

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9102.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24458**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ проверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3927	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 117,81	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 117,81	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гв.= 0
			Qгвс.= 0,2105
			Qтех.гвс.ср 0
			Qгвс.ср= 0,0957
			Gгвс.= 38,28
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2022 по 22.07.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
01.07.2022		*																					
02.07.2022		*																					
03.07.2022		*																					
04.07.2022		*																					
05.07.2022		*																					
06.07.2022	9,00	*	0,00	0,00	0,00	45,03	50,16	-5,13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					49,07		0,00
07.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	25,29	25,44	-0,15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					24,11		0,00
08.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,64	23,04	-0,40			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					21,24		0,00
09.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,70	22,35	-0,65			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					20,92		0,00
10.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,78	21,47	-0,69			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					20,12		0,00
11.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,37	21,02	-0,65			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					19,92		0,00
12.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,43	21,03	-0,60			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					20,16		0,00
13.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,31	20,78	-0,47			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					20,19		0,00
14.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,76	20,12	-0,36			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					19,74		0,00
15.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,38	18,88	-0,50			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					18,13		0,00
16.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,50	18,04	-0,54			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					17,26		0,00
17.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,32	16,96	-0,64			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					16,01		0,00
18.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,12	16,80	-0,68			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					15,75		0,00
19.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,80	17,21	-0,41			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					16,30		0,00
20.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,36	18,13	0,23			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					17,62		0,00
21.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,31	18,72	0,59			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					18,39		0,00
22.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	29,46	32,39	-2,93			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					31,79		0,00
Среднее	23,12		0,00	0,00	0,00	21,68	22,50	-0,82			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					21,57		0,00
Итого	393,00		0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **135 час** **4,72 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **135 час** **71,32 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **18,73 °C** **1,31 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **3,41 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **71,32 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.07.2022 11:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	27.07.2022 11:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа