

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д.72, лит.В**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 72, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **29876.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **87678**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.05.2023	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-C1	0,12	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,327	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2022	24,00		56,75	42,08	14,67	68,22	55,52	12,70					57,95	42,70	15,25							1,54
24.05.2022	24,00		55,98	42,03	13,95	70,27	57,26	13,01					57,27	42,75	14,52							1,53
25.05.2022	24,00		56,42	42,02	14,40	69,79	57,02	12,77					57,67	42,72	14,95							1,54
26.05.2022	24,00		55,89	41,91	13,98	68,37	55,57	12,80					57,07	42,55	14,52							1,49
27.05.2022	24,00		54,14	40,73	13,41	69,59	56,23	13,36					55,34	41,36	13,98							1,48
28.05.2022	24,00		53,51	40,16	13,35	70,03	56,62	13,41					54,68	40,81	13,87							1,48
29.05.2022	24,00		54,53	39,70	14,83	69,60	56,29	13,31					55,72	40,31	15,41							1,56
30.05.2022	24,00		53,99	39,76	14,23	69,34	56,08	13,26					55,16	40,28	14,88							1,52
31.05.2022	24,00		52,17	39,41	12,76	70,59	56,87	13,72					53,36	39,96	13,40							1,45
01.06.2022	24,00		50,18	36,79	13,39	70,97	56,68	14,29					51,34	37,27	14,07							1,48
02.06.2022	12,00		23,23	17,83	5,40	71,10	56,36	14,74					23,77	18,07	5,70							0,65
03.06.2022																						
04.06.2022																						
05.06.2022																						
06.06.2022																						
07.06.2022																						
08.06.2022																						
09.06.2022																						
10.06.2022																						
11.06.2022																						
12.06.2022																						
13.06.2022																						
14.06.2022																						
15.06.2022																						
16.06.2022																						
17.06.2022																						
18.06.2022																						
19.06.2022																						
20.06.2022																						
21.06.2022																						
22.06.2022																						
Среднее	22,91		53,98	40,23	13,75	69,81	56,41	13,40					55,17	40,84	14,34							1,50
Итого	252,00		566,79	422,42	144,37								579,33	428,78	150,55							15,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **684 час 43,04 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **684 час 412,96 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,47 °C 7,28 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **51,48 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диалок 28.06.2022 11:53 GMT+03:00
 Представитель: 1006d5dc-d449-468c-813b-b5d049c25efe



Идентификатор документа fb06d5dc-d449-468c-8f3b-b5d049c25efe

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа