

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8806.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12030**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Счетчик: СПТ943 № 14860	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 01.08.2025	Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4078	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0,01 Qгвс.= 0,3356
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,01 Qгвс.ср 0,0987
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 128,779	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 4 Gгвс.= 39,48 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3		°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2022	24,00		114,85	92,26	22,59	67,40	67,30	0,10						117,26	94,19	23,07						1,54	
24.05.2022	24,00		99,72	78,79	20,93	69,85	69,77	0,08						101,95	80,55	21,40							1,47
25.05.2022	24,00		100,96	79,71	21,25	68,99	68,92	0,07						103,17	81,46	21,71							1,48
26.05.2022	24,00		103,24	80,87	22,37	68,51	68,35	0,16						105,47	82,62	22,85							1,55
27.05.2022	24,00		104,00	79,98	24,02	68,17	67,97	0,20						106,23	81,69	24,54							1,66
28.05.2022	24,00		102,13	81,08	21,05	68,94	68,85	0,09						104,36	82,85	21,51							1,46
29.05.2022	24,00	*	6,88	5,52	1,36	70,08	70,06	0,02						7,04	5,65	1,39							0,10
30.05.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	70,64	70,51	0,13						0,00	0,00	0,00							0,00
31.05.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	70,66	70,79	-0,13						0,00	0,00	0,00							0,00
01.06.2022	24,00	*	18,84	12,49	6,35	68,43	66,40	2,03						19,25	12,75	6,50							0,46
02.06.2022	24,00	*	15,43	4,88	10,55	67,51	57,48	10,03						15,76	4,96	10,80							2,37
03.06.2022	24,00	*	13,31	0,00	13,31	67,60	37,57	30,03						13,59	0,00	13,59							0,90
04.06.2022	24,00	*	13,11	0,00	13,11	66,99	37,28	29,71						13,38	0,00	13,38							0,88
05.06.2022	24,00	*	13,62	0,00	13,62	67,97	37,35	30,62						13,91	0,00	13,91							0,93
06.06.2022	24,00	*	13,83	0,00	13,83	68,52	37,13	31,39						14,13	0,00	14,13							0,95
07.06.2022	24,00	*	15,32	0,00	15,32	68,44	37,80	30,64						15,65	0,00	15,65							1,05
08.06.2022	24,00	*	14,29	0,00	14,29	68,34	37,76	30,58						14,60	0,00	14,60							0,98
09.06.2022	24,00	*	14,71	0,00	14,71	67,79	37,64	30,15						15,02	0,00	15,02							1,00
10.06.2022	24,00	*	14,09	0,00	14,09	67,47	37,42	30,05						14,38	0,00	14,38							0,95
11.06.2022	24,00	*	12,11	0,00	12,11	66,95	38,09	28,86						12,36	0,00	12,36							0,81
12.06.2022	24,00	*	11,33	0,00	11,33	70,99	38,56	32,43						11,59	0,00	11,59							0,80
13.06.2022	24,00	*	12,94	0,00	12,94	69,45	38,18	31,27						13,23	0,00	13,23							0,90
14.06.2022	24,00	*	13,98	0,00	13,98	66,85	37,28	29,57						14,26	0,00	14,26							0,93
15.06.2022	24,00	*	12,39	0,00	12,39	67,88	36,32	31,56						12,65	0,00	12,65							0,84
16.06.2022	24,00	*	13,79	0,00	13,79	67,64	36,08	31,56						14,08	0,00	14,08							0,93
17.06.2022	24,00	*	12,86	0,00	12,86	67,16	35,70	31,46						13,12	0,00	13,12							0,86
18.06.2022	24,00	*	13,34	0,00	13,34	67,53	35,77	31,76						13,62	0,00	13,62							0,90
19.06.2022	24,00	*	13,62	0,00	13,62	66,99	36,00	30,99						13,90	0,00	13,90							0,91
20.06.2022	24,00	*	12,60	0,00	12,60	67,09	36,34	30,75						12,86	0,00	12,86							0,85
21.06.2022	24,00	*	12,99	0,00	12,99	66,96	36,13	30,83						13,26	0,00	13,26							0,87
22.06.2022	24,00	*	12,53	0,00	12,53	68,75	37,30	31,45						12,80	0,00	12,80							0,86
Среднее	24,00		30,09	16,63	13,46	68,28	48,00	20,27						30,74	16,99	13,75							0,97
Итого	744,00		932,81	515,58	417,23									952,88	526,72	426,16							30,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192 час** **7,76 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **192 час** **110 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,8 °C** **6,19 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **31,76 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.06.2022 11:54 GMT+03:00
 Представитель: 6416a316-b03d-446b-851f-4e2487314337



Идентификатор документа 6416d3f6-b03d-446b-85ff-4e2487314337



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа