

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9907.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23581**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697	расходомер:	04.09.2022	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	0,067	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,217	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0,0118
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 65,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср 0,0118
			Gтех.гвс.= 4,72
			Qгвс.= 0,184
			Qгвс.ср= 0,0393
			Gгвс.= 15,72
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2022	24,00		60,20	51,62	8,58	67,10	58,61	8,49					61,43	52,45	8,98								1,02
24.05.2022	24,00		59,63	51,81	7,82	69,21	60,43	8,78					60,94	52,75	8,19								1,00
25.05.2022	24,00		59,37	51,65	7,72	68,84	60,11	8,73					60,66	52,57	8,09								0,98
26.05.2022	24,00		59,14	51,12	8,02	67,28	58,76	8,52					60,37	51,93	8,44								0,98
27.05.2022	24,00		56,64	49,26	7,38	68,41	59,32	9,09					57,84	50,04	7,80								0,95
28.05.2022	24,00		55,35	48,49	6,86	68,88	59,58	9,30					56,57	49,22	7,35								0,92
29.05.2022	24,00		54,81	47,59	7,22	68,53	59,22	9,31					56,01	48,34	7,67								0,94
30.05.2022	24,00		54,97	47,63	7,34	68,16	58,78	9,38					56,17	48,35	7,82								0,95
31.05.2022	24,00		53,70	45,49	8,21	69,31	59,47	9,84					54,92	46,21	8,71								1,02
01.06.2022	24,00		50,21	43,40	6,81	69,69	59,33	10,36					51,36	44,12	7,24								0,92
02.06.2022	24,00	*	22,77	19,96	2,81	69,79	59,16	10,63					23,27	20,30	2,97								0,41
03.06.2022		*																					
04.06.2022		*																					
05.06.2022		*																					
06.06.2022		*																					
07.06.2022		*																					
08.06.2022		*																					
09.06.2022		*																					
10.06.2022		*																					
11.06.2022		*																					
12.06.2022		*																					
13.06.2022		*																					
14.06.2022		*																					
15.06.2022		*																					
16.06.2022		*																					
17.06.2022		*																					
18.06.2022		*																					
19.06.2022		*																					
20.06.2022		*																					
21.06.2022		*																					
22.06.2022		*																					
Среднее	24,00		53,34	46,18	7,16	68,65	59,34	9,31					54,50	46,93	7,57								0,92
Итого	264,00		586,79	508,02	78,77								599,54	516,28	83,26								10,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **672 час** **25,76 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **672 час** **211,96 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,47 °C** **3,76 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **32,09 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диалок 28.06.2022 11:54 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации
 ес1с6439-2853-4023-9888-20с8с7816224



Идентификатор документа ес1с6459-2853-4023-9888-2dc8c7816224



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа