

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9040.038.1  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЭ: 24440

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212	расходомер:	31.03.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ-40-B1	Gmin= 0,1	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ-40-B1	0,1	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ-20-B1	0,027	45
Циркуляционный ГВС (M4)			45
Подпиточный трубопровод (Vп)			12
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3927	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0,0014
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Gот.= 119,301	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср 0,0014
			Gтех.гвс.= 0,56
			Qгвс.= 0,0803
			Qгвс.ср= 0,0271
			Gгвс.= 10,84
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.05.2022	24,00		92,90	90,04	2,86	65,99	65,85	0,14				3,61		3,61	3,62		3,62							0,24	
24.05.2022	24,00		103,84	101,17	2,67	55,56	55,54	0,02				3,44		3,44	3,44		3,44								0,19
25.05.2022	24,00	*	53,47	53,37	0,10	33,75	33,64	0,11				1,54		1,54	1,54		1,54								0,03
26.05.2022	24,00	*	0,10	0,10	0,00	20,52	20,06	0,46				0,52		0,52	0,52		0,52								0,00
27.05.2022	24,00	*	92,17	89,49	2,68	69,17	69,07	0,10				3,47		3,47	3,52		3,52								0,23
28.05.2022	24,00		137,37	135,90	1,47	67,52	67,45	0,07				2,68		2,68	2,68		2,68								0,18
29.05.2022	24,00		133,99	132,04	1,95	67,35	67,29	0,06				3,00		3,00	3,01		3,01								0,20
30.05.2022	24,00	*	131,25	129,49	1,76	66,52	66,45	0,07				2,95		2,95	2,95		2,95								0,19
31.05.2022	24,00	*	124,55	122,18	2,37	67,60	67,51	0,09				3,46		3,46	3,51		3,51								0,24
01.06.2022	24,00		118,32	116,14	2,18	68,09	67,99	0,10				3,23		3,23	3,25		3,25								0,22
02.06.2022	24,00		116,21	114,03	2,18	67,96	67,86	0,10				3,29		3,29	3,30		3,30								0,22
03.06.2022	24,00	*	116,49	114,19	2,30	66,56	66,47	0,09				3,42		3,42	3,45		3,45								0,23
04.06.2022	24,00		119,07	117,13	1,94	67,84	67,74	0,10				3,14		3,14	3,17		3,17								0,21
05.06.2022	24,00	*	120,60	118,08	2,52	67,76	67,67	0,09				3,61		3,61	3,65		3,65								0,24
06.06.2022	24,00		121,40	119,14	2,26	68,46	68,37	0,09				3,39		3,39	3,42		3,42								0,23
07.06.2022	24,00		120,29	118,42	1,87	68,13	68,04	0,09				3,01		3,01	3,04		3,04								0,20
08.06.2022	24,00	*	124,25	121,89	2,36	68,56	68,48	0,08				3,45		3,45	3,50		3,50								0,23
09.06.2022	24,00	*	124,76	121,97	2,79	68,90	68,82	0,08				3,71		3,71	3,74		3,74								0,25
10.06.2022	24,00	*	122,53	120,19	2,34	68,72	68,64	0,08				3,21		3,21	3,23		3,23								0,22
11.06.2022	24,00		121,99	119,87	2,12	68,79	68,69	0,10				3,05		3,05	3,05		3,05								0,21
12.06.2022	24,00	*	122,68	120,46	2,22	69,23	69,14	0,09				3,13		3,13	3,17		3,17								0,21
13.06.2022	24,00	*	120,55	118,78	1,77	68,19	68,10	0,09				2,72		2,72	2,73		2,73								0,18
14.06.2022	24,00		119,26	117,26	2,00	68,20	68,11	0,09				3,01		3,01	3,02		3,02								0,20
15.06.2022	24,00		118,16	115,89	2,27	68,05	67,95	0,10				3,26		3,26	3,26		3,26								0,22
16.06.2022	24,00	*	119,30	117,10	2,20	67,82	67,73	0,09				3,12		3,12	3,16		3,16								0,21
17.06.2022	24,00		118,61	116,55	2,06	68,32	68,22	0,10				3,11		3,11	3,12		3,12								0,21
18.06.2022	24,00	*	119,74	117,83	1,91	68,75	68,65	0,10				2,88		2,88	2,90		2,90								0,20
19.06.2022	24,00	*	119,79	117,19	2,60	68,20	68,10	0,10				3,42		3,42	3,45		3,45								0,23
20.06.2022	24,00	*	118,81	116,09	2,72	67,46	67,38	0,08				3,62		3,62	3,66		3,66								0,24
21.06.2022	24,00	*	119,19	116,99	2,20	67,43	67,34	0,09				3,14		3,14	3,14		3,14								0,21
22.06.2022	24,00		121,09	118,69	2,40	67,09	67,01	0,08				3,40		3,40	3,43		3,43								0,23
Среднее	24,00		113,31	111,21	2,10	64,92	64,82	0,10				3,10		3,10	3,12		3,12								0,20
Итого	744,00		3512,73	3447,66	65,07							95,99		95,99	96,63		96,63								6,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 192 час 1,76 Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 192 час 26,08 куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 13,32 °C 1,62 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 6,44 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



Идентификатор документа d16a381a-cd60-46ea-ae9b-7fda78c4b392

## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа