

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / ЦО+ГВС
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9059.038.1
 Строит.Адрес: Седова 114
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО+ГВС
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Седова 114_ЦО+ГВС_июнь_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2022		Тхв, гр.С= 13.12	
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32 г	Gmin= 0.067	Gmax= 30							Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32 г	Gmin= 0.067	Gmax= 30							Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20 г	Gmin= 0.027	Gmax= 12							Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=							Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=							Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.184	Qвент.=	Qтех.пот.=;	Qот=0.184	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0902
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0.041					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Дата		Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотопр-е
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
				т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.	
23.05.2022	24,00	-		63,44	56,17	7,27	67,17	60,78	6,39	7,00	5,00		6,73	-	-	6,87	7,00	6,87	-	67,45	-	0,46			0,45	
24.05.2022	24,00	-		65,39	57,84	7,55	69,46	63,02	6,44	7,00	5,00		6,94	-	-	7,08	-	7,08	-	69,17	-	0,48			0,48	
25.05.2022	24,00	-		65,21	57,81	7,40	69,19	62,81	6,38	7,00	5,00		6,77	-	-	6,91	-	6,91	-	68,83	-	0,47			0,47	
26.05.2022	24,00	-		64,66	57,16	7,50	67,44	61,24	6,20	7,00	5,00		6,87	-	-	7,01	-	7,01	-	67,35	-	0,46			0,46	
27.05.2022	24,00	-		59,13	51,11	8,02	68,58	61,59	6,99	7,00	5,00		7,43	-	-	7,58	-	7,58	-	68,41	-	0,51			0,51	
28.05.2022	24,00	-		53,96	46,68	7,28	69,09	61,54	7,55	7,00	5,00		6,72	-	-	6,86	-	6,86	-	68,70	-	0,46			0,46	
29.05.2022	24,00	-		54,88	45,77	9,11	68,79	61,21	7,58	7,00	5,00		8,55	-	-	8,72	-	8,72	-	68,30	-	0,58			0,58	
30.05.2022	24,00	-		52,89	46,22	6,67	68,34	60,90	7,44	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	68,24	-	0,42			0,42	
31.05.2022	24,00	-		51,65	44,33	7,32	69,49	61,71	7,78	7,00	5,00		6,76	-	-	6,90	-	6,90	-	69,44	-	0,47			0,47	
01.06.2022	24,00	-		49,12	42,05	7,07	69,95	61,88	8,07	7,00	5,00		6,54	-	-	6,67	-	6,67	-	69,51	-	0,46			0,45	
02.06.2022	24,00	-		48,27	41,49	6,78	69,82	61,77	8,05	7,00	5,00		6,31	-	-	6,44	-	6,44	-	69,40	-	0,44			0,44	
03.06.2022	24,00	-		49,33	41,31	8,02	68,48	63,74	4,74	7,00	5,00		7,50	-	-	7,65	-	7,65	-	68,23	-	0,51			0,51	
04.06.2022	24,00	-		50,68	42,55	8,13	69,76	69,33	0,43	7,00	5,00		7,74	-	-	7,90	-	7,90	-	69,46	-	0,54			0,54	
05.06.2022	24,00	-		51,70	42,52	9,18	69,68	69,23	0,45	7,00	5,00		8,79	-	-	8,97	-	8,97	-	69,45	-	0,61			0,61	
06.06.2022	24,00	-		51,82	42,99	8,83	70,36	69,93	0,43	7,00	5,00		8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	70,04	-	0,60			0,59	
07.06.2022	24,00	-		49,27	42,08	7,19	69,98	69,54	0,44	7,00	5,00		6,77	-	-	6,91	-	6,91	-	69,55	-	0,47			0,47	
08.06.2022	24,00	-		51,33	43,03	8,30	70,39	69,95	0,44	7,00	5,00		7,94	-	-	8,10	-	8,10	-	70,20	-	0,56			0,56	
09.06.2022	24,00	-		51,45	43,48	7,97	70,63	70,23	0,40	7,00	5,00		7,64	-	-	7,80	-	7,80	-	70,16	-	0,54			0,54	
10.06.2022	24,00	-		50,31	43,20	7,11	70,45	70,04	0,41	7,00	5,00		6,78	-	-	6,92	-	6,92	-	70,06	-	0,48			0,48	
11.06.2022	24,00	-		50,47	43,38	7,09	70,57	70,14	0,43	7,00	5,00		6,76	-	-	6,90	-	6,90	-	70,27	-	0,47			0,48	
12.06.2022	24,00	-		51,09	43,85	7,24	70,94	70,51	0,43	7,00	5,00		6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	70,68	-	0,49			0,49	
13.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
14.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
15.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
16.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
17.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
18.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
19.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
20.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
21.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
22.06.2022	24,00	-		50,93	43,39	7,54	70,60	70,17	0,42	7,00	5,00		7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	70,27	-	0,51			0,51	
Среднее	24,00	-		53,08	45,45	7,63	69,82	66,87	2,96	7,00	5,00		7,20	-	-	7,34	-	7,34	-	69,54	-	0,50			0,50	
Итого	744,00	-		1645,35	1408,90	236,45							223,05	0,00	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00			15,52	0,00	0,00	15,51	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.06.2022 04:00:00	92937,54	82631,10	10152,66	-	-	-	2703,00	749,31	28257,00
	13.06.2022 05:00:00	93194,00	82849,91	10188,57	-	-	-	2705,76	751,84	28378,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 192 час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 58,736 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

4,0031 Гкал
промывка 2,59
13.12 °C = ##### Гкал;
19,17 Гкал;
286,34 куб.м.

_____/_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/_____

Идентификатор документа ec604af3-57a1-4b51-806a-07314556ec4e

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа