

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 101**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9095.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9858**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6079	расходомер:	11.09.2022	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	30	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,08	
Циркуляционный ГВС (M4)		12	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.=	Qвент.=	Qтех.гвс.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.=
			Qгвс.=
			Qгвс.ср.= 0,06
			Gгвс.= 24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2022	24,00		97,20	78,40	18,80	67,78	67,41	0,37				19,18		19,18	19,58		19,58		66,74				1,28
24.05.2022	24,00		96,88	79,01	17,87	69,91	69,63	0,28				18,29		18,29	18,68		18,68		68,47				1,25
25.05.2022	24,00		97,52	79,07	18,45	69,55	69,28	0,27				18,91		18,91	19,32		19,32		68,12				1,29
26.05.2022	24,00		97,99	78,26	19,73	67,82	67,47	0,35				20,21		20,21	20,63		20,63		66,85				1,35
27.05.2022	24,00		90,20	72,26	17,94	68,97	68,61	0,36				18,36		18,36	18,75		18,75		67,71				1,24
28.05.2022	24,00		85,83	67,25	18,58	69,53	69,20	0,33				18,99		18,99	19,40		19,40		68,15				1,30
29.05.2022	24,00		86,90	66,20	20,70	69,30	68,97	0,33				21,15		21,15	21,60		21,60		67,86				1,44
30.05.2022	24,00		87,64	65,90	21,74	68,72	68,36	0,36				22,20		22,20	22,67		22,67		67,44				1,50
31.05.2022	24,00		82,99	61,98	21,01	69,88	69,47	0,41				21,47		21,47	21,93		21,93		68,65				1,48
01.06.2022	24,00		77,26	58,09	19,17	70,39	70,03	0,36				19,62		19,62	20,05		20,05		68,91				1,35
02.06.2022	24,00		67,92	49,72	18,20	70,26	69,86	0,40				18,80		18,80	19,21		19,21		68,56				1,29
03.06.2022	24,00		76,27	58,08	18,19	68,87	68,52	0,35				18,68		18,68	19,07		19,07		67,48				1,26
04.06.2022	24,00		78,91	60,41	18,50	70,16	69,82	0,34				19,00		19,00	19,41		19,41		68,70				1,31
05.06.2022	24,00		80,09	60,50	19,59	70,05	69,69	0,36				20,10		20,10	20,53		20,53		68,68				1,38
06.06.2022	24,00		80,70	60,66	20,04	70,76	70,42	0,34				20,57		20,57	21,02		21,02		69,29				1,43
07.06.2022	24,00		75,07	59,68	15,39	70,34	69,99	0,35				15,83		15,83	16,18		16,18		68,90				1,09
08.06.2022	24,00		77,68	61,04	16,64	70,72	70,39	0,33				17,10		17,10	17,48		17,48		69,30				1,19
09.06.2022	24,00		79,04	62,12	16,92	71,01	70,68	0,33				17,44		17,44	17,83		17,83		69,56				1,21
10.06.2022	24,00		78,72	61,65	17,07	70,84	70,51	0,33				17,60		17,60	17,99		17,99		69,39				1,22
11.06.2022	24,00		78,23	61,58	16,65	70,93	70,59	0,34				17,18		17,18	17,56		17,56		69,56				1,20
12.06.2022	24,00		79,21	62,58	16,63	71,31	70,99	0,32				17,18		17,18	17,56		17,56		69,93				1,20
13.06.2022	24,00		77,58	61,34	16,24	70,32	69,98	0,34				16,75		16,75	17,11		17,11		68,99				1,16
14.06.2022	24,00		77,88	60,04	17,84	70,34	70,00	0,34				18,36		18,36	18,76		18,76		68,99				1,27
15.06.2022																							
16.06.2022																							
17.06.2022																							
18.06.2022																							
19.06.2022																							
20.06.2022																							
21.06.2022																							
22.06.2022																							
Среднее	24,00		82,94	64,60	18,34	69,90	69,56	0,34				18,82		18,82	19,23		19,23		68,53				1,29
Итого	552,00		1907,71	1485,82	421,89							432,97		432,97	442,32		442,32						29,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **384 час 20,64 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **384 час 307,68 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,47 °C 9,89 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **40,44 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.06.2022 11:55 GMT+03:00
 Представитель абонента: 00816024-b699-4294-be7e-ba6c3e66203b



Идентификатор документа 008f6024-b699-4294-8e7e-6aec5e66203b

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа