

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 116, лит. Т**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9060.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24449**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585	расходомер:	11.07.2022	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-B1	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027	12
Подпиточный трубопровод (Vп)			ТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,099
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0,045
			Gгвс.ср.= 18
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2022	24,00		67,70	58,03	9,67	67,81	61,06	6,75			8,77		8,77	8,93		8,93		67,87				0,59
24.05.2022	24,00		68,77	59,70	9,07	70,11	63,31	6,80			8,00		8,00	8,18		8,18		69,67				0,56
25.05.2022	24,00		68,95	59,65	9,30	69,83	63,05	6,78			8,20		8,20	8,40		8,40		69,48				0,57
26.05.2022	24,00		69,36	59,04	10,32	68,02	61,44	6,58			9,30		9,30	9,50		9,50		67,81				0,63
27.05.2022	24,00		62,73	52,78	9,95	69,29	61,92	7,37			8,98		8,98	9,17		9,17		69,26				0,62
28.05.2022	24,00		57,76	48,16	9,60	69,85	61,85	8,00			8,63		8,63	8,82		8,82		69,53				0,60
29.05.2022	24,00		56,81	47,37	9,44	69,55	61,51	8,04			8,53		8,53	8,71		8,71		69,23				0,59
30.05.2022	24,00		56,30	47,65	8,65	69,06	61,19	7,87			7,77		7,77	7,91		7,91		68,89				0,54
31.05.2022	24,00	*	54,64	45,83	8,81	70,29	61,98	8,31			7,94		7,94	8,12		8,12		70,31				0,56
01.06.2022	24,00		53,14	43,47	9,67	70,78	62,20	8,58			8,83		8,83	9,04		9,04		70,49				0,62
02.06.2022	24,00		51,50	42,92	8,58	70,63	62,04	8,59			7,71		7,71	7,90		7,90		70,29				0,54
03.06.2022	24,00		51,22	42,79	8,43	69,25	64,04	5,21			7,55		7,55	7,72		7,72		69,01				0,52
04.06.2022	24,00		53,07	44,12	8,95	70,53	70,07	0,46			8,19		8,19	8,38		8,38		70,26				0,57
05.06.2022	24,00		54,64	44,07	10,57	70,45	69,96	0,49			9,81		9,81	10,01		10,01		70,35				0,69
06.06.2022	24,00		53,49	44,53	8,96	71,11	70,66	0,45			8,16		8,16	8,36		8,36		70,77				0,58
07.06.2022	24,00		52,36	43,59	8,77	70,74	70,25	0,49			8,02		8,02	8,20		8,20		70,51				0,57
08.06.2022	24,00		53,70	44,55	9,15	71,12	70,66	0,46			8,38		8,38	8,57		8,57		70,88				0,60
09.06.2022	24,00	*	53,75	44,97	8,78	71,36	70,94	0,42			7,95		7,95	8,10		8,10		70,98				0,57
10.06.2022	24,00		53,21	44,64	8,57	71,09	70,74	0,35			7,72		7,72	7,91		7,91		70,81				0,55
11.06.2022	24,00		52,71	44,85	7,86	71,21	70,84	0,37			7,05		7,05	7,23		7,23		71,06				0,50
12.06.2022	24,00		52,96	45,29	7,67	71,63	71,22	0,41			6,82		6,82	7,00		7,00		71,39				0,49
13.06.2022	24,00		52,88	44,11	8,77	70,65	70,22	0,43			8,02		8,02	8,20		8,20		70,52				0,56
14.06.2022	24,00	*	53,06	23,37	29,69	70,65	69,87	0,78			8,39		8,39	8,57		8,57		70,42				0,59
15.06.2022	24,00	*	52,71	0,00	52,71	70,57	70,15	0,42			8,42		8,42	8,62		8,62		70,32				0,59
16.06.2022	24,00	*	52,59	0,00	52,59	70,42	70,01	0,41			7,71		7,71	7,89		7,89		70,22				0,54
17.06.2022	24,00	*	53,59	0,00	53,59	71,01	70,60	0,41			8,48		8,48	8,66		8,66		70,74				0,60
18.06.2022	24,00	*	52,87	0,00	52,87	71,28	70,85	0,43			6,81		6,81	7,01		7,01		70,94				0,48
19.06.2022	24,00	*	54,15	0,00	54,15	70,95	70,52	0,43			8,37		8,37	8,57		8,57		70,66				0,59
20.06.2022	24,00	*	52,34	0,00	52,34	70,81	70,38	0,43			7,14		7,14	7,30		7,30		70,55				0,51
21.06.2022	24,00	*	52,80	0,00	52,80	71,08	70,63	0,45			7,75		7,75	7,92		7,92		70,89				0,55
22.06.2022	24,00	*	52,49	0,00	52,49	70,71	70,27	0,44			6,78		6,78	6,94		6,94		70,47				0,48
Среднее	24,00		55,75	34,69	21,06	70,38	67,24	3,14			8,07		8,07	8,25		8,25		70,15				0,57
Итого	744,00		1728,25	1075,48	652,77						250,18		250,18	255,84		255,84						17,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **4,56** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **192** час **66** куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____ промывка 2,59
 Корректировка на температуру холодной воды: **13,47** °C **4,24** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **20,46** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.06.2022 11:55 GMT+03:00
 Представитель: _____
 62bd26e8-d026-489c-9d2f-84fdebe7893b



Идентификатор документа 62bd26e8-d026-4d9c-9d2f-841debe7893b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа