

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9148.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24473**

график: **149/70**

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | | Приборы УУТЭ поверены до: | 11.07.2022 | Режим (схема): | Преобр.давления: | | | | |
| Вычислитель: | ВКТ-7.04 № 205566 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | | | | |
| Подающий трубопровод (M1) | | ПРЭМ-50-B1 | 0,16 | 72 | КТСП-Н | | | | | | |
| Обратный трубопровод (M2) | | ПРЭМ-50-B1 | 0,16 | 72 | КТСП-Н | | | | | | |
| Подающий ГВС (M3) | | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: | $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: | $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0,395 | Qвент.= | 0 | Qтех.= | 0 | Qтех.гвс.= | 0,0094 | Qгвс.= | 0,3153 | |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | 0,0094 | Qгвс.ср= | 0,0926 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 120 | Gвент.= | 0 | Gтех.= | 0 | Gтех.гвс.= | 3,76 | Gгвс.= | 37,04 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|---------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.05.2022 | 24,00 | * | 57,56 | 31,41 | 26,15 | 68,96 | 38,77 | 30,19 | | | | 16,37 | | 16,37 | 16,70 | | 16,70 | | 66,98 | | | | 1,10 |
| 24.05.2022 | 24,00 | * | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 55,36 | 38,03 | 17,33 | | | | 18,96 | | 18,96 | 19,24 | | 19,24 | | 54,95 | | | | 1,04 |
| 25.05.2022 | 24,00 | * | 8,10 | 0,16 | 7,94 | 34,00 | 27,38 | 6,62 | | | | 8,02 | | 8,02 | 8,06 | | 8,06 | | 33,83 | | | | 0,27 |
| 26.05.2022 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85 | 18,24 | 11,61 | | | | 0,36 | | 0,36 | 0,36 | | 0,36 | | 50,12 | | | | 0,02 |
| 27.05.2022 | 24,00 | * | 12,56 | 0,16 | 12,40 | 71,13 | 52,64 | 18,49 | | | | 12,89 | | 12,89 | 13,17 | | 13,17 | | 69,76 | | | | 0,90 |
| 28.05.2022 | 24,00 | * | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 69,78 | 32,31 | 37,47 | | | | 15,02 | | 15,02 | 15,35 | | 15,35 | | 69,16 | | | | 1,04 |
| 29.05.2022 | 24,00 | * | 14,99 | 0,00 | 14,99 | 69,60 | 32,32 | 37,28 | | | | 14,73 | | 14,73 | 15,04 | | 15,04 | | 68,98 | | | | 1,01 |
| 30.05.2022 | 24,00 | * | 15,14 | 25,69 | -10,55 | 69,19 | 64,18 | 5,01 | | | | 14,96 | | 14,96 | 15,27 | | 15,27 | | 68,61 | | | | 1,03 |
| 31.05.2022 | 24,00 | * | 14,38 | 56,42 | -42,04 | 70,39 | 64,38 | 6,01 | | | | 14,15 | | 14,15 | 14,44 | | 14,44 | | 69,83 | | | | 0,99 |
| 01.06.2022 | 24,00 | * | 4,21 | 41,55 | -37,34 | 70,48 | 65,06 | 5,42 | | | | 4,01 | | 4,01 | 4,11 | | 4,11 | | 69,97 | | | | 0,28 |
| 02.06.2022 | 24,00 | * | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 70,33 | 34,50 | 35,83 | | | | 8,46 | | 8,46 | 8,64 | | 8,64 | | 69,61 | | | | 0,59 |
| 03.06.2022 | 24,00 | * | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 69,06 | 41,56 | 27,50 | | | | 11,32 | | 11,32 | 11,57 | | 11,57 | | 68,32 | | | | 0,77 |
| 04.06.2022 | 24,00 | * | 14,19 | 0,00 | 14,19 | 70,42 | 41,04 | 29,38 | | | | 13,84 | | 13,84 | 14,14 | | 14,14 | | 69,89 | | | | 0,97 |
| 05.06.2022 | 24,00 | * | 13,13 | 0,00 | 13,13 | 70,38 | 41,20 | 29,18 | | | | 12,83 | | 12,83 | 13,12 | | 13,12 | | 69,76 | | | | 0,90 |
| 06.06.2022 | 24,00 | * | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 70,83 | 41,57 | 29,26 | | | | 12,60 | | 12,60 | 12,88 | | 12,88 | | 70,13 | | | | 0,88 |
| 07.06.2022 | 24,00 | * | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 70,66 | 41,69 | 28,97 | | | | 12,37 | | 12,37 | 12,66 | | 12,66 | | 70,04 | | | | 0,87 |
| 08.06.2022 | 24,00 | * | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 71,10 | 42,60 | 28,50 | | | | 12,25 | | 12,25 | 12,51 | | 12,51 | | 70,42 | | | | 0,86 |
| 09.06.2022 | 24,00 | * | 12,59 | 0,00 | 12,59 | 71,37 | 42,94 | 28,43 | | | | 12,38 | | 12,38 | 12,67 | | 12,67 | | 70,67 | | | | 0,88 |
| 10.06.2022 | 24,00 | * | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 71,06 | 42,64 | 28,42 | | | | 10,93 | | 10,93 | 11,18 | | 11,18 | | 70,31 | | | | 0,77 |
| 11.06.2022 | 24,00 | * | 11,51 | 0,00 | 11,51 | 71,20 | 43,00 | 28,20 | | | | 11,31 | | 11,31 | 11,56 | | 11,56 | | 70,50 | | | | 0,80 |
| 12.06.2022 | 24,00 | * | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 71,50 | 43,46 | 28,04 | | | | 10,18 | | 10,18 | 10,42 | | 10,42 | | 70,69 | | | | 0,72 |
| 13.06.2022 | 24,00 | * | 13,14 | 0,00 | 13,14 | 70,73 | 42,73 | 28,00 | | | | 12,96 | | 12,96 | 13,23 | | 13,23 | | 70,06 | | | | 0,91 |
| 14.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.06.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24,00 | | 13,87 | 7,06 | 6,80 | 66,24 | 42,37 | 23,87 | | | | 11,86 | | 11,86 | 12,11 | | 12,11 | | 66,48 | | | | 0,80 |
| Итого | 528,00 | | 305,05 | 155,39 | 149,66 | | | | | | | 260,90 | | 260,90 | 266,32 | | 266,32 | | | | | | 17,60 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **408 час 14,11 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **408 час 209,1 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **13,32 °С 6,2 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **25,51 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.06.2022 11:55 GMT+03:00
 Представитель: 49d53374-8580-46d1-8393-25a7b6f96ae7



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 49d53374-8580-46d1-8395-25a7b6f96ae7



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.06.2022 11:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.06.2022 12:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |