

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 10, лит. Г**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9105.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **27894**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: СИ-2 КТЗ-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1; |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | расходомер: | 14.07.2025 | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-40-B1 | Gmin= 0,1 | Термопреобр.: | |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-40-B1 | 0,1 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | PRЭM | 0,048 | КТСП-Н | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,319 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,1892 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,086 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 95,7 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 34,4 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|------------|---------|----|---------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|----|-------|-------|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2022 | 24,00 | | 133,76 | 121,02 | 12,74 | 67,64 | 68,45 | -0,81 | | | | 69,06 | 56,32 | 12,74 | 70,53 | 57,15 | 13,38 | | 67,81 | 56,28 | | | 1,52 |
| 24.05.2022 | 24,00 | | 133,02 | 121,15 | 11,87 | 69,79 | 70,51 | -0,72 | | | | 68,46 | 56,39 | 12,07 | 69,99 | 57,31 | 12,68 | | 69,89 | 57,95 | | | 1,52 |
| 25.05.2022 | 24,00 | | 132,34 | 120,63 | 11,71 | 69,35 | 70,17 | -0,82 | | | | 68,12 | 56,11 | 12,01 | 69,60 | 57,02 | 12,58 | | 69,41 | 57,65 | | | 1,49 |
| 26.05.2022 | 24,00 | | 131,60 | 119,12 | 12,48 | 67,82 | 68,79 | -0,97 | | | | 68,07 | 55,31 | 12,76 | 69,48 | 56,13 | 13,35 | | 67,96 | 56,40 | | | 1,51 |
| 27.05.2022 | 24,00 | | 126,36 | 113,84 | 12,52 | 69,04 | 69,69 | -0,65 | | | | 65,66 | 53,01 | 12,65 | 67,12 | 53,79 | 13,33 | | 69,16 | 56,91 | | | 1,52 |
| 28.05.2022 | 24,00 | | 122,96 | 110,57 | 12,39 | 69,50 | 70,02 | -0,52 | | | | 64,10 | 51,52 | 12,58 | 65,49 | 52,24 | 13,25 | | 69,61 | 57,05 | | | 1,52 |
| 29.05.2022 | 24,00 | | 122,07 | 107,09 | 14,98 | 69,11 | 69,68 | -0,57 | | | | 64,89 | 49,78 | 15,11 | 66,29 | 50,54 | 15,75 | | 69,19 | 56,72 | | | 1,66 |
| 30.05.2022 | 24,00 | | 123,45 | 111,50 | 11,95 | 68,80 | 69,77 | -0,97 | | | | 63,85 | 51,90 | 11,95 | 65,27 | 52,69 | 12,58 | | 68,92 | 57,24 | | | 1,43 |
| 31.05.2022 | 24,00 | | 128,91 | 116,07 | 12,84 | 69,98 | 71,06 | -1,08 | | | | 66,51 | 53,96 | 12,55 | 68,00 | 54,85 | 13,15 | | 70,11 | 58,62 | | | 1,50 |
| 01.06.2022 | 24,00 | | 121,89 | 109,65 | 12,24 | 70,39 | 71,21 | -0,82 | | | | 62,96 | 51,03 | 11,93 | 64,42 | 51,80 | 12,62 | | 70,48 | 58,32 | | | 1,46 |
| 02.06.2022 | 24,00 | | 120,24 | 108,43 | 11,81 | 70,20 | 71,01 | -0,81 | | | | 62,26 | 50,65 | 11,61 | 63,67 | 51,40 | 12,27 | | 70,29 | 58,14 | | | 1,43 |
| 03.06.2022 | 24,00 | | 120,32 | 109,07 | 11,25 | 68,89 | 69,88 | -0,99 | | | | 62,00 | 50,91 | 11,09 | 63,36 | 51,66 | 11,70 | | 69,00 | 57,21 | | | 1,36 |
| 04.06.2022 | 24,00 | | 123,14 | 111,96 | 11,18 | 70,11 | 70,99 | -0,88 | | | | 63,19 | 52,12 | 11,07 | 64,63 | 52,91 | 11,72 | | 70,18 | 58,11 | | | 1,41 |
| 05.06.2022 | 24,00 | | 124,40 | 111,56 | 12,84 | 70,02 | 70,91 | -0,89 | | | | 64,64 | 51,92 | 12,72 | 66,08 | 52,73 | 13,35 | | 70,13 | 58,05 | | | 1,52 |
| 06.06.2022 | 24,00 | | 125,40 | 112,63 | 12,77 | 70,68 | 71,52 | -0,84 | | | | 65,15 | 52,46 | 12,69 | 66,63 | 53,29 | 13,34 | | 70,76 | 58,58 | | | 1,54 |
| 07.06.2022 | 24,00 | | 122,40 | 110,37 | 12,03 | 70,34 | 71,20 | -0,86 | | | | 63,40 | 51,53 | 11,87 | 64,85 | 52,35 | 12,50 | | 70,45 | 58,35 | | | 1,46 |
| 08.06.2022 | 24,00 | | 124,16 | 113,05 | 11,11 | 70,77 | 71,72 | -0,95 | | | | 63,78 | 52,77 | 11,01 | 65,27 | 53,64 | 11,63 | | 70,89 | 58,88 | | | 1,41 |
| 09.06.2022 | 24,00 | | 124,63 | 113,50 | 11,13 | 71,01 | 72,02 | -1,01 | | | | 63,82 | 52,87 | 10,95 | 65,31 | 53,74 | 11,57 | | 71,10 | 59,21 | | | 1,41 |
| 10.06.2022 | 24,00 | | 123,01 | 112,68 | 10,33 | 70,83 | 71,81 | -0,98 | | | | 62,63 | 52,52 | 10,11 | 64,09 | 53,38 | 10,71 | | 70,92 | 58,98 | | | 1,34 |
| 11.06.2022 | 24,00 | | 123,37 | 113,63 | 9,74 | 70,95 | 72,05 | -1,10 | | | | 62,53 | 52,91 | 9,62 | 63,99 | 53,82 | 10,17 | | 71,04 | 59,31 | | | 1,30 |
| 12.06.2022 | 24,00 | | 124,49 | 115,16 | 9,33 | 71,28 | 72,43 | -1,15 | | | | 62,79 | 53,63 | 9,16 | 64,25 | 54,58 | 9,67 | | 71,37 | 59,72 | | | 1,28 |
| 13.06.2022 | 24,00 | | 123,86 | 112,28 | 11,58 | 70,32 | 71,53 | -1,21 | | | | 63,68 | 52,31 | 11,37 | 65,13 | 53,15 | 11,98 | | 70,43 | 58,88 | | | 1,41 |
| 14.06.2022 | 24,00 | | 122,56 | 111,11 | 11,45 | 70,32 | 71,40 | -1,08 | | | | 63,01 | 51,77 | 11,24 | 64,45 | 52,60 | 11,85 | | 70,44 | 58,60 | | | 1,41 |
| 15.06.2022 | 24,00 | | 121,04 | 110,29 | 10,75 | 70,17 | 71,12 | -0,95 | | | | 62,02 | 51,53 | 10,49 | 63,43 | 52,33 | 11,10 | | 70,28 | 58,17 | | | 1,36 |
| 16.06.2022 | 24,00 | | 122,28 | 110,90 | 11,38 | 70,04 | 70,95 | -0,91 | | | | 62,82 | 51,71 | 11,11 | 64,25 | 52,48 | 11,77 | | 70,14 | 57,92 | | | 1,41 |
| 17.06.2022 | 24,00 | | 121,10 | 110,53 | 10,57 | 70,60 | 71,29 | -0,69 | | | | 61,63 | 51,35 | 10,28 | 63,06 | 52,12 | 10,94 | | 70,70 | 57,99 | | | 1,38 |
| 18.06.2022 | 24,00 | | 122,76 | 111,97 | 10,79 | 70,87 | 71,69 | -0,82 | | | | 62,57 | 51,95 | 10,62 | 63,98 | 52,79 | 11,19 | | 70,95 | 58,45 | | | 1,40 |
| 19.06.2022 | 15,00 * | | 56,68 | 70,52 | -13,84 | 70,85 | 71,70 | -0,84 | | | | 39,13 | 32,77 | 6,36 | 40,04 | 33,28 | 6,76 | | 70,96 | 58,50 | | | 0,87 |
| 20.06.2022 | 24,00 | | 117,92 | 109,96 | 7,96 | 70,47 | 71,21 | -0,74 | | | | 61,94 | 51,05 | 10,89 | 63,37 | 51,83 | 11,54 | | 70,54 | 57,94 | | | 1,42 |
| 21.06.2022 | 24,00 | | 121,84 | 111,16 | 10,68 | 70,65 | 71,44 | -0,79 | | | | 61,94 | 51,60 | 10,34 | 63,38 | 52,40 | 10,98 | | 70,74 | 58,16 | | | 1,38 |
| 22.06.2022 | 24,00 | | 123,77 | 112,75 | 11,02 | 70,35 | 71,29 | -0,94 | | | | 63,07 | 52,29 | 10,78 | 64,50 | 53,13 | 11,37 | | 70,44 | 58,15 | | | 1,40 |
| Среднее | 23,71 | | 123,62 | 112,79 | 10,83 | 70,04 | 70,92 | -0,88 | | | | 63,99 | 52,50 | 11,49 | 65,43 | 53,33 | 12,11 | | 70,14 | 58,08 | | | 1,44 |
| Итого | 735,00 | | 3785,73 | 3454,15 | 331,58 | | | | | | | 1959,68 | 1607,95 | 351,73 | 2003,91 | 1633,13 | 370,78 | | | | | | 44,03 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **201 час 12,06 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **201 час 101,59 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **13,47 °C 6,04 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **50,05 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.06.2022 11:57 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации

1ас3с3б-еб27-4457-8с5с-8сbc9310cdbc



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 1ac36c3b-eb27-4457-8c50-6cbc9310cdbe

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.06.2022 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.06.2022 12:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |