

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул. д. 41, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9113.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9973**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6069	расходомер:	11.09.2022	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-C1	Gmin= 0,12	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-C1	0,12	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,08	
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1844
			Qгвс.ср.= 0,0838
			Gгвс.= 33,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.05.2022	24,00	*	88,07	70,76	17,31	67,57	67,00	0,57				16,49		16,49	16,84		16,84		67,79					1,12	
24.05.2022	24,00	*	86,61	71,59	15,02	69,98	69,55	0,43				14,14		14,14	14,45		14,45		69,52						0,98
25.05.2022	24,00	*	87,33	71,76	15,57	69,69	69,28	0,41				14,65		14,65	14,97		14,97		69,16						1,01
26.05.2022	24,00	*	87,85	71,00	16,85	67,89	67,40	0,49				16,06		16,06	16,40		16,40		67,82						1,09
27.05.2022	24,00	*	80,65	65,72	14,93	69,04	68,56	0,48				14,15		14,15	14,46		14,46		68,68						0,97
28.05.2022	24,00	*	76,12	61,00	15,12	69,63	69,12	0,51				14,44		14,44	14,76		14,76		69,17						1,00
29.05.2022	24,00	*	77,09	60,12	16,97	69,40	68,94	0,46				16,34		16,34	16,70		16,70		68,77						1,12
30.05.2022	24,00	*	74,98	60,01	14,97	68,77	68,25	0,52				14,26		14,26	14,56		14,56		68,38						0,98
31.05.2022	24,00	*	74,12	57,71	16,41	70,05	69,46	0,59				15,75		15,75	16,10		16,10		69,85						1,10
01.06.2022	24,00	*	71,06	54,64	16,42	70,56	70,02	0,54				15,82		15,82	16,17		16,17		70,09						1,11
02.06.2022	24,00	*	68,74	53,97	14,77	70,43	69,90	0,53				14,12		14,12	14,44		14,44		69,82						0,99
03.06.2022	24,00	*	70,05	54,46	15,59	69,01	68,47	0,54				14,92		14,92	15,25		15,25		68,60						1,02
04.06.2022	24,00	*	68,94	55,71	13,23	70,25	69,72	0,53				12,49		12,49	12,77		12,77		69,68						0,87
05.06.2022	24,00	*	72,42	55,81	16,61	70,19	69,63	0,56				15,99		15,99	16,34		16,34		69,84						1,12
06.06.2022	24,00	*	72,22	56,60	15,62	70,85	70,32	0,53				14,92		14,92	15,26		15,26		70,30						1,05
07.06.2022	24,00	*	70,59	55,26	15,33	70,49	69,95	0,54				14,61		14,61	14,94		14,94		70,04						1,02
08.06.2022	24,00	*	71,12	56,33	14,79	70,85	70,33	0,52				14,02		14,02	14,34		14,34		70,37						0,99
09.06.2022	24,00	*	72,15	57,06	15,09	71,16	70,65	0,51				14,36		14,36	14,69		14,69		70,66						1,02
10.06.2022	24,00	*	70,97	56,46	14,51	70,99	70,49	0,50				13,79		13,79	14,10		14,10		70,44						0,97
11.06.2022	24,00	*	69,46	56,56	12,90	71,06	70,55	0,51				12,10		12,10	12,38		12,38		70,55						0,85
12.06.2022	24,00	*	69,87	57,41	12,46	71,44	70,94	0,50				11,64		11,64	11,91		11,91		70,91						0,83
13.06.2022	24,00	*	70,31	56,88	13,43	70,43	69,90	0,53				12,68		12,68	12,97		12,97		70,09						0,89
14.06.2022	24,00	*	69,99	56,20	13,79	70,42	69,89	0,53				13,03		13,03	13,33		13,33		69,99						0,91
15.06.2022																									
16.06.2022																									
17.06.2022																									
18.06.2022																									
19.06.2022																									
20.06.2022																									
21.06.2022																									
22.06.2022																									
Среднее	24,00		74,81	59,70	15,12	70,01	69,49	0,51				14,38		14,38	14,70		14,70		69,59						1,00
Итого	552,00		1720,71	1373,02	347,69							330,77		330,77	338,13		338,13								23,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **384** час **16** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **384** час **235,2** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,47** °C **7,55** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **31,46** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.06.2022 11:57 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации
 9e0ca508-1a4d-47c7-bea4-3354202eb100



Идентификатор документа 9e0ca508-1a4d-47c7-8ea4-5354202eb100

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа