

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 8, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9104.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **27906**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 208338		Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 14.07.2025		Режим (схема):				
Подающий трубопровод (М1)	расходомер:	расходомер: Гmin=		Гmax=		Термопреобр.:				
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1		45		Преобр.давления:				
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-40-В1	0,1		45		КТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ-32-В1	0,067		30		КТСП-Н				
Подпиточный трубопровод (Vп)	ПРЭМ	0,027		12		КТСП-Н				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1^*(h1-hxb)-M2^*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3^*(h3-hxb)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307		Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1868				
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:	Qот.= 92,1		Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0849				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,1		Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,96	Gгвс.м.=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2022 по 22.06.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2022	24,00		50,83	35,90	14,93	66,62	54,65	11,97			51,52	36,78	14,74	52,58	37,26	15,32		66,61	54,97			1,41
24.05.2022	24,00		51,86	36,22	15,64	68,56	56,20	12,36			52,52	37,11	15,41	53,68	37,59	16,09		68,55	56,53			1,50
25.05.2022	24,00		51,44	35,98	15,46	68,11	55,76	12,35			52,15	36,86	15,29	53,27	37,34	15,93		68,09	56,09			1,48
26.05.2022	24,00		50,52	35,72	14,80	66,59	54,59	12,00			51,28	36,61	14,67	52,33	37,09	15,24		66,58	54,92			1,40
27.05.2022	24,00		48,63	34,42	14,21	67,79	55,18	12,61			49,41	35,27	14,14	50,44	35,75	14,69		67,77	55,50			1,39
28.05.2022	24,00		47,81	33,83	13,98	68,12	55,47	12,65			48,65	34,68	13,97	49,66	35,16	14,50		68,10	55,82			1,38
29.05.2022	24,00		49,29	33,11	16,18	67,77	55,11	12,66			50,14	33,95	16,19	51,18	34,43	16,75		67,76	55,47			1,52
30.05.2022	24,00		48,71	33,10	15,61	67,58	55,09	12,49			49,56	33,94	15,62	50,59	34,42	16,17		67,56	55,41			1,47
31.05.2022	24,00		46,43	31,81	14,62	68,74	55,76	12,98			47,23	32,31	14,92	48,24	32,79	15,45		68,71	55,95			1,44
01.06.2022	24,00		44,33	30,05	14,28	68,97	55,45	13,52			45,08	30,84	14,24	46,10	31,32	14,78		68,95	55,80			1,39
02.06.2022	24,00		44,42	29,50	14,92	68,87	55,42	13,45			45,20	30,28	14,92	46,21	30,76	15,45		68,85	55,80			1,42
03.06.2022	24,00		44,38	29,54	14,84	67,63	54,53	13,10			45,15	30,31	14,84	46,10	30,79	15,31		67,61	54,88			1,39
04.06.2022	24,00		44,84	30,43	14,41	68,79	55,54	13,25			45,62	31,23	14,39	46,63	31,71	14,92		68,76	55,91			1,39
05.06.2022	24,00		46,98	30,39	16,59	68,79	55,50	13,29			47,78	31,19	16,59	48,83	31,67	17,16		68,77	55,84			1,54
06.06.2022	24,00		45,86	30,85	15,01	69,28	55,81	13,47			46,66	31,66	15,00	47,70	32,14	15,56		69,26	56,16			1,46
07.06.2022	24,00		43,67	29,95	13,72	69,09	55,36	13,73			44,44	30,74	13,70	45,43	31,22	14,21		69,06	55,71			1,36
08.06.2022	24,00		44,35	30,82	13,53	69,48	56,28	13,20			45,12	31,62	13,50	46,15	32,10	14,05		69,45	56,64			1,34
09.06.2022	24,00		44,56	31,21	13,35	69,62	56,53	13,09			45,35	32,02	13,33	46,36	32,50	13,86		69,60	56,87			1,34
10.06.2022	24,00		43,81	30,94	12,87	69,39	56,23	13,16			44,59	31,77	12,82	45,55	32,25	13,30		69,37	56,57			1,29
11.06.2022	24,00		43,82	31,10	12,72	69,63	56,95	12,68			44,57	31,91	12,66	45,58	32,39	13,19		69,61	57,31			1,27
12.06.2022	24,00		43,57	31,47	12,10	69,90	57,12	12,78			44,33	32,31	12,02	45,29	32,79	12,50		69,87	57,45			1,24
13.06.2022	24,00		44,47	30,87	13,60	68,98	56,41	12,57			45,20	31,69	13,51	46,17	32,17	14,00		68,96	56,74			1,32
14.06.2022	24,00		44,33	30,48	13,85	68,94	56,14	12,80			45,06	31,29	13,77	46,03	31,77	14,26		68,92	56,48			1,34
15.06.2022	24,00		44,19	30,00	14,19	68,85	55,68	13,17			44,92	30,80	14,12	45,87	31,28	14,59		68,82	56,01			1,37
16.06.2022	24,00		45,92	30,16	15,76	68,77	55,70	13,07			46,67	30,97	15,70	47,69	31,45	16,24		68,75	56,03			1,47
17.06.2022	24,00		43,37	30,27	13,10	69,18	55,67	13,51			44,13	31,08	13,05	45,12	31,56	13,56		69,15	56,01			1,31
18.06.2022	24,00		45,31	30,61	14,70	69,59	56,26	13,33			46,05	31,42	14,63	47,06	31,90	15,16		69,56	56,61			1,42
19.06.2022	24,00		46,52	30,36	16,16	69,29	56,22	13,07			47,29	31,17	16,12	48,35	31,65	16,70		69,26	56,58			1,51
20.06.2022	24,00		44,64	30,10	14,54	69,15	55,74	13,41			45,38	30,90	14,48	46,39	31,38	15,01		69,12	56,07			1,40
21.06.2022	24,00		44,30	30,53	13,77	69,31	55,86	13,45			44,98	31,34	13,64	45,98	31,82	14,16		69,28	56,21			1,36
22.06.2022	24,00		46,42	30,87	15,55	69,15	56,15	13,00			47,14	31,68	15,46	48,15	32,16	15,99		69,12	56,48			1,47
Среднее	24,00		46,12	31,63	14,48	68,73	55,75	12,97			46,88	32,44	14,43	47,89	32,92	14,97		68,70	56,09			1,40
Итого	744,00		1429,58	980,59	44,98						1453,17	1005,73	447,44	1484,71	1020,61	464,10						43,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,47 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, **47,01 Гкал**

192 час **11,2** Гкал
192 час **119,76** куб.м
 час

7,58 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.06.2022 11:57 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации

Идентификатор документа 3c4cce31-e995-4d50-aa7a-963dd05affff



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.06.2022 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.06.2022 12:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа