

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул. д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **33001**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 219181 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3746 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 112,38 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2022 | 24,00 | | 113,19 | 113,19 | 0,00 | 65,87 | 46,88 | 18,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 24.04.2022 | 24,00 | | 109,72 | 109,72 | 0,00 | 66,01 | 46,87 | 19,14 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 25.04.2022 | 24,00 | | 111,69 | 111,69 | 0,00 | 65,96 | 46,52 | 19,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 26.04.2022 | 24,00 | | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 66,35 | 46,44 | 19,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 27.04.2022 | 24,00 | | 106,22 | 106,22 | 0,00 | 65,74 | 45,07 | 20,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 28.04.2022 | 24,00 | | 107,34 | 107,34 | 0,00 | 67,89 | 45,97 | 21,92 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 29.04.2022 | 24,00 | | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 68,92 | 46,66 | 22,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 30.04.2022 | 24,00 | | 109,62 | 109,62 | 0,00 | 68,67 | 46,55 | 22,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 01.05.2022 | 24,00 | | 110,97 | 110,97 | 0,00 | 68,27 | 46,70 | 21,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 02.05.2022 | 24,00 | | 112,07 | 112,07 | 0,00 | 68,82 | 47,53 | 21,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 03.05.2022 | 24,00 | | 110,61 | 110,61 | 0,00 | 68,43 | 47,41 | 21,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 04.05.2022 | 24,00 | | 108,93 | 108,93 | 0,00 | 66,91 | 46,47 | 20,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 05.05.2022 | 24,00 | | 109,24 | 109,24 | 0,00 | 65,94 | 46,04 | 19,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 06.05.2022 | 24,00 | | 61,25 | 61,64 | -0,39 | 50,04 | 46,09 | 3,95 | | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 07.05.2022 | 24,00 | | 7,65 | 8,16 | -0,51 | 28,80 | 44,11 | -15,32 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 08.05.2022 | 24,00 | | 90,88 | 91,03 | -0,15 | 50,73 | 44,17 | 6,56 | | | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 09.05.2022 | 24,00 | | 119,06 | 119,06 | 0,00 | 62,03 | 44,77 | 17,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 10.05.2022 | 24,00 | | 121,26 | 121,26 | 0,00 | 64,74 | 47,07 | 17,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 11.05.2022 | 24,00 | | 120,65 | 120,65 | 0,00 | 66,27 | 48,51 | 17,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 12.05.2022 | 24,00 | | 117,83 | 117,83 | 0,00 | 64,46 | 47,62 | 16,84 | | | | | | | | | | | | | | 1,99 |
| 13.05.2022 | 24,00 | | 117,31 | 117,31 | 0,00 | 63,79 | 47,37 | 16,41 | | | | | | | | | | | | | | 1,96 |
| 14.05.2022 | 24,00 | | 119,42 | 119,42 | 0,00 | 66,03 | 49,06 | 16,97 | | | | | | | | | | | | | | 1,97 |
| 15.05.2022 | 24,00 | | 103,36 | 103,36 | 0,00 | 63,41 | 45,80 | 17,61 | | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| 16.05.2022 | 24,00 | | 98,34 | 98,34 | 0,00 | 63,92 | 45,27 | 18,65 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 17.05.2022 | 24,00 | | 95,79 | 95,63 | 0,16 | 64,69 | 44,93 | 19,76 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 18.05.2022 | 24,00 | | 95,58 | 95,58 | 0,00 | 65,58 | 45,34 | 20,23 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 19.05.2022 | 24,00 | | 96,68 | 96,68 | 0,00 | 65,57 | 45,54 | 20,03 | | | | | | | | | | | | | | 1,93 |
| 20.05.2022 | 24,00 | | 97,95 | 97,95 | 0,00 | 64,56 | 45,02 | 19,54 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 21.05.2022 | 24,00 | | 103,95 | 103,95 | 0,00 | 66,05 | 46,55 | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | 1,99 |
| 22.05.2022 | 24,00 | | 104,04 | 104,04 | 0,00 | 64,19 | 45,73 | 18,46 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| Среднее | 24,00 | | 103,34 | 103,37 | -0,03 | 63,62 | 46,27 | 17,35 | | | | | | | | | | | | | | 1,99 |
| Итого | 720,00 | | 3100,20 | 3101,09 | -0,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,57 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,81** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **59,57** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 30.05.2022 09:51 GMT+03:00

c457e533-9a95-4661-ae4a-8fc5d669b2c5

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 30.05.2022 09:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 01.06.2022 12:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |