

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / ЦЮ
 Обслуживающая организация:
 Источник 2я Невская котельная

Договор: 9211.038.1
 Строит.Адрес: Ивановская 34
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦЮ
 Код УУТЭ:

график: 150\70

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Ивановская 34_ЦЮ_май_Н | | Вычислитель: СПТ-940 № 2161 | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024 | | Тхв, гр.С= 6.16 | |
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: Питерфло | Gmin= | Gmax= | 15 | | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И | | | | | | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: Питерфло | Gmin= | Gmax= | 15 | | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И | | | | | | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | | | | | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | | | | | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: зима: лето: | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час): | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gгвс={G_GVS_SR*24} |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2022 - 23.05.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотопр-е | | |
|---|--------|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|--------|-----------------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-----------|-----------|--------------------|--------|-------------------|------|-------|
| Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | Ти час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. | | | |
| | | | т | т | т | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал. | Гкал. | Гкал. | | | | |
| 23.04.2022 | 24,00 | - | 34,62 | 34,91 | -0,29 | 67,22 | 35,64 | 31,57 | 6,61 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | | |
| 24.04.2022 | 24,00 | - | 34,68 | 35,00 | -0,32 | 68,66 | 35,56 | 33,10 | 6,62 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | |
| 25.04.2022 | 24,00 | - | 34,86 | 35,17 | -0,31 | 68,42 | 35,49 | 32,93 | 6,64 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | |
| 26.04.2022 | 24,00 | - | 34,93 | 35,23 | -0,30 | 68,83 | 35,61 | 33,22 | 6,67 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,15 | |
| 27.04.2022 | 24,00 | - | 34,36 | 34,70 | -0,34 | 68,20 | 34,83 | 33,38 | 6,59 | 3,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | |
| 28.04.2022 | 24,00 | - | 34,17 | 34,52 | -0,35 | 68,46 | 34,23 | 34,23 | 6,53 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,16 | |
| 29.04.2022 | 24,00 | - | 34,68 | 35,04 | -0,36 | 68,69 | 34,48 | 34,21 | 6,64 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 30.04.2022 | 24,00 | - | 34,96 | 35,36 | -0,40 | 69,05 | 34,76 | 34,30 | 6,68 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,19 | |
| 01.05.2022 | 24,00 | - | 35,18 | 35,59 | -0,41 | 68,77 | 35,02 | 33,75 | 6,72 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 02.05.2022 | 24,00 | - | 35,13 | 35,52 | -0,39 | 68,99 | 35,62 | 33,37 | 6,75 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,16 | |
| 03.05.2022 | 24,00 | - | 34,76 | 35,16 | -0,40 | 68,10 | 35,44 | 32,66 | 6,68 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,12 | |
| 04.05.2022 | 24,00 | - | 34,47 | 34,89 | -0,42 | 68,22 | 34,90 | 33,32 | 6,61 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | |
| 05.05.2022 | 24,00 | - | 34,83 | 35,26 | -0,43 | 67,96 | 35,12 | 32,84 | 6,65 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | |
| 06.05.2022 | 24,00 | - | 35,07 | 35,50 | -0,43 | 66,99 | 35,52 | 31,47 | 6,71 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | |
| 07.05.2022 | 24,00 | - | 35,15 | 35,58 | -0,43 | 66,81 | 36,23 | 30,58 | 6,75 | 3,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | |
| 08.05.2022 | 24,00 | - | 34,97 | 35,42 | -0,46 | 66,05 | 35,78 | 30,26 | 6,70 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | |
| 09.05.2022 | 24,00 | - | 34,96 | 35,41 | -0,45 | 66,83 | 35,53 | 31,30 | 6,69 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | |
| 10.05.2022 | 24,00 | - | 35,19 | 35,68 | -0,49 | 68,38 | 36,34 | 32,04 | 6,74 | 3,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,11 | |
| 11.05.2022 | 24,00 | - | 35,15 | 35,67 | -0,52 | 68,40 | 36,98 | 31,42 | 6,77 | 3,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | |
| 12.05.2022 | 24,00 | - | 34,69 | 35,15 | -0,46 | 67,76 | 36,80 | 30,95 | 6,71 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | |
| 13.05.2022 | 24,00 | - | 34,50 | 34,99 | -0,49 | 67,28 | 36,23 | 31,05 | 6,67 | 3,41 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,05 | |
| 14.05.2022 | 24,00 | - | 34,56 | 35,07 | -0,51 | 67,94 | 36,69 | 31,25 | 6,68 | 3,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | |
| 15.05.2022 | 24,00 | - | 28,79 | 29,16 | -0,37 | 66,41 | 34,36 | 32,05 | 6,09 | 3,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,91 | |
| 16.05.2022 | 24,00 | - | 24,85 | 25,14 | -0,29 | 66,81 | 31,70 | 35,11 | 5,53 | 3,87 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,86 | |
| 17.05.2022 | 24,00 | - | 25,04 | 25,36 | -0,32 | 66,80 | 31,30 | 35,50 | 5,55 | 3,87 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,88 | |
| 18.05.2022 | 24,00 | - | 25,12 | 25,44 | -0,32 | 67,45 | 31,26 | 36,19 | 5,57 | 3,87 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | |
| 19.05.2022 | 24,00 | - | 25,56 | 25,88 | -0,32 | 67,99 | 31,86 | 36,13 | 5,63 | 3,87 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,91 | |
| 20.05.2022 | 24,00 | - | 24,80 | 25,08 | -0,28 | 66,96 | 31,40 | 35,56 | 5,58 | 3,91 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,87 | |
| 21.05.2022 | 24,00 | - | 24,51 | 24,78 | -0,27 | 66,65 | 30,88 | 35,77 | 5,59 | 3,99 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,87 | |
| 22.05.2022 | 24,00 | - | 24,44 | 24,73 | -0,28 | 67,82 | 31,20 | 36,62 | 5,60 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,89 | |
| Среднее | 24,00 | - | 32,30 | 32,68 | -0,38 | 67,76 | 34,56 | 33,20 | 6,40 | 3,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,05 | |
| Итого | 720,00 | | 968,97 | 980,38 | -11,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,60 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q ЦЮ (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

31,60 Гкал;
куб.м.



Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Идентификатор документа dfc2ce5c-592b-40a0-b5c6-737d0aeda55a

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 30.05.2022 10:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 01.06.2022 12:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |