

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 27-2 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник ТЭЦ-22

Договор: 6642.038.1
 Строит.Адрес: Караваяевская 27-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 95\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Караваяевская 27-2_ЦО_май_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024		Тхв, гр.С= 6.9	
Вычислитель: СПТ-940 № 1790		расходомер: Питерфло		Gmin= 0.2	Gmax= 30			Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Поданоц.тр.(M1):		расходомер: Питерфло		Gmin= 0.2	Gmax= 30			Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотопр-е
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
				т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал.	Гкал.	Гкал.	
23.04.2022	24,00	-		172,19	171,14	1,06	46,38	40,80	5,58	4,27	3,87														1,00	
24.04.2022	24,00	-		171,83	170,77	1,06	46,48	40,85	5,63	4,27	3,88														1,01	
25.04.2022	24,00	-		171,65	170,60	1,06	46,45	40,79	5,66	4,28	3,88														1,01	
26.04.2022	24,00	-		171,55	170,50	1,05	46,38	40,69	5,69	4,28	3,89														1,02	
27.04.2022	24,00	-		171,72	170,66	1,06	46,27	40,43	5,84	4,28	3,89														1,05	
28.04.2022	24,00	-		171,39	170,33	1,06	47,62	41,18	6,44	4,29	3,89														1,15	
29.04.2022	24,00	-		170,99	169,94	1,05	48,45	41,87	6,58	4,29	3,90														1,17	
30.04.2022	24,00	-		170,95	169,90	1,06	48,60	42,04	6,56	4,29	3,90														1,17	
01.05.2022	24,00	-		170,06	169,02	1,05	48,44	42,03	6,41	4,28	3,89														1,13	
02.05.2022	24,00	-		171,02	169,98	1,04	48,53	42,27	6,26	4,28	3,89														1,11	
03.05.2022	24,00	-		171,35	170,31	1,04	48,47	42,25	6,23	4,28	3,89														1,11	
04.05.2022	24,00	-		167,74	166,71	1,03	48,34	41,94	6,39	4,29	3,90														1,11	
05.05.2022	24,00	-		170,22	169,17	1,05	47,33	41,28	6,05	4,30	3,91														1,07	
06.05.2022	24,00	-		170,43	169,38	1,04	46,58	40,91	5,67	4,29	3,91														1,01	
07.05.2022	24,00	-		170,67	169,62	1,04	46,62	41,16	5,46	4,29	3,90														0,97	
08.05.2022	24,00	-		170,66	169,61	1,05	46,41	40,88	5,53	4,29	3,90														0,99	
09.05.2022	24,00	-		170,26	169,21	1,05	46,48	40,80	5,68	4,30	3,91														1,01	
10.05.2022	24,00	-		170,04	168,99	1,05	46,57	40,93	5,64	4,30	3,91														1,00	
11.05.2022	24,00	-		170,48	169,44	1,04	46,51	41,11	5,41	4,29	3,90														0,96	
12.05.2022	24,00	-		160,69	159,70	0,98	46,46	40,90	5,56	4,30	3,91														0,93	
13.05.2022	24,00	-		169,93	168,89	1,04	47,23	41,58	5,65	4,30	3,91														1,00	
14.05.2022	24,00	-		169,97	168,94	1,04	47,49	41,86	5,64	4,30	3,91														1,00	
15.05.2022	24,00	-		170,04	169,00	1,04	47,33	41,68	5,64	4,30	3,91														1,00	
16.05.2022	24,00	-		169,84	168,80	1,04	47,45	41,64	5,81	4,30	3,92														1,03	
17.05.2022	24,00	-		169,31	168,27	1,04	47,38	41,51	5,86	4,31	3,93														1,04	
18.05.2022	24,00	-		169,21	168,17	1,03	47,42	41,50	5,92	4,31	3,93														1,04	
19.05.2022	24,00	-		169,15	168,11	1,04	47,39	41,60	5,79	4,31	3,93														1,02	
20.05.2022	24,00	-		70,90	70,47	0,44	47,71	41,68	6,03	4,32	3,93														0,45	
21.05.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	21,04	21,55	-0,51	3,14	3,18														0,00	
22.05.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	20,76	21,42	-0,66	3,32	3,34														0,00	
Среднее	24,00	-		155,47	154,52	0,95	45,48	40,04	5,45	4,22	3,86														0,95	
Итого	720,00			4664,23	4635,62	28,61																			28,57	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____ час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: _____ куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

28,57
Гкал;
Гкал;
куб.м.


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Идентификатор документа 2dd70744-8ae2-421f-be18-5bb2a6322dcb

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	30.05.2022 10:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	01.06.2022 11:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа