

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-1 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник ТЭЦ-22

Договор: 6645.038.1
 Строит.Адрес: Караваевская 31-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 95\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Караваевская 31-1_ЦО_май_H		Вычислитель: СПТ-940 № 1788		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024		Тхв, гр.С= 6.9	
Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30			Термопреобр.: КТПТР-05				Преобр.давления: СДВ-И			
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30			Термопреобр.: КТПТР-05				Преобр.давления: СДВ-И			
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм: зима: лето:													

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотопр-е
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.		
				т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.		
23.04.2022	24,00	-		214,41	214,88	-0,47	46,53	41,30	5,23	4,39	3,75															1,10	
24.04.2022	24,00	-		213,94	214,56	-0,62	46,62	41,29	5,33	4,40	3,75															1,12	
25.04.2022	24,00	-		213,69	214,24	-0,55	46,59	41,23	5,37	4,40	3,76															1,13	
26.04.2022	24,00	-		213,61	214,08	-0,47	46,52	41,12	5,40	4,40	3,76															1,13	
27.04.2022	24,00	-		213,78	214,39	-0,61	46,42	40,89	5,53	4,41	3,76															1,16	
28.04.2022	24,00	-		213,36	213,95	-0,60	47,78	41,74	6,04	4,41	3,77															1,26	
29.04.2022	24,00	-		212,93	213,53	-0,61	48,61	42,39	6,22	4,41	3,77															1,30	
30.04.2022	24,00	-		212,86	213,47	-0,61	48,76	42,55	6,21	4,41	3,77															1,30	
01.05.2022	24,00	-		211,71	212,32	-0,61	48,60	42,56	6,04	4,41	3,77															1,25	
02.05.2022	24,00	-		212,94	213,55	-0,61	48,69	42,80	5,90	4,40	3,77															1,23	
03.05.2022	24,00	-		213,39	214,00	-0,61	48,64	42,83	5,81	4,40	3,76															1,21	
04.05.2022	24,00	-		208,78	209,38	-0,60	48,50	42,50	6,00	4,41	3,77															1,23	
05.05.2022	24,00	-		212,17	212,75	-0,58	47,48	41,83	5,66	4,42	3,79															1,18	
06.05.2022	24,00	-		212,27	212,84	-0,57	46,72	41,43	5,30	4,41	3,78															1,10	
07.05.2022	24,00	-		212,58	213,15	-0,58	46,76	41,62	5,14	4,41	3,77															1,07	
08.05.2022	24,00	-		212,53	213,11	-0,57	46,56	41,42	5,14	4,41	3,78															1,07	
09.05.2022	24,00	-		212,05	212,61	-0,56	46,63	41,38	5,25	4,42	3,79															1,09	
10.05.2022	24,00	-		211,78	212,34	-0,56	46,71	41,50	5,21	4,42	3,79															1,08	
11.05.2022	24,00	-		212,32	212,88	-0,55	46,65	41,57	5,09	4,41	3,78															1,06	
12.05.2022	24,00	-		199,83	200,36	-0,52	46,61	41,40	5,20	4,42	3,79															1,02	
13.05.2022	24,00	-		211,76	212,32	-0,56	47,39	42,07	5,32	4,42	3,79															1,10	
14.05.2022	24,00	-		211,78	212,34	-0,56	47,64	42,41	5,24	4,42	3,79															1,09	
15.05.2022	24,00	-		211,86	212,42	-0,56	47,48	42,21	5,27	4,42	3,79															1,09	
16.05.2022	24,00	-		211,56	212,11	-0,55	47,60	42,25	5,34	4,42	3,79															1,11	
17.05.2022	24,00	-		210,89	211,44	-0,55	47,53	42,08	5,45	4,43	3,81															1,13	
18.05.2022	24,00	-		210,75	211,29	-0,55	47,57	42,12	5,45	4,43	3,81															1,13	
19.05.2022	24,00	-		210,65	211,20	-0,56	47,54	42,15	5,39	4,43	3,81															1,11	
20.05.2022	24,00	-		90,39	90,62	-0,23	47,85	42,29	5,57	4,44	3,80															0,49	
21.05.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	24,55	28,48	-3,93	2,63	2,57															0,00	
22.05.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	24,46	28,59	-4,13	2,55	2,61															0,00	
Среднее	24,00	-		193,69	194,20	-0,52	45,87	41,00	4,87	4,29	3,70															1,04	
Итого	720,00			5810,56	5826,12	-15,57																					31,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.


31,32 Гкал;
Гкал;
куб.м. _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа f48b8c74-b447-4561-897f-6ec464209fe7



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	30.05.2022 10:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	01.06.2022 11:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа