

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2022

Абонент: ЖКС №2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 33-1 / ЦО  
 Обслуживающая организация:  
 Источник ТЭЦ-22

Договор: 6647.038.1  
 Строит.Адрес: Караваяевская 33-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЭ:

график: 95\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Караваяевская 33-1_ЦО_май_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2024		Тхв, гр.С= 6.9	
Вычислитель: СПТ-940 № 2113											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30					Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30					Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотопр-е			
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
23.04.2022	24,00	-		465,53	457,43	8,10	46,45	43,72	2,73	4,55	0,20														1,66
24.04.2022	24,00	-		464,61	456,50	8,11	46,54	43,74	2,81	4,56	0,18														1,70
25.04.2022	24,00	-		464,15	456,03	8,12	46,53	43,73	2,80	4,56	0,31														1,69
26.04.2022	24,00	-		463,93	455,78	8,15	46,47	43,68	2,79	4,56	0,40														1,69
27.04.2022	24,00	-		464,37	456,18	8,19	46,35	43,50	2,86	4,57	0,28														1,72
28.04.2022	24,00	-		463,68	455,40	8,28	47,73	44,60	3,13	4,57	0,33														1,86
29.04.2022	24,00	-		462,81	454,43	8,37	48,55	45,30	3,25	4,57	0,35														1,92
30.04.2022	24,00	-		462,64	454,26	8,38	48,70	45,47	3,23	4,57	0,34														1,91
01.05.2022	24,00	-		460,05	451,72	8,32	48,54	45,38	3,16	4,57	0,36														1,87
02.05.2022	24,00	-		462,66	454,17	8,49	48,64	45,61	3,03	4,56	0,36														1,82
03.05.2022	24,00	-		463,61	455,10	8,51	48,57	45,56	3,02	4,56	0,30														1,82
04.05.2022	24,00	-		453,46	445,09	8,37	48,43	45,30	3,14	4,57	0,29														1,84
05.05.2022	24,00	-		460,81	452,33	8,49	47,42	44,48	2,94	4,58	0,30														1,77
06.05.2022	24,00	-		460,92	452,42	8,50	46,67	43,95	2,73	4,57	0,33														1,67
07.05.2022	24,00	-		461,42	452,94	8,48	46,71	44,09	2,62	4,57	0,35														1,62
08.05.2022	24,00	-		461,41	452,97	8,44	46,50	43,82	2,68	4,57	0,32														1,64
09.05.2022	24,00	-		460,44	452,02	8,43	46,56	43,79	2,78	4,58	0,31														1,68
10.05.2022	24,00	-		459,88	451,47	8,41	46,65	43,90	2,75	4,58	0,33														1,67
11.05.2022	24,00	-		461,05	452,63	8,42	46,61	43,96	2,65	4,57	0,34														1,63
12.05.2022	24,00	-		433,42	425,54	7,88	46,56	43,81	2,75	4,58	0,36														1,57
13.05.2022	24,00	-		460,00	451,54	8,46	47,33	44,53	2,80	4,58	0,33														1,70
14.05.2022	24,00	-		460,09	451,59	8,50	47,58	44,83	2,75	4,57	0,35														1,68
15.05.2022	24,00	-		460,16	451,66	8,50	47,42	44,64	2,77	4,58	0,33														1,69
16.05.2022	24,00	-		459,56	451,04	8,52	47,54	44,72	2,82	4,58	0,32														1,71
17.05.2022	24,00	-		457,98	449,52	8,45	47,47	44,59	2,87	4,59	0,28														1,73
18.05.2022	24,00	-		457,66	449,20	8,46	47,51	44,62	2,89	4,59	0,30														1,74
19.05.2022	24,00	-		457,60	449,13	8,48	47,48	44,63	2,85	4,59	0,28														1,72
20.05.2022	24,00	-		196,49	192,86	3,64	47,79	44,83	2,96	4,60	0,22														0,76
21.05.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	23,69	19,78	3,91	3,28	-0,39														0,00
22.05.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	23,88	19,48	4,40	3,27	-0,30														0,00
Среднее	24,00	-		420,68	413,03	7,65	45,76	42,80	2,96	4,48	0,27														1,58
Итого	720,00			12620,39	12390,93	229,47																			47,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Передан через Диадок 30.05.2022 10:03 GMT+03:00  
 10d1b336-b82d-4d42-b75d-9943ba631e81



Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):**  
**Объем потреблённого теплоносителя V<sub>гвс</sub> изл.**

**47,49**  
Гкал;  
Гкал;  
куб.м.



Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Идентификатор документа 10d1b336-b82d-4d42-b75d-9943ba631e81

## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	30.05.2022 10:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	01.06.2022 11:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа