Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **02.07.2023**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 226008**
Подающий трубопровод (М1) — расходомер: ПРЭМ-40-В1 — Gmin= 0,1 — Gmax= 45
Обратный трубопровод (М2) — ПРЭМ — 0,1 — 45
Подающий ГВС (М3) — ПРЭМ-32-В1 — 0,067 — 30
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Термопреобр.: КТСП-Н / КТСП-Н / ТСП-Н
Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **149/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2871** Qвент.= **0** Qтех.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1708**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **87,2203** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0574**
Gтех.гв= **0** Gгвс.= **22,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2022	24,00		121,65	110,27	11,38	68,27	47,99	20,28			11,88		11,88	12,12		12,12		68,00				3,02
24.04.2022	23,00	*	116,21	105,69	10,52	69,80	48,48	21,32			11,25		11,25	11,51		11,51		69,57				2,99
25.04.2022	24,00		122,06	110,48	11,58	69,47	48,36	21,11			12,03		12,03	12,29		12,29		69,07				3,14
26.04.2022	24,00		124,03	110,63	13,40	69,86	48,45	21,41			13,91		13,91	14,20		14,20		69,55				3,31
27.04.2022	24,00		119,61	108,51	11,10	69,31	47,55	21,76			11,52		11,52	11,77		11,77		68,92				3,14
28.04.2022	24,00		119,16	107,17	11,99	69,60	47,33	22,27			12,35		12,35	12,63		12,63		69,38				3,22
29.04.2022	24,00		119,94	108,84	11,10	69,72	47,45	22,27			11,52		11,52	11,75		11,75		69,35				3,20
30.04.2022	24,00		120,32	109,66	10,66	70,10	47,79	22,31			11,06		11,06	11,29		11,29		69,73				3,20
01.05.2022	24,00		122,83	110,71	12,12	69,77	48,04	21,73			12,63		12,63	12,88		12,88		69,52				3,25
02.05.2022	24,00		122,48	111,40	11,08	69,91	48,62	21,29			11,64		11,64	11,85		11,85		69,51				3,15
03.05.2022	24,00		121,42	109,93	11,49	69,01	47,87	21,14			11,86		11,86	12,12		12,12		68,68				3,12
04.05.2022	24,00		120,93	108,61	12,32	69,23	47,51	21,72			12,68		12,68	12,95		12,95		68,90				3,21
05.05.2022	24,00		120,50	109,69	10,81	68,87	47,82	21,05			11,17		11,17	11,42		11,42		68,37				3,06
06.05.2022	24,00		122,86	110,89	11,97	67,91	47,87	20,04			12,34		12,34	12,61		12,61		67,68				3,04
07.05.2022	24,00		124,66	111,64	13,02	67,71	48,45	19,26			13,45		13,45	13,73		13,73		67,48				3,03
08.05.2022	24,00		121,70	110,57	11,13	66,92	47,45	19,47			11,52		11,52	11,74		11,74		66,47				2,90
09.05.2022	24,00		121,17	110,53	10,64	67,86	47,55	20,31			11,01		11,01	11,26		11,26		67,72				2,97
10.05.2022	24,00		123,50	111,61	11,89	69,36	48,84	20,52			12,36		12,36	12,62		12,62		69,12				3,12
11.05.2022	24,00		124,12	112,13	11,99	69,31	49,18	20,13			12,45		12,45	12,71		12,71		69,00				3,09
12.05.2022	24,00		123,21	111,07	12,14	68,63	49,37	19,26			12,55		12,55	12,78		12,78		68,26				2,98
13.05.2022	24,00		122,41	110,37	12,04	68,17	48,74	19,43			12,40		12,40	12,63		12,63		67,90				2,97
14.05.2022	24,00		121,48	110,52	10,96	68,87	49,16	19,71			11,36		11,36	11,61		11,61		68,59				2,93
15.05.2022	24,00		102,64	90,78	11,86	67,33	46,06	21,27			12,12		12,12	12,38		12,38		66,71				2,73
16.05.2022	24,00		90,22	78,84	11,38	67,93	44,07	23,86			11,62		11,62	11,86		11,86		67,58				2,66
17.05.2022	24,00		90,30	79,41	10,89	68,04	43,61	24,43			11,09		11,09	11,32		11,32		67,69				2,68
18.05.2022	24,00		91,45	79,99	11,46	68,64	43,60	25,04			11,66		11,66	11,91		11,91		68,47				2,79
19.05.2022	24,00		92,12	81,35	10,77	69,12	44,30	24,82			11,06		11,06	11,26		11,26		68,88				2,76
20.05.2022	24,00		91,39	79,96	11,43	67,76	43,61	24,15			11,61		11,61	11,84		11,84		67,07				2,71
21.05.2022	24,00		90,69	80,17	10,52	67,48	43,35	24,13			10,65		10,65	10,87		10,87		67,52				2,64
22.05.2022	24,00	*	90,97	80,13	10,84	68,63	43,99	24,64			11,03		11,03	11,26		11,26		68,50				2,72
Среднее	23,97		114,03	102,53	11,50	68,75	47,08	21,67			11,88		11,88	12,12		12,12		68,44				3,00
Итого	**719,00**		**3416,03**	**3071,55**	**344,48**						**355,78**		**355,78**	**363,17**		**363,17**						**89,73**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,12** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,51** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,16** °C **2,12** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **87,73** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **363,68** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Расчетное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

«___» _____ 20__ г.