Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 12, лит. Б**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9037.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **17.07.2022**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23560**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 48434**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-D
ПРЭМ-32-D

Gmin= 0,2 0,2
Gmax= 30 30

Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н
Преобр.давления:

Режим (схема):
график: **149/70**

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qот.= **0,3153** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.= **0**
Qгвс.ср= **0**
Got.= **95,7873** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2022	24,00		145,74	145,74	0,00	68,16	68,25	-0,09														0,00
24.04.2022	23,00	*	139,82	139,82	0,00	69,67	69,79	-0,12														0,00
25.04.2022	24,00		147,37	147,37	0,00	69,36	56,64	12,72														1,89
26.04.2022	24,00		148,60	148,60	0,00	69,73	47,50	22,23														3,31
27.04.2022	24,00		146,20	146,20	0,00	69,17	47,01	22,16														3,24
28.04.2022	24,00		144,49	144,49	0,00	69,41	46,88	22,53														3,26
29.04.2022	24,00		146,75	146,51	0,24	69,57	47,19	22,38														3,30
30.04.2022	24,00		147,71	147,71	0,00	69,95	47,49	22,46														3,32
01.05.2022	24,00		148,97	148,97	0,00	69,62	47,79	21,83														3,26
02.05.2022	24,00		149,89	149,89	0,00	69,79	48,44	21,35														3,20
03.05.2022	24,00		148,04	148,04	0,00	68,88	47,85	21,03														3,12
04.05.2022	24,00		146,48	146,48	0,00	69,08	47,61	21,47														3,15
05.05.2022	24,00		147,78	147,78	0,00	68,77	47,75	21,02														3,11
06.05.2022	24,00		149,35	149,35	0,00	67,78	47,81	19,97														2,98
07.05.2022	24,00		150,23	150,23	0,00	67,58	48,22	19,36														2,91
08.05.2022	24,00		148,88	148,88	0,00	66,81	47,39	19,42														2,90
09.05.2022	24,00		148,84	148,84	0,00	67,69	47,55	20,14														3,00
10.05.2022	24,00		150,08	150,08	0,00	69,22	48,78	20,44														3,07
11.05.2022	24,00		150,83	150,83	0,00	69,19	49,20	19,99														3,02
12.05.2022	24,00		149,30	149,30	0,00	68,53	48,84	19,69														2,94
13.05.2022	24,00		148,52	148,52	0,00	68,03	48,35	19,68														2,92
14.05.2022	24,00		148,69	148,69	0,00	68,74	48,86	19,88														2,96
15.05.2022	24,00		122,82	122,82	0,00	67,27	46,01	21,26														2,61
16.05.2022	24,00		106,19	106,19	0,00	67,83	43,93	23,90														2,54
17.05.2022	24,00		106,99	106,77	0,22	67,92	43,59	24,33														2,62
18.05.2022	24,00		107,71	107,71	0,00	68,50	43,78	24,72														2,66
19.05.2022	24,00		109,45	109,45	0,00	69,00	44,41	24,59														2,69
20.05.2022	24,00		107,37	107,37	0,00	67,84	43,76	24,08														2,59
21.05.2022	24,00		107,20	107,20	0,00	67,61	43,68	23,93														2,57
22.05.2022	24,00		107,21	107,21	0,00	68,79	44,32	24,47														2,62
Среднее	23,97		137,77	137,76	0,02	68,65	48,62	20,03														2,73
Итого	**719,00**		**4127,50**	**4127,04**	**0,46**																	**81,76**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,12** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,16** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **81,88** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Сетевое управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации