Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **13.07.2022**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23561**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 253403**
Подающий трубопровод (М1) — расходомер: ПРЭМ — Gmin= 0,067 — Gmax= 30 — Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) — ПРЭМ — 0,067 — 30 — КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) — ПРЭМ — 0,027 — 12 — ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,245** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0033**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0015**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **74,4304** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2022	24,00	*	122,47	122,41	0,06	68,45	49,47	18,98			0,05		0,05	0,05		0,05		65,49				2,33
24.04.2022	24,00	*	119,88	119,82	0,06	69,96	49,60	20,36			0,09		0,09	0,09		0,09		66,75				2,45
25.04.2022	24,00	*	122,88	122,82	0,06	69,62	49,16	20,46			0,02		0,02	0,04		0,04		48,06				2,52
26.04.2022	24,00	*	123,20	123,14	0,06	70,00	49,58	20,42			0,05		0,05	0,05		0,05		68,82				2,52
27.04.2022	24,00	*	120,85	120,81	0,04	69,42	47,99	21,43			0,00		0,00	0,00		0,00		34,86				2,60
28.04.2022	24,00	*	119,74	119,67	0,07	69,74	47,54	22,20			0,05		0,05	0,05		0,05		64,42				2,66
29.04.2022	24,00	*	121,58	120,72	0,86	69,86	47,99	21,87			0,02		0,02	0,02		0,02		45,47				2,70
30.04.2022	24,00	*	122,58	122,41	0,17	70,24	48,31	21,93			0,09		0,09	0,09		0,09		68,04				2,70
01.05.2022	24,00	*	123,87	123,64	0,23	69,89	48,53	21,36			0,18		0,18	0,18		0,18		65,48				2,66
02.05.2022	24,00	*	124,52	124,35	0,17	70,04	49,15	20,89			0,13		0,13	0,13		0,13		65,94				2,61
03.05.2022	24,00	*	122,96	122,72	0,24	69,14	48,59	20,55			0,14		0,14	0,14		0,14		61,77				2,54
04.05.2022	24,00	*	121,38	121,26	0,12	69,35	48,35	21,00			0,02		0,02	0,02		0,02		64,47				2,56
05.05.2022	24,00	*	122,67	122,48	0,19	68,98	48,65	20,33			0,09		0,09	0,09		0,09		67,05				2,51
06.05.2022	24,00	*	124,00	123,89	0,11	68,05	48,80	19,25			0,04		0,04	0,04		0,04		57,59				2,40
07.05.2022	24,00	*	124,83	124,71	0,12	67,85	49,47	18,38			0,10		0,10	0,10		0,10		64,39				2,30
08.05.2022	24,00	*	123,40	123,38	0,02	67,01	49,41	17,60			0,00		0,00	0,00		0,00		31,39				2,18
09.05.2022	24,00	*	123,49	123,43	0,06	68,05	49,61	18,44			0,00		0,00	0,00		0,00		30,47				2,28
10.05.2022	24,00	*	124,62	124,56	0,06	69,49	51,12	18,37			0,00		0,00	0,00		0,00		32,84				2,30
11.05.2022	24,00	*	125,23	125,09	0,14	69,43	51,60	17,83			0,07		0,07	0,07		0,07		64,91				2,24
12.05.2022	24,00	*	124,09	124,03	0,06	68,74	50,60	18,14			0,00		0,00	0,00		0,00		37,26				2,26
13.05.2022	24,00	*	123,14	123,12	0,02	68,33	50,10	18,23			0,02		0,02	0,02		0,02		48,92				2,25
14.05.2022	24,00	*	123,44	123,35	0,09	69,01	50,59	18,42			0,10		0,10	0,10		0,10		62,86				2,28
15.05.2022	24,00	*	100,64	100,55	0,09	67,52	47,54	19,98			0,06		0,06	0,06		0,06		61,84				2,02
16.05.2022	24,00	*	87,90	87,79	0,11	68,14	45,49	22,65			0,06		0,06	0,06		0,06		65,09				2,00
17.05.2022	24,00	*	88,47	88,37	0,10	68,26	45,14	23,12			0,04		0,04	0,04		0,04		53,92				2,05
18.05.2022	24,00	*	89,25	89,16	0,09	68,85	45,70	23,15			0,00		0,00	0,00		0,00		33,04				2,07
19.05.2022	24,00	*	90,73	90,62	0,11	69,34	46,05	23,29			0,04		0,04	0,04		0,04		57,82				2,12
20.05.2022	24,00	*	88,49	88,38	0,11	68,05	45,42	22,63			0,04		0,04	0,04		0,04		66,13				2,01
21.05.2022	24,00	*	88,34	88,21	0,13	68,02	45,21	22,81			0,05		0,05	0,05		0,05		60,42				2,02
22.05.2022	24,00	*	88,26	88,02	0,24	69,13	45,80	23,33			0,15		0,15	0,15		0,15		64,23				2,07
Среднее	24,00		114,23	114,10	0,13	68,93	48,35	20,58			0,06		0,06	0,06		0,06		55,99				2,34
Итого	**720,00**		**3426,90**	**3422,91**	**3,99**						**1,70**		**1,70**	**1,72**		**1,72**						**70,21**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,16** °C **0,02** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **70,19** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **1,72** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ 20___ г.
_____/