

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул. д. 3, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а

Договор: 9086.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23775

Установленные приборы: ВКГ-7 № 206893
 Вычислитель: БКГ-7 № 206893
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подходящий трубопровод (Вп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-50-D
 ПРЭМ-50-D
 Схема подключения: 2-х-трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: 28.07.2025
 Термомреобр.: КТСПН
 КТСПН

График: 95/70

Зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот.= 0,323
 Qтеп.= 310,08
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qтеп.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.:

Qтеп.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (изнал)	Улодпит	T3	T4	P3	
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	
23.04.2022	24.00		548.40	548.40	0.00	46.49	42.42	4.07													
24.04.2022	24.00		548.34	548.34	0.00	45.53	41.54	3.99													
25.04.2022	24.00		550.31	550.31	0.00	46.58	42.39	4.19													
26.04.2022	24.00		551.66	551.66	0.00	47.92	43.46	4.46													
27.04.2022	24.00		548.91	548.91	0.00	49.42	44.52	4.90													
28.04.2022	24.00		548.70	548.70	0.00	51.38	46.00	5.38													
29.04.2022	24.00		547.93	547.93	0.00	52.76	47.28	5.66													
30.04.2022	24.00		548.63	548.63	0.00	52.76	47.16	5.60													
01.05.2022	24.00		548.77	548.77	0.00	53.33	47.75	5.58													
02.05.2022	24.00		548.39	548.39	0.00	53.96	48.41	5.55													
03.05.2022	24.00		548.18	548.18	0.00	53.82	48.34	5.48													
04.05.2022	24.00		547.02	547.02	0.00	52.02	46.83	5.19													
05.05.2022	24.00		548.37	548.37	0.00	48.75	44.21	4.54													
06.05.2022	24.00		548.94	548.94	0.00	47.03	42.95	4.08													
07.05.2022	24.00		547.93	547.93	0.00	46.41	42.57	3.84													
08.05.2022	24.00		548.39	548.39	0.00	46.07	42.19	3.88													
09.05.2022	24.00		550.59	550.59	0.00	46.21	42.21	4.00													
10.05.2022	24.00		550.81	550.81	0.00	46.11	42.19	3.92													
11.05.2022	24.00		548.67	548.67	0.00	42.32	39.25	3.07													
12.05.2022	24.00		547.75	547.75	0.00	41.04	38.01	3.03													
13.05.2022	24.00		550.38	550.38	0.00	43.47	40.02	3.45													
14.05.2022	24.00		550.71	550.71	0.00	42.61	39.38	3.23													
15.05.2022	24.00		546.32	546.32	0.00	40.29	37.38	2.97													
16.05.2022	24.00		547.06	547.06	0.00	40.07	37.10	2.97													
17.05.2022	24.00		547.36	547.36	0.00	39.69	36.72	2.97													
18.05.2022	24.00		547.70	547.70	0.00	39.51	36.54	2.97													
19.05.2022	24.00		546.20	546.20	0.00	39.75	36.78	2.96													
20.05.2022	24.00		313.93	313.93	0.00	39.42	36.46	2.96													
21.05.2022	24.00		0.00	0.00	0.00	15.50	15.87	-0.37													
22.05.2022	24.00		0.00	0.00	0.00	13.61	13.86	-0.25													
Среднее	24.00		504.28	504.28	0.00	44.13	40.33	3.81													
Итого	720.00		15128.40	15128.40	0.00																

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Драб. ч

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлш, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общш: **62.82** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлш изл. м.куб.

6.44 °С
 0 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Финанс. «Энергоаудит»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдательной организации