Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник

Договор: 8226.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2041
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_май_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфлс	Gmin=	Gmax= 30	
расходомер: Питерфлс	Gmin=	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 95\\\\70

Txв, гр.С= {T_HVS}
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2022 - 23.05.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2022	24,00	-	128,29	128,35	-0,06	46,05	42,89	3,16	3,74	3,36														
24.04.2022	24,00	-	128,86	128,89	-0,03	45,98	42,77	3,21	3,72	3,33														0,40
25.04.2022	24,00	-	129,10	128,99	0,11	45,97	42,80	3,17	3,70	3,31														0,41
26.04.2022	24,00	-	127,21	127,15	0,06	46,88	43,51	3,37	3,70	3,32														0,41
27.04.2022	24,00	-	68,02	68,50	-0,47	47,47	43,64	3,83	3,64	3,22														0,43
28.04.2022	24,00	-	79,24	79,16	0,08	47,97	43,01	4,96	4,08	3,91														0,24
29.04.2022	24,00	-	77,85	77,98	-0,13	48,89	42,67	6,22	3,98	3,87														0,40
30.04.2022	24,00	-	78,98	79,15	-0,17	49,13	42,98	6,15	3,93	3,82														0,48
01.05.2022	24,00	-	77,66	77,85	-0,19	49,43	43,18	6,25	3,94	3,83														0,48
02.05.2022	24,00	-	76,71	76,89	-0,18	49,80	43,59	6,22	3,91	3,81														0,48
03.05.2022	24,00	-	76,01	76,18	-0,17	49,70	43,45	6,26	3,88	3,78														0,47
04.05.2022	24,00	-	79,01	79,17	-0,16	48,86	42,95	5,91	3,64	3,53														0,47
05.05.2022	24,00	-	79,90	80,05	-0,15	47,74	42,24	5,50	3,50	3,38														0,46
06.05.2022	24,00	-	75,92	76,05	-0,13	46,30	41,09	5,20	3,51	3,41														0,43
07.05.2022	24,00	-	71,86	71,97	-0,12	45,28	40,21	5,06	3,65	3,56														0,39
08.05.2022	24,00	-	72,36	72,49	-0,12	45,13	40,04	5,08	3,61	3,52														0,36
09.05.2022	24,00	-	71,23	71,36	-0,13	45,16	39,93	5,22	3,65	3,56														0,36
10.05.2022	24,00	-	72,34	72,49	-0,15	45,30	40,18	5,13	3,59	3,50														0,37
11.05.2022	24,00	-	73,58	73,73	-0,16	44,07	39,46	4,61	3,53	3,43														0,36
12.05.2022	24,00	-	75,38	75,53	-0,15	41,62	37,63	3,99	3,45	3,34														0,33
13.05.2022	24,00	-	75,18	75,33	-0,15	40,52	36,64	3,89	3,44	3,34														0,30
14.05.2022	24,00	-	75,43	75,58	-0,15	40,64	36,80	3,84	3,42	3,32														0,29
15.05.2022	24,00	-	75,99	76,14	-0,15	40,59	36,67	3,91	3,39	3,28														0,28
16.05.2022	24,00	-	66,51	66,63	-0,12	40,60	36,70	3,90	3,34	3,22														0,29
17.05.2022	24,00	-	0,00	0,00	0,00	40,88	36,93	3,95	7,00	4,20														0,25
18.05.2022	24,00	-	25,79	25,83	-0,05	40,61	36,40	4,21	3,65	3,57														0,00
19.05.2022	24,00	-	69,57	69,67	-0,10	40,59	36,35	4,24	3,63	3,55														0,11
20.05.2022	24,00	-	47,47	47,53	-0,06	40,62	36,36	4,26	3,61	3,52														0,29
21.05.2022	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,76	15,36	0,40	2,48	2,59														0,20
22.05.2022	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,33	14,93	0,40	2,74	2,84														0,00
Среднее	24,00	-	71,85	71,95	-0,11	43,09	38,71	4,38	3,70	3,47														0,00
Итого	720,00		2155,43	2158,62	-3,20																			0,32
																								9,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9,73** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.