Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский э-д

Договор: 8965.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_май_Н
Режим (схема):
расходомер: Питерфлс Gmin= 0.04 Gmax= 6
расходомер: Питерфлс Gmin= 0.04 Gmax= 6
расходомер: Питерфлс Gmin= 0.04 Gmax= 6
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150\\70

Txв, гр.С= 6.44

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2022 - 23.05.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2022	24,00	-	38,25	35,30	2,96	66,44	45,07	21,37	7,35	4,22		3,50	-	-	3,57	-	3,57	-	65,38					
24.04.2022	24,00	-	38,94	35,51	3,43	66,60	44,57	22,03	7,38	4,21		4,01	-	-	4,09	-	4,09	-	65,45					0,95
25.04.2022	24,00	-	38,31	35,49	2,81	66,50	44,68	21,82	7,40	4,23		3,37	-	-	3,43	-	3,43	-	65,43					1,01
26.04.2022	24,00	-	38,51	35,87	2,64	66,79	45,12	21,68	7,46	4,23		3,19	-	-	3,25	-	3,25	-	65,44					0,96
27.04.2022	24,00	-	36,98	34,02	2,96	66,28	43,78	22,50	7,27	4,36		3,50	-	-	3,57	-	3,57	-	65,32					0,96
28.04.2022	24,00	-	36,86	34,37	2,48	68,51	44,75	23,75	7,28	4,31		3,00	-	-	3,07	-	3,07	-	67,29					0,96
29.04.2022	24,00	-	38,45	35,38	3,06	69,45	45,68	23,77	7,41	4,25		3,63	-	-	3,71	-	3,71	-	67,98					0,99
30.04.2022	24,00	-	37,73	35,27	2,46	69,23	45,73	23,50	7,41	4,28		2,97	-	-	3,04	-	3,04	-	67,83					1,06
01.05.2022	24,00	-	39,02	36,03	2,99	68,79	45,95	22,84	7,49	4,22		3,53	-	-	3,61	-	3,61	-	67,81					1,00
02.05.2022	24,00	-	39,32	36,55	2,78	69,32	46,65	22,67	7,52	4,16		3,34	-	-	3,41	-	3,41	-	68,25					1,03
03.05.2022	24,00	-	39,19	36,01	3,18	68,88	46,37	22,51	7,44	4,18		3,75	-	-	3,83	-	3,83	-	67,43					1,02
04.05.2022	24,00	-	38,15	35,33	2,82	67,32	45,33	21,99	7,39	4,25		3,35	-	-	3,41	-	3,41	-	65,60					1,03
05.05.2022	24,00	-	37,97	35,41	2,56	66,44	45,29	21,15	7,42	4,26		3,11	-	-	3,17	-	3,17	-	65,34					0,97
06.05.2022	24,00	-	21,78	21,98	3,11	65,10	44,68	20,42	7,28	4,15		3,67	-	-	3,72	-	3,72	-	52,97					0,92
07.05.2022	24,00	-	0,00	4,15	3,11	20,84	44,92	-24,09	3,47	3,48		4,16	-	-	4,19	-	4,19	-	43,64					0,44
08.05.2022	24,00	-	16,55	17,06	3,11	63,96	41,31	22,66	7,48	4,05		3,74	-	-	3,79	-	3,79	-	50,38					0,18
09.05.2022	24,00	-	37,40	35,16	2,24	62,79	42,71	20,08	7,43	4,26		2,72	-	-	2,77	-	2,77	-	61,72					0,35
10.05.2022	24,00	-	38,56	35,95	2,62	65,64	44,77	20,87	7,52	4,20		3,14	-	-	3,20	-	3,20	-	64,90					0,85
11.05.2022	24,00	-	39,04	36,32	2,72	66,91	46,31	20,60	7,56	4,17		3,25	-	-	3,31	-	3,31	-	65,59					0,92
12.05.2022	24,00	-	38,21	36,06	2,15	65,04	45,39	19,66	7,51	4,17		2,65	-	-	2,70	-	2,70	-	63,54					0,93
13.05.2022	24,00	-	38,43	35,81	2,62	64,50	44,90	19,59	7,50	4,20		3,13	-	-	3,19	-	3,19	-	63,98					0,85
14.05.2022	24,00	-	38,91	36,50	2,41	66,64	46,52	20,13	7,58	4,16		2,94	-	-	3,00	-	3,00	-	65,44					0,87
15.05.2022	24,00	-	34,66	31,46	3,21	64,13	43,63	20,50	6,86	4,25		3,69	-	-	3,76	-	3,76	-	63,16					0,90
16.05.2022	24,00	-	31,63	29,33	2,29	64,89	42,75	22,14	6,46	4,25		2,74	-	-	2,79	-	2,79	-	63,84					0,85
17.05.2022	24,00	-	30,70	28,33	2,37	65,54	42,41	23,13	6,34	4,28		2,80	-	-	2,85	-	2,85	-	63,98					0,80
18.05.2022	24,00	-	31,17	28,55	2,63	66,41	42,75	23,66	6,36	4,27		3,07	-	-	3,13	-	3,13	-	65,05					0,81
19.05.2022	24,00	-	31,29	29,20	2,08	66,32	43,16	23,16	6,45	4,26		2,50	-	-	2,55	-	2,55	-	65,23					0,85
20.05.2022	24,00	-	23,60	21,05	2,55	64,57	41,86	22,71	6,38	4,24		2,86	-	-	2,91	-	2,91	-	64,21					0,82
21.05.2022	24,00	-	0,00	0,00	0,00	64,97	19,21	45,76	6,46	4,17		2,97	-	-	3,02	-	3,02	-	62,86					0,64
22.05.2022	24,00	-	0,00	0,00	0,00	64,07	19,95	44,12	6,47	4,01		3,44	-	-	3,50	-	3,50	-	62,03					0,19
Среднее	24,00	-	31,65	29,58	2,54	64,76	42,87	21,89	7,04	4,19		3,26	-	-	3,32	-	3,32	-	63,57					0,22
Итого	720,00		949,59	887,45	76,32							97,71	0,00	0,00	99,55	0,00	99,55	0,00						0,81
																								24,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.44 °C = -0,49 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **23,84** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **99,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.