

Абонент: ОО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А  
 Обслуживающая организация: Источники: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 8998 038.1  
 Строит. адрес: 2-х этажная схема

Телефон: 20.09.2022

Узел учета: Отопление 28380  
 Код УУТЭ: График: 150/70

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2022

Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1319029  
 Вычислитель: расходомер: ЭРСВ-4401В-25  
 Подающий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-4401В-25  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: Приборы УУТЭ поверены до: 20.09.2022  
 Строит. адрес: 17.69  
 Взяет ТПС  
 Взяет ТПС  
 Режим (схема): ОЛ: АЗ2-00:  
 Преобр. давленин: СДВ  
 СДВ  
 СДВ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) Qвнт= 0 Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот= 0,229 Qвнт= 0 Qгвс= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут.: Gот= 68,7 Gвнт= 0 Gгвс= 0  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)		Учет ГВС (ТБ-2)		Qобщ, Гкал			
			Т1	Т2	Т3	Т4	Р3	Р4		
23.04.2022	24,00	Т	69,61	70,19	66,77	42,59	24,18	7,00	4,00	1,66
24.04.2022	24,00	Т	70,15	70,74	-0,59	67,00	42,47	24,53	7,00	1,70
25.04.2022	24,00	Т	70,14	70,74	-0,60	66,90	42,53	24,37	7,00	1,69
26.04.2022	24,00	Т	70,73	71,33	-0,60	67,15	42,82	24,33	7,10	1,69
27.04.2022	24,00	Т	67,05	67,59	-0,54	66,69	41,56	25,13	6,90	1,66
28.04.2022	24,00	Т	67,99	68,58	-0,59	68,93	42,33	26,60	6,90	1,65
29.04.2022	24,00	Т	69,96	70,57	-0,61	69,80	43,15	26,65	7,00	1,79
30.04.2022	24,00	Т	69,57	70,18	-0,61	69,60	43,04	26,56	7,00	1,84
01.05.2022	24,00	Т	71,18	71,81	-0,63	69,17	43,50	25,67	7,10	1,82
02.05.2022	24,00	Т	72,17	72,82	-0,65	69,70	44,03	25,67	7,10	1,80
03.05.2022	24,00	Т	70,95	71,55	-0,60	69,21	43,58	25,63	7,10	1,83
04.05.2022	24,00	Т	69,63	70,19	-0,56	67,62	42,54	25,08	7,00	1,79
05.05.2022	24,00	Т	69,97	70,54	-0,57	68,80	42,17	24,63	7,00	1,72
06.05.2022	24,00	Т	36,80	37,10	-0,30	47,84	42,08	5,76	5,20	1,70
07.05.2022	24,00	Т	0,00	0,00	0,00	20,89	42,72	-21,83	3,20	0,85
08.05.2022	24,00	Т	0,00	0,00	-0,19	38,86	38,10	0,76	5,00	0,00
09.05.2022	24,00	Т	68,16	68,58	-0,42	63,14	40,29	22,85	7,00	0,80
10.05.2022	24,00	Т	69,64	70,23	-0,59	66,06	42,26	23,80	7,10	1,54
11.05.2022	24,00	Т	70,16	70,81	-0,65	67,16	43,49	22,61	7,10	1,63
12.05.2022	24,00	Т	69,84	70,49	-0,65	65,34	42,73	22,61	7,10	1,55
13.05.2022	24,00	Т	70,58	71,29	-0,71	66,91	43,62	23,29	7,20	1,62
14.05.2022	24,00	Т	70,58	71,29	-0,71	66,91	43,62	23,29	7,20	1,54
15.05.2022	24,00	Т	60,57	61,15	-0,58	64,41	40,59	23,82	6,50	1,62
16.05.2022	24,00	Т	56,81	57,37	-0,56	65,32	40,08	25,24	6,10	1,41
17.05.2022	24,00	Т	54,84	55,39	-0,55	65,89	39,82	26,07	6,00	1,41
18.05.2022	24,00	Т	55,37	55,93	-0,56	66,73	40,07	26,66	6,00	1,41
19.05.2022	24,00	Т	56,57	57,16	-0,59	66,64	40,51	26,13	6,10	1,45
20.05.2022	24,00	Т	56,37	56,97	-0,60	65,89	48,18	17,71	6,10	1,45
21.05.2022	24,00	Т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
22.05.2022	24,00	Т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24,00	Т	57,86	58,37	-0,51	59,38	39,44	19,94	6,14	1,40
Итого	720,00	Т	1735,85	1751,19	-15,34	59,38	39,44	19,94	6,14	41,95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уп,л, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения L2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Увс, л/л.

6,81 °C  
 41,96 Гкал  
 м.л/б.

ЛУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 20 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление