Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10256.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28174**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1401590**
Приборы УУТЭ поверены до: **28.08.2022**
Режим (схема): **ОП: А23-12; МП: А23-12;**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,279**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1155**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0525**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**83,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2022	24,00	*	90,78	80,55	10,23	64,79	43,63	21,16	7,29	3,20	9,83		9,83	10,02		10,02		63,63		7,26		2,37
24.04.2022	24,00	*	89,31	80,25	9,06	64,88	43,40	21,47	7,35	3,20	8,47		8,47	8,64		8,64		63,65		7,32		2,31
25.04.2022	24,00	*	91,44	81,41	10,03	64,71	43,32	21,38	7,36	3,20	9,48		9,48	9,67		9,67		63,68		7,34		2,43
26.04.2022	24,00	*	89,54	80,87	8,67	65,15	43,52	21,63	7,40	3,22	8,18		8,18	8,34		8,34		64,21		7,37		2,31
27.04.2022	24,00	*	89,91	80,10	9,81	64,54	42,67	21,87	7,34	3,25	9,36		9,36	9,56		9,56		63,46		7,28		2,41
28.04.2022	24,00	*	88,50	79,96	8,54	66,63	43,31	23,32	7,33	3,23	8,04		8,04	8,19		8,19		65,72		7,28		2,43
29.04.2022	24,00	*	88,55	80,58	7,97	67,58	43,93	23,65	7,40	3,20	7,54		7,54	7,72		7,72		66,29		7,36		2,44
30.04.2022	24,00	*	92,14	81,49	10,65	67,45	43,89	23,56	7,40	3,22	10,11		10,11	10,34		10,34		66,54		7,36		2,65
01.05.2022	24,00	*	90,37	81,45	8,92	67,09	44,02	23,07	7,41	3,21	8,32		8,32	8,49		8,49		65,83		7,38		2,47
02.05.2022	24,00	*	90,74	81,28	9,46	67,61	44,47	23,13	7,40	3,20	8,87		8,87	9,04		9,04		66,02		7,35		2,53
03.05.2022	24,00	*	90,60	81,48	9,12	67,09	44,40	22,69	7,36	3,20	8,68		8,68	8,85		8,85		65,92		7,33		2,47
04.05.2022	24,00	*	90,48	81,22	9,26	65,62	43,65	21,97	7,38	3,20	8,78		8,78	8,95		8,95		64,35		7,35		2,40
05.05.2022	24,00	*	90,37	81,61	8,76	64,72	43,20	21,52	7,40	3,21	8,34		8,34	8,48		8,48		63,58		7,36		2,32
06.05.2022	24,00	*	86,65	78,74	7,91	64,55	43,15	21,40	7,07	3,10	7,50		7,50	7,65		7,65		63,42		7,02		2,21
07.05.2022	24,00	*	86,62	77,40	9,22	65,89	43,91	21,98	6,82	3,07	8,79		8,79	8,96		8,96		64,70		6,79		2,31
08.05.2022	24,00	*	88,71	79,30	9,41	63,20	43,10	20,10	7,19	3,07	8,96		8,96	9,11		9,11		61,98		7,16		2,17
09.05.2022	24,00	*	88,41	79,31	9,10	61,23	42,01	19,22	7,39	3,20	8,61		8,61	8,75		8,75		59,97		7,34		2,10
10.05.2022	24,00	*	92,85	82,27	10,58	64,08	43,55	20,54	7,42	3,20	10,07		10,07	10,26		10,26		63,06		7,39		2,39
11.05.2022	24,00	*	92,83	82,79	10,04	65,39	44,74	20,65	7,43	3,20	9,51		9,51	9,68		9,68		64,47		7,40		2,38
12.05.2022	24,00	*	92,18	80,94	11,24	63,43	43,88	19,55	7,38	3,20	10,79		10,79	10,97		10,97		62,42		7,35		2,29
13.05.2022	24,00	*	90,67	81,52	9,15	62,77	43,35	19,41	7,40	3,20	8,70		8,70	8,87		8,87		61,69		7,35		2,17
14.05.2022	24,00	*	88,53	80,55	7,98	65,10	44,68	20,42	7,45	3,20	7,47		7,47	7,59		7,59		63,65		7,40		2,17
15.05.2022	24,00	*	82,09	72,24	9,85	62,40	42,04	20,36	6,65	3,30	9,22		9,22	9,38		9,38		60,93		6,60		2,09
16.05.2022	24,00	*	77,10	67,88	9,22	62,75	41,23	21,52	6,25	3,33	8,62		8,62	8,76		8,76		61,63		6,22		2,06
17.05.2022	24,00	*	70,59	61,95	8,64	63,48	41,00	22,48	8,38	4,75	8,14		8,14	8,26		8,26		62,35		7,99		1,96
18.05.2022	24,00	*	74,85	65,82	9,03	64,41	41,19	23,22	6,12	3,40	8,39		8,39	8,52		8,52		63,41		6,10		2,12
19.05.2022	24,00	*	74,23	64,90	9,33	64,43	41,48	22,94	6,19	3,39	8,79		8,79	8,92		8,92		63,50		6,15		2,09
20.05.2022	24,00	*	74,35	65,00	9,35	63,50	54,57	8,93	6,09	3,34	8,80		8,80	8,96		8,96		62,42		6,07		1,17
21.05.2022	24,00	*	73,87	64,61	9,26	64,99	64,66	0,33	6,17	3,31	8,90		8,90	9,04		9,04		63,93		6,12		0,57
22.05.2022	24,00	*	75,74	65,07	10,67	63,22	62,91	0,32	6,17	3,30	10,16		10,16	10,36		10,36		62,30		6,13		0,62
Среднее	24,00		86,10	76,75	9,35	64,76	44,96	19,79	7,11	3,28	8,85		8,85	9,01		9,01		63,62		7,06		2,15
Итого	**720,00**		**2583,00**	**2302,54**	**280,46**						**265,42**		**265,42**	**270,33**		**270,33**						**64,41**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,81** °C **1,9** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **62,51** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **270,33** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г. /