

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Май 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А
Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская
Установленные приборы: часомеры и счетчи. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210
Подходящий трубопровод (М1) расходомер: PRЭМ-32-D
Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
Подлежащий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)*M2*(h2-hв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3495
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотех = 0
Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Сор = 110,368
Qтех = 0
Qтех.гвс = 0
Qтех.гвс.ср = 0
Qгвс = 0
Qгвс.ср = 0
Qгвс.м = 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0
Счетчик: 0

Договор: 8285.038.1
Строит. адрес:
Телефон:
Телефон:
Телефон:
Телефон: 24497
Отопление 24497
График: 14771

Схема подпиточия: 2-х-трубная схема
Приборы УЛТЭ поверены до: 30
Термопреобр.: КТСПН
КТСПН
КТСПН
Режим (схема):
Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022
Qот = 0,3495
Сор = 110,368
Qотех = 0
Qтех = 0
Qтех.гвс = 0
Qтех.гвс.ср = 0
Qгвс = 0
Qгвс.ср = 0
Qгвс.м = 0

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, dM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dv (излия), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Includes summary rows for 'Итого' and 'Показания счетчиков на момент снятия данных'.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабителя Указ, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 6,3 °С
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 80,29 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Увс изл. М.куб. 0 Гкал
0 час
0 час
Гкал
куб.м

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Иванов И.И.
Генеральный директор
Иванов И.И.
Генеральный директор
Иванов И.И.

