

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 93

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207778

Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут:

Сот = 0,327

Сот = 103,263

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qтех = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Телефон:

Узел учета:

Код УТЭ:

Отопление

График: 147/1

Договор: 8255 038-1

Строительный адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр:

Преобр. давления:

2-х трубная схема

29.07.2025

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.04.2022	24.00		104.81	104.81	0.00	65.57	42.54	23.03															2.42
24.04.2022	24.00		104.03	104.03	0.00	65.19	42.10	23.09															2.40
25.04.2022	24.00		104.12	104.12	0.00	65.58	42.29	23.29															2.43
26.04.2022	24.00		104.67	104.67	0.00	66.87	42.88	23.99															2.51
27.04.2022	24.00		103.53	103.53	0.00	65.76	41.97	23.79															2.46
28.04.2022	24.00		103.26	103.26	0.00	65.15	41.25	23.90															2.46
29.04.2022	24.00		103.71	103.71	0.00	65.76	41.47	24.29															2.52
30.04.2022	24.00		103.87	103.87	0.00	66.68	41.78	24.90															2.59
01.05.2022	24.00		104.23	104.23	0.00	66.03	41.92	24.11															2.52
02.05.2022	24.00		104.65	104.65	0.00	66.29	42.43	23.86															2.50
03.05.2022	24.00		104.17	104.17	0.00	65.60	42.10	23.50															2.45
04.05.2022	24.00		104.01	104.01	0.00	65.99	41.91	24.08															2.50
05.05.2022	24.00		104.93	104.93	0.00	66.70	42.52	24.18															2.54
06.05.2022	24.00		105.59	105.59	0.00	66.88	43.31	23.57															2.49
07.05.2022	24.00		106.77	106.77	0.00	66.88	44.08	22.80															2.43
08.05.2022	24.00		104.65	104.65	0.00	64.84	42.58	22.28															2.33
09.05.2022	24.00		105.15	105.15	0.00	66.30	43.12	23.18															2.44
10.05.2022	24.00		108.15	108.15	0.00	65.19	43.28	21.91															2.37
11.05.2022	24.00		109.56	109.56	0.00	66.01	44.00	22.01															2.41
12.05.2022	24.00		108.90	108.90	0.00	65.65	44.03	21.62															2.36
13.05.2022	24.00		108.74	108.74	0.00	65.83	43.75	22.08															2.40
14.05.2022	24.00		110.21	110.21	0.00	66.49	44.45	22.04															2.43
15.05.2022	24.00		92.47	92.47	0.00	63.66	41.43	22.23															2.06
16.05.2022	24.00		83.62	83.62	0.00	62.87	39.64	23.23															1.94
17.05.2022	24.00		83.83	83.83	0.00	63.14	39.58	23.56															1.98
18.05.2022	24.00		83.90	83.90	0.00	63.25	39.39	23.86															2.00
19.05.2022	24.00		84.15	84.15	0.00	63.38	39.68	23.70															1.99
20.05.2022	24.00		44.18	44.18	0.00	63.64	39.58	24.06															1.06
21.05.2022	24.00		0.00	0.00	0.00	23.01	23.02	-0.01															0.00
22.05.2022	24.00		0.00	0.00	0.00	20.97	21.05	-0.08															0.00
Среднее	24.00		93.13	93.13	0.00	62.51	40.77	21.73															2.17
Итого	720.00		2793.86	2793.86	0.00																		64.99

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:

Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:

Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Общд:

Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

0 час

0 час

0 час

0 час

6.3 °С

64.99 Гкал

м.куб.

0 час

0 час

0 час

0 час

Гкал

куб.м

Генеральный директор ООО «Энергосервис»

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.