

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8797.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28170**

график: **147/71**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 | расходомер: | 20.09.2022 | ОП: А32-00; |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | Gmin= 0,085 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | Gmax= 21,23 | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | | 0,085 | СДВ-И-1,60 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,213 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | Qот.гвс.= 0 | Qтех.гвс.сп.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 67,2632 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.сп.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.04.2022 | 24,00 | | 64,86 | 64,86 | 0,00 | 63,68 | 41,81 | 21,87 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 24.04.2022 | 24,00 | | 64,83 | 64,83 | 0,00 | 63,27 | 41,47 | 21,80 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,41 |
| 25.04.2022 | 24,00 | | 64,70 | 64,64 | 0,06 | 63,71 | 41,61 | 22,10 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,43 |
| 26.04.2022 | 24,00 | | 64,74 | 64,74 | 0,00 | 64,98 | 42,21 | 22,77 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 27.04.2022 | 24,00 | | 64,68 | 64,62 | 0,06 | 63,82 | 41,45 | 22,37 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 28.04.2022 | 24,00 | | 64,79 | 64,78 | 0,01 | 63,27 | 40,88 | 22,39 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 29.04.2022 | 24,00 | | 64,77 | 64,77 | 0,00 | 63,86 | 41,07 | 22,79 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 30.04.2022 | 24,00 | | 64,86 | 64,86 | 0,00 | 64,78 | 41,50 | 23,28 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,51 |
| 01.05.2022 | 24,00 | | 64,86 | 64,86 | 0,00 | 64,18 | 41,54 | 22,64 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 02.05.2022 | 24,00 | | 64,79 | 64,79 | 0,00 | 64,46 | 42,04 | 22,42 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 03.05.2022 | 24,00 | | 64,69 | 64,69 | 0,00 | 63,78 | 41,83 | 21,95 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 04.05.2022 | 24,00 | | 64,77 | 64,77 | 0,00 | 64,19 | 41,78 | 22,41 | 5,50 | 3,10 | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 05.05.2022 | 24,00 | | 64,96 | 64,96 | 0,00 | 64,88 | 42,22 | 22,66 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 06.05.2022 | 24,00 | | 64,91 | 64,90 | 0,01 | 65,07 | 42,88 | 22,19 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| 07.05.2022 | 24,00 | | 64,93 | 64,92 | 0,01 | 65,05 | 43,60 | 21,45 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 08.05.2022 | 24,00 | | 64,94 | 64,94 | 0,00 | 63,06 | 42,29 | 20,77 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 09.05.2022 | 24,00 | | 65,04 | 65,04 | 0,00 | 64,52 | 42,71 | 21,81 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 10.05.2022 | 24,00 | | 65,76 | 65,76 | 0,00 | 63,33 | 42,60 | 20,73 | 5,50 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 11.05.2022 | 24,00 | | 66,25 | 66,23 | 0,02 | 64,31 | 43,50 | 20,81 | 5,50 | 2,90 | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 12.05.2022 | 24,00 | | 65,99 | 65,96 | 0,03 | 63,94 | 43,48 | 20,46 | 5,50 | 2,90 | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 13.05.2022 | 24,00 | | 66,12 | 66,12 | 0,00 | 64,15 | 43,28 | 20,87 | 5,50 | 2,90 | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 14.05.2022 | 24,00 | | 66,38 | 66,38 | 0,00 | 64,76 | 43,70 | 21,06 | 5,50 | 2,90 | | | | | | | | | | | | 1,40 |
| 15.05.2022 | 24,00 | | 55,36 | 55,36 | 0,00 | 62,27 | 40,30 | 21,97 | 5,20 | 3,40 | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 16.05.2022 | 24,00 | | 49,27 | 49,27 | 0,00 | 62,32 | 38,85 | 23,47 | 5,00 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 17.05.2022 | 24,00 | | 49,34 | 49,34 | 0,00 | 62,50 | 38,81 | 23,69 | 5,00 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 18.05.2022 | 24,00 | | 49,34 | 49,28 | 0,06 | 62,69 | 38,61 | 24,08 | 5,00 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 19.05.2022 | 24,00 | | 49,37 | 49,32 | 0,05 | 62,76 | 38,83 | 23,93 | 5,00 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 1,18 |
| 20.05.2022 | 22,00 * | | 24,88 | 24,85 | 0,03 | 45,69 | 31,28 | 14,41 | 3,08 | 2,33 | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| 21.05.2022 | 24,00 * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 16,80 | 0,15 | 1,00 | 1,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.05.2022 | 24,00 * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,62 | 15,54 | 0,08 | 1,10 | 1,20 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Среднее | 23,93 | | 57,16 | 57,15 | 0,01 | 60,06 | 39,62 | 20,45 | 5,05 | 2,96 | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| Итого | 718,00 | | 1710,18 | 1709,84 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,87 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,12 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **6,3 °C** **0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **37,99 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации
 Передач через Диадок 30.05.2022 10:11 GMT+03:00
 27f6f8ee-8853-4546-b5dd-ab08de18e042

 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADB9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 30.05.2022 10:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 01.06.2022 11:56 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |