

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 75**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9252.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **10678**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2022	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель:	СПТ941.11 № 24947	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3933	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. 0	Qгвс.ср.= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,484	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.04.2022	24,00		188,19	185,37	2,82	68,51	48,88	19,63															3,84
24.04.2022	24,00		188,43	185,57	2,86	70,06	49,39	20,67															4,05
25.04.2022	24,00		189,20	186,32	2,88	69,76	49,20	20,56															4,04
26.04.2022	24,00		190,00	187,06	2,94	70,10	49,18	20,92															4,13
27.04.2022	24,00		187,97	185,00	2,97	69,57	48,48	21,09															4,12
28.04.2022	24,00		185,90	182,93	2,97	69,77	48,03	21,74															4,19
29.04.2022	24,00		188,77	185,71	3,06	69,98	48,33	21,65															4,24
30.04.2022	24,00		189,92	186,74	3,18	70,34	48,60	21,74															4,29
01.05.2022	24,00		191,36	188,09	3,27	70,03	48,82	21,21															4,23
02.05.2022	24,00		192,46	189,10	3,36	70,21	49,35	20,86															4,19
03.05.2022	24,00		190,68	187,30	3,38	69,24	48,60	20,64															4,11
04.05.2022	24,00		188,76	185,37	3,39	69,45	48,33	21,12															4,16
05.05.2022	24,00		190,05	186,61	3,44	69,19	48,47	20,72															4,11
06.05.2022	24,00		191,69	188,23	3,46	68,11	48,59	19,52															3,92
07.05.2022	24,00		192,80	189,31	3,49	67,91	49,17	18,74															3,79
08.05.2022	24,00		191,61	188,10	3,51	67,21	48,42	18,79															3,78
09.05.2022	24,00		191,26	187,75	3,51	67,92	48,37	19,55															3,92
10.05.2022	24,00		192,74	189,15	3,59	69,55	49,67	19,88															4,02
11.05.2022	24,00		193,61	189,99	3,62	69,55	50,18	19,37															3,94
12.05.2022	24,00		191,94	188,35	3,59	68,92	49,80	19,12															3,86
13.05.2022	24,00		190,94	187,33	3,61	68,34	48,84	19,50															3,91
14.05.2022	24,00		190,76	187,13	3,63	69,06	49,51	19,55															3,92
15.05.2022	24,00		160,41	157,39	3,02	67,73	47,00	20,73															3,47
16.05.2022	24,00		136,79	134,25	2,54	68,30	44,47	23,83															3,38
17.05.2022	24,00		138,06	135,51	2,55	68,31	44,26	24,05															3,44
18.05.2022	24,00		138,67	135,37	3,30	68,90	44,64	24,26															3,52
19.05.2022	24,00		140,91	138,32	2,59	69,40	46,23	23,17															3,39
20.05.2022	24,00		74,74	73,39	1,35	69,55	46,27	23,28															1,81
21.05.2022	24,00		0,00	0,00	0,00	21,33	18,45	2,88															0,00
22.05.2022	24,00		0,00	0,00	0,00	21,93	18,27	3,66															0,00
Среднее	24,00		165,95	163,02	2,93	65,94	46,19	19,75															3,59
Итого	720,00		4978,62	4890,74	87,88																		107,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,16 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **107,77** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации

Передан через Диадок 30.05.2022 10:11 GMT+03:00


4af9708b-3605-4d74-88e8-ae82c3c8b6c6

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	30.05.2022 10:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	01.06.2022 11:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа