

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28929**

график: **149/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207242 | расходомер: | 31.07.2022 | ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1; |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM | Gmin= 0,8 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM | 120 | |
| Подающий ГВС (M3) | | 120 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2321 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Got.= 70,5114 | Gвент.= 0 | Qгвс.= 0 |
| | | Gтех.= 0 | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|----|---------|--------------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | | кгс/см2 |
| 23.04.2022 | 24,00 | | 86,59 | 86,59 | 0,00 | 68,55 | 46,08 | 22,47 | | | | | | | | | | | | | 1,94 | |
| 24.04.2022 | 24,00 | | 86,62 | 86,62 | 0,00 | 70,05 | 46,52 | 23,53 | | | | | | | | | | | | | 2,04 | |
| 25.04.2022 | 24,00 | | 86,89 | 86,89 | 0,00 | 69,72 | 46,63 | 23,09 | | | | | | | | | | | | | 2,01 | |
| 26.04.2022 | 24,00 | | 87,17 | 87,17 | 0,00 | 70,10 | 46,79 | 23,31 | | | | | | | | | | | | | 2,03 | |
| 27.04.2022 | 24,00 | | 86,10 | 86,10 | 0,00 | 69,47 | 45,87 | 23,60 | | | | | | | | | | | | | 2,03 | |
| 28.04.2022 | 24,00 | | 84,93 | 84,93 | 0,00 | 69,81 | 45,69 | 24,12 | | | | | | | | | | | | | 2,05 | |
| 29.04.2022 | 24,00 | | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 69,95 | 45,87 | 24,08 | | | | | | | | | | | | | 2,08 | |
| 30.04.2022 | 24,00 | | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 70,33 | 46,19 | 24,14 | | | | | | | | | | | | | 2,10 | |
| 01.05.2022 | 24,00 | | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 69,99 | 46,41 | 23,58 | | | | | | | | | | | | | 2,07 | |
| 02.05.2022 | 24,00 | | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 70,15 | 46,97 | 23,18 | | | | | | | | | | | | | 2,04 | |
| 03.05.2022 | 24,00 | | 86,93 | 86,93 | 0,00 | 69,23 | 46,40 | 22,83 | | | | | | | | | | | | | 1,98 | |
| 04.05.2022 | 24,00 | | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 69,46 | 45,95 | 23,51 | | | | | | | | | | | | | 2,02 | |
| 05.05.2022 | 24,00 | | 86,72 | 86,72 | 0,00 | 69,10 | 46,17 | 22,93 | | | | | | | | | | | | | 1,99 | |
| 06.05.2022 | 24,00 | | 87,57 | 87,57 | 0,00 | 68,14 | 46,34 | 21,80 | | | | | | | | | | | | | 1,91 | |
| 07.05.2022 | 24,00 | | 88,14 | 88,14 | 0,00 | 67,94 | 46,83 | 21,11 | | | | | | | | | | | | | 1,86 | |
| 08.05.2022 | 24,00 | | 87,34 | 87,34 | 0,00 | 67,15 | 45,94 | 21,21 | | | | | | | | | | | | | 1,85 | |
| 09.05.2022 | 24,00 | | 87,31 | 87,31 | 0,00 | 68,11 | 46,13 | 21,98 | | | | | | | | | | | | | 1,92 | |
| 10.05.2022 | 24,00 | | 88,04 | 88,04 | 0,00 | 69,60 | 47,38 | 22,22 | | | | | | | | | | | | | 1,96 | |
| 11.05.2022 | 24,00 | | 88,40 | 88,40 | 0,00 | 69,55 | 48,10 | 21,45 | | | | | | | | | | | | | 1,90 | |
| 12.05.2022 | 24,00 | | 87,60 | 87,60 | 0,00 | 68,87 | 47,36 | 21,51 | | | | | | | | | | | | | 1,89 | |
| 13.05.2022 | 24,00 | | 87,04 | 87,04 | 0,00 | 68,41 | 46,66 | 21,75 | | | | | | | | | | | | | 1,90 | |
| 14.05.2022 | 24,00 | | 87,07 | 87,07 | 0,00 | 69,12 | 47,21 | 21,91 | | | | | | | | | | | | | 1,91 | |
| 15.05.2022 | 24,00 | | 71,74 | 71,74 | 0,00 | 67,63 | 44,18 | 23,45 | | | | | | | | | | | | | 1,68 | |
| 16.05.2022 | 24,00 | | 62,33 | 62,02 | 0,31 | 68,20 | 42,19 | 26,01 | | | | | | | | | | | | | 1,64 | |
| 17.05.2022 | 24,00 | | 62,71 | 62,71 | 0,00 | 68,31 | 42,06 | 26,25 | | | | | | | | | | | | | 1,65 | |
| 18.05.2022 | 24,00 | | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 68,90 | 42,23 | 26,67 | | | | | | | | | | | | | 1,69 | |
| 19.05.2022 | 24,00 | | 64,16 | 64,16 | 0,00 | 69,40 | 42,90 | 26,50 | | | | | | | | | | | | | 1,70 | |
| 20.05.2022 | 24,00 | | 62,58 | 62,28 | 0,30 | 68,16 | 42,18 | 25,98 | | | | | | | | | | | | | 1,64 | |
| 21.05.2022 | 24,00 | | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 68,05 | 41,86 | 26,19 | | | | | | | | | | | | | 1,63 | |
| 22.05.2022 | 24,00 | | 62,22 | 62,22 | 0,00 | 69,19 | 42,35 | 26,84 | | | | | | | | | | | | | 1,67 | |
| Среднее | 24,00 | | 80,87 | 80,85 | 0,02 | 69,02 | 45,45 | 23,57 | | | | | | | | | | | | | 1,89 | |
| Итого | 720,00 | | 2426,07 | 2425,46 | 0,61 | | | | | | | | | | | | | | | | 56,78 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **6,16** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **56,78** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации
 Передач через Диадок 30.05.2022 10:11 GMT+03:00
 df1138d6-634b-4652-a7fa-df39e18d1a7d
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 30.05.2022 10:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 01.06.2022 11:56 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |