Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 2752
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_март_Н
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 1 Gmax= 999
расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= 2 Gmax=
расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 3 Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0.27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4" ;"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Got={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Got={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 157,66 | 142,80 | 14,86 | 79,30 | 51,17 | 28,13 | 8,00 | 3,00 | | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 36,24 | 0,00 | 36,24 | - | 78,81 | 0,00 | 2,78 | | | 5,21 |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 160,68 | 146,93 | 13,75 | 80,27 | 51,80 | 28,47 | 8,00 | 3,00 | | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 36,12 | - | 79,89 | 0,00 | 2,81 | | | 5,31 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 166,38 | 154,68 | 11,71 | 81,02 | 53,47 | 27,55 | 8,00 | 3,00 | | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | - | 80,61 | 0,00 | 2,82 | | | 5,23 |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 165,01 | 150,95 | 14,06 | 80,97 | 53,16 | 27,81 | 8,00 | 3,00 | | 36,24 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | - | 80,52 | 0,00 | 2,92 | | | 5,36 |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 161,72 | 147,11 | 14,61 | 80,56 | 52,06 | 28,49 | 8,00 | 3,00 | | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | - | 80,12 | 0,00 | 2,88 | | | 5,39 |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 163,28 | 149,76 | 13,52 | 81,19 | 52,77 | 28,42 | 8,00 | 3,00 | | 35,46 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | - | 80,65 | 0,00 | 2,86 | | | 5,37 |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 163,29 | 149,51 | 13,78 | 80,83 | 52,79 | 28,03 | 8,00 | 3,00 | | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | 36,71 | - | 80,43 | 0,00 | 2,87 | | | 5,32 |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 163,30 | 150,51 | 12,79 | 80,89 | 52,96 | 27,93 | 8,00 | 3,00 | | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 36,02 | 0,00 | 36,02 | - | 80,42 | 0,00 | 2,82 | | | 5,26 |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 163,68 | 150,35 | 13,33 | 80,50 | 52,82 | 27,68 | 8,00 | 3,00 | | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 36,42 | - | 80,08 | 0,00 | 2,84 | | | 5,25 |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 162,35 | 149,05 | 13,30 | 81,64 | 53,17 | 28,47 | 8,00 | 3,00 | | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 36,15 | - | 81,23 | 0,00 | 2,85 | | | 5,35 |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 160,85 | 147,19 | 13,65 | 82,73 | 53,27 | 29,46 | 8,00 | 3,00 | | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 36,01 | - | 82,25 | 0,00 | 2,88 | | | 5,49 |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 163,04 | 148,11 | 14,93 | 82,88 | 53,54 | 29,34 | 8,00 | 3,00 | | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 37,45 | - | 82,46 | 0,00 | 3,00 | | | 5,60 |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 161,64 | 145,02 | 16,61 | 82,67 | 53,43 | 29,25 | 8,00 | 3,00 | | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 0,00 | 38,18 | - | 82,10 | 0,00 | 3,04 | | | 5,63 |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 156,69 | 140,82 | 15,86 | 83,15 | 52,29 | 30,86 | 8,00 | 3,00 | | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 36,28 | 0,00 | 36,28 | - | 82,67 | 0,00 | 2,91 | | | 5,68 |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 157,30 | 143,30 | 13,99 | 84,86 | 53,22 | 31,64 | 8,00 | 3,00 | | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 0,00 | 35,08 | - | 84,31 | 0,00 | 2,87 | | | 5,74 |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 159,22 | 143,90 | 15,32 | 84,78 | 53,30 | 31,48 | 8,00 | 3,00 | | 35,35 | 0,00 | 0,00 | 36,46 | 0,00 | 36,46 | - | 84,23 | 0,00 | 2,98 | | | 5,85 |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 161,84 | 148,33 | 13,51 | 85,18 | 54,24 | 30,93 | 8,00 | 3,00 | | 34,21 | 0,00 | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | - | 84,68 | 0,00 | 2,90 | | | 5,76 |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 165,18 | 149,04 | 16,14 | 85,52 | 55,38 | 30,15 | 8,00 | 3,00 | | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 38,05 | - | 85,02 | 0,00 | 3,14 | | | 5,89 |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 167,84 | 150,34 | 17,50 | 84,89 | 55,52 | 29,37 | 8,00 | 3,00 | | 38,52 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | - | 84,50 | 0,00 | 3,26 | | | 5,92 |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 155,78 | 141,17 | 14,61 | 83,72 | 54,98 | 28,74 | 8,00 | 3,00 | | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 35,53 | 0,00 | 35,53 | - | 83,20 | 0,00 | 2,87 | | | 5,30 |
| 15.03.2022 | 24,00 | | 96,88 | 94,76 | 2,12 | 78,48 | 51,52 | 26,96 | 8,00 | 3,00 | | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 27,24 | - | 51,52 | 0,00 | 1,86 | | | 2,73 |
| 16.03.2022 | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,13 | 49,31 | -19,18 | 8,00 | 3,00 | | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 0,00 | 15,06 | - | 44,05 | 0,00 | 0,66 | | | 0,66 |
| 17.03.2022 | 24,00 | | 7,17 | 24,82 | -17,65 | 62,91 | 39,36 | 23,55 | 8,00 | 3,00 | | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | - | 40,14 | 0,00 | 0,68 | | | 0,68 |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 150,76 | 132,27 | 18,48 | 74,55 | 47,48 | 27,07 | 8,00 | 3,00 | | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 31,26 | 0,00 | 31,26 | - | 74,12 | 0,00 | 2,26 | | | 4,97 |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 162,02 | 142,01 | 20,01 | 78,06 | 51,22 | 26,84 | 8,00 | 3,00 | | 33,85 | 0,00 | 0,00 | 34,77 | 0,00 | 34,77 | - | 77,52 | 0,00 | 2,63 | | | 5,39 |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 163,47 | 142,75 | 20,73 | 78,59 | 51,87 | 26,73 | 8,00 | 3,00 | | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | - | 78,14 | 0,00 | 2,70 | | | 5,46 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 165,01 | 146,76 | 18,25 | 77,30 | 51,84 | 25,46 | 8,00 | 3,00 | | 33,15 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | 0,00 | 34,03 | - | 76,85 | 0,00 | 2,55 | | | 5,16 |
| 22.03.2022 | 24,00 | | 162,41 | 146,75 | 15,66 | 75,02 | 50,13 | 24,90 | 8,00 | 3,00 | | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | - | 74,72 | 0,00 | 2,35 | | | 4,85 |
| Среднее | 24,00 | - | 148,02 | 134,97 | 13,05 | 78,66 | 52,07 | 26,59 | 8,00 | 3,00 | | 33,32 | - | - | 34,28 | - | 34,28 | - | 76,97 | - | 2,64 | - | - | 4,99 |
| Итого | 672,00 | | 4144,47 | 3779,02 | 365,45 | | | | | | | 933,09 | 0,00 | 0,00 | 959,70 | 0,00 | 959,70 | 0,00 | | | 73,97 | 0,00 | 0,00 | 139,83 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.03.2022 02:00:00 | 18150,64 | 16635,75 | 3993,76 | 0,00 | 4124,47 | 0,00 | 660,06 | 342,23 | 2794,95 |
| | 22.03.2022 00:00:00 | 18302,28 | 16770,35 | 4024,51 | 0,00 | 4156,05 | 0,00 | 664,81 | 344,59 | 2816,95 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: -
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.27 °C = -0,25 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **139,57** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **365,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства района №2 Невского района Санкт-Петербурга»
Траб, ч
Ответственный за учет тепловой
Представитель теплоснаб