

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 49, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9067.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **ГВС**
 Код УУТЭ: **28629**

Схема подключения: **4-х трубная схема**

график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366	расходомер:	25.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,067	30
Подающий ГВС (M3)			КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.ср.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2618
			Qгвс.ср.= 0,119
			Gгвс.= 47,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.02.2022	24,00											37,36	7,96	29,40	38,16	7,96	30,20			67,88	44,13			2,18
24.02.2022	24,00											33,45	8,93	24,52	34,16	8,93	25,23			67,42	43,95			1,86
25.02.2022	24,00											34,34	8,80	25,54	35,06	8,80	26,26			67,31	43,96			1,92
26.02.2022	24,00											34,77	8,29	26,48	35,52	8,29	27,23			67,90	43,21			2,00
27.02.2022	24,00											35,44	7,93	27,51	36,20	7,93	28,27			68,65	42,91			2,09
28.02.2022	24,00											33,67	8,44	25,23	34,39	8,44	25,95			68,44	43,36			1,94
01.03.2022	24,00											33,83	8,63	25,20	34,55	8,63	25,92			68,04	44,10			1,92
02.03.2022	24,00											34,06	8,51	25,55	34,78	8,51	26,27			67,99	44,15			1,94
03.03.2022	24,00											32,76	8,48	24,28	33,48	8,48	25,00			67,88	43,75			1,86
04.03.2022	24,00											34,89	8,29	26,60	35,63	8,29	27,34			68,44	44,14			2,02
05.03.2022	24,00											33,42	8,51	24,91	34,15	8,51	25,64			68,10	43,98			1,90
06.03.2022	24,00											30,97	8,41	22,56	31,62	8,41	23,21			68,25	42,79			1,75
07.03.2022	24,00											32,52	8,33	24,19	33,22	8,33	24,89			68,10	43,28			1,86
08.03.2022	24,00											35,14	7,92	27,22	35,92	7,92	28,00			68,70	43,15			2,07
09.03.2022	24,00											32,22	8,91	23,31	32,91	8,91	24,00			67,88	43,79			1,80
10.03.2022	24,00											31,78	8,61	23,17	32,49	8,61	23,88			67,89	42,66			1,79
11.03.2022	24,00											32,46	9,50	22,96	33,15	9,50	23,65			67,75	44,11			1,78
12.03.2022	24,00											32,78	8,71	24,07	33,50	8,71	24,79			68,69	43,96			1,87
13.03.2022	24,00	*										34,60	7,37	27,23	35,36	7,37	27,99			69,24	43,41			2,08
14.03.2022	24,00											31,17	8,46	22,71	31,87	8,46	23,41			68,54	43,98			1,76
15.03.2022	24,00											32,42	8,26	24,16	33,12	8,26	24,86			68,32	43,75			1,86
16.03.2022	24,00											33,70	8,30	25,40	34,42	8,30	26,12			68,86	44,88			1,95
17.03.2022	24,00											33,92	9,07	24,85	34,68	9,07	25,61			69,19	46,03			1,93
18.03.2022	24,00											34,12	9,46	24,66	34,86	9,46	25,38			69,26	46,86			1,92
19.03.2022	24,00											34,23	8,87	25,36	34,98	8,87	26,11			67,90	45,36			1,92
20.03.2022	24,00											36,16	8,14	28,02	36,95	8,14	28,81			68,28	44,00			2,11
21.03.2022	24,00											34,21	8,80	25,41	34,95	8,80	26,15			68,11	45,28			1,93
22.03.2022	24,00											35,25	8,89	26,36	35,97	8,89	27,08			67,65	45,51			1,98
Среднее	24,00											33,77	8,53	25,25	34,50	8,53	25,97			68,24	44,09			1,93
Итого	672,00											945,64	238,78	706,86	966,05	238,80	727,25							53,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **53,99** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **727,25** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 14:03 GMT+03:00
 a2dfeb04-1c9c-4ec1-8ece-a2b6da764751
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	29.03.2022 14:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	29.03.2022 16:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа