Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9211.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 34 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_март_Н | график: 150\\70

Вычислитель: СПТ-940 № 2161 | Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфлс Gmin= Gmax= 15 | Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024 | Тхв, гр.С= 0

Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфлс Gmin= Gmax= 15 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето: | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл. Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.02.2022	24,00	-	48,30	48,80	-0,50	76,64	40,85	35,79	6,61	3,38														1,71
24.02.2022	24,00	-	48,50	48,99	-0,49	78,07	41,24	36,84	6,65	3,37														1,77
25.02.2022	24,00	-	48,61	49,11	-0,50	79,55	42,22	37,33	6,64	3,34														1,80
26.02.2022	24,00	-	48,64	49,17	-0,53	79,68	42,40	37,28	6,62	3,32														1,79
27.02.2022	24,00	-	48,29	48,81	-0,52	79,50	41,86	37,64	6,65	3,41														1,80
28.02.2022	24,00	-	48,45	48,93	-0,48	79,43	41,89	37,54	6,69	3,41														1,80
01.03.2022	24,00	-	48,56	49,08	-0,52	79,38	42,05	37,33	6,70	3,41														1,79
02.03.2022	24,00	-	48,60	49,15	-0,55	80,27	42,62	37,65	6,72	3,41														1,81
03.03.2022	24,00	-	48,32	48,83	-0,52	79,28	42,39	36,89	6,68	3,41														1,76
04.03.2022	24,00	-	47,81	48,41	-0,60	80,64	42,70	37,94	6,62	3,41														1,79
05.03.2022	24,00	-	47,17	47,77	-0,60	82,44	42,72	39,72	6,53	3,41														1,85
06.03.2022	24,00	-	47,18	47,74	-0,56	82,49	42,60	39,89	6,53	3,41														1,86
07.03.2022	24,00	-	47,16	47,75	-0,59	82,29	42,50	39,79	6,52	3,41														1,85
08.03.2022	24,00	-	46,88	47,44	-0,56	82,76	41,70	41,06	6,47	3,41														1,90
09.03.2022	24,00	-	46,98	47,53	-0,55	82,88	41,74	41,14	6,48	3,41														1,91
10.03.2022	24,00	-	47,27	47,83	-0,56	84,20	41,83	42,37	6,50	3,41														1,98
11.03.2022	24,00	-	47,37	47,91	-0,54	84,22	42,41	41,81	6,54	3,41														1,96
12.03.2022	24,00	-	47,88	48,42	-0,55	84,51	43,40	41,11	6,59	3,41														1,95
13.03.2022	24,00	-	48,05	48,66	-0,60	84,48	43,98	40,50	6,61	3,42														1,92
14.03.2022	24,00	-	47,73	48,33	-0,59	83,29	43,82	39,47	6,57	3,41														1,86
15.03.2022	24,00	-	48,22	48,80	-0,58	82,32	43,93	38,40	6,60	3,40														1,83
16.03.2022	24,00	-	48,23	48,82	-0,58	82,16	44,09	38,07	6,64	3,40														1,81
17.03.2022	24,00	-	48,44	49,03	-0,60	81,18	43,81	37,37	6,66	3,40														1,79
18.03.2022	24,00	-	48,78	49,35	-0,56	78,31	42,89	35,42	6,68	3,40														1,71
19.03.2022	24,00	-	48,97	49,51	-0,54	76,51	42,31	34,19	6,69	3,41														1,65
20.03.2022	24,00	-	49,21	49,77	-0,56	76,37	42,18	34,20	6,68	3,41														1,66
21.03.2022	24,00	-	48,60	49,22	-0,62	75,12	41,85	33,27	6,61	3,40														1,59
22.03.2022	24,00	-	47,93	48,46	-0,53	72,32	40,65	31,66	6,57	3,41														1,50
Среднее	24,00	-	48,08	48,63	-0,55	80,37	42,45	37,92	6,61	3,40														1,80
Итого	672,00		1346,11	1361,59	-15,48																			50,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 50,40 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный дом № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Траб, ч

Ответственный за учет тепловой

Представитель теплоснаб