

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-2 СЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9070.038.1
 Строит.Адрес: Ивановская 6
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
 Код УУТЭ:

график:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Ивановская 6_ТЦ-2 СЦО_март_H | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 31.05.2022 | | Тхв, гр.С= 0 | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | | расходомер: ПРЭМ 40 н | | Gmin= 0.3 | | Gmax= 45 | | Термопреобр.: КТСП-Н | | Преобр.давления: | |
| Подающ.тр.(M1): | | расходомер: ПРЭМ 40 н | | Gmin= 0.3 | | Gmax= 45 | | Термопреобр.: КТСП-Н | | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(M2): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(M3): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| Расчетный алгоритм: зима: лето: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот=1.36964 | Qвент.= | Qтех.пот.=;"Qот=1.36964 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Got={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | ;"Got={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gгвс.={G_GVS_SR*24} |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотр-е | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|-------|-----|-----|--------------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.02.2022 | 24,00 | - | 246,70 | 246,70 | 0,00 | 79,37 | 51,57 | 27,80 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,87 |
| 24.02.2022 | 24,00 | - | 252,14 | 252,14 | 0,00 | 80,32 | 52,04 | 28,28 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,14 |
| 25.02.2022 | 24,00 | - | 259,76 | 259,76 | 0,00 | 81,09 | 53,01 | 28,08 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,31 |
| 26.02.2022 | 24,00 | - | 254,67 | 254,67 | 0,00 | 81,05 | 52,98 | 28,07 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,16 |
| 27.02.2022 | 24,00 | - | 250,44 | 250,44 | 0,00 | 80,64 | 52,37 | 28,27 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,09 |
| 28.02.2022 | 24,00 | - | 255,18 | 255,18 | 0,00 | 81,30 | 53,07 | 28,23 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,21 |
| 01.03.2022 | 24,00 | - | 256,24 | 256,24 | 0,00 | 80,90 | 53,17 | 27,73 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,12 |
| 02.03.2022 | 24,00 | - | 255,61 | 255,61 | 0,00 | 81,00 | 53,34 | 27,66 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,08 |
| 03.03.2022 | 24,00 | - | 256,33 | 256,33 | 0,00 | 80,59 | 53,28 | 27,31 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,01 |
| 04.03.2022 | 24,00 | - | 254,84 | 254,84 | 0,00 | 81,71 | 53,55 | 28,16 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,19 |
| 05.03.2022 | 24,00 | - | 251,18 | 251,18 | 0,00 | 82,83 | 53,82 | 29,01 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,30 |
| 06.03.2022 | 24,00 | - | 254,33 | 254,33 | 0,00 | 82,97 | 54,17 | 28,80 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,34 |
| 07.03.2022 | 24,00 | - | 250,40 | 250,40 | 0,00 | 82,75 | 53,50 | 29,25 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,34 |
| 08.03.2022 | 24,00 | - | 243,57 | 243,57 | 0,00 | 83,24 | 52,44 | 30,80 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,51 |
| 09.03.2022 | 24,00 | - | 246,30 | 246,30 | 0,00 | 84,97 | 53,46 | 31,51 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,77 |
| 10.03.2022 | 24,00 | - | 249,02 | 249,02 | 0,00 | 84,89 | 53,68 | 31,21 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,79 |
| 11.03.2022 | 24,00 | - | 255,78 | 255,78 | 0,00 | 85,28 | 54,56 | 30,72 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,87 |
| 12.03.2022 | 24,00 | - | 256,57 | 256,57 | 0,00 | 85,61 | 55,45 | 30,16 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,76 |
| 13.03.2022 | 24,00 | - | 258,85 | 258,85 | 0,00 | 84,97 | 55,78 | 29,19 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,57 |
| 14.03.2022 | 24,00 | - | 258,54 | 258,54 | 0,00 | 83,87 | 55,59 | 28,28 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 7,33 |
| 15.03.2022 | 24,00 | - | 154,12 | 193,78 | -39,66 | 76,06 | 52,75 | 23,31 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,65 |
| 16.03.2022 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 32,47 | -2,53 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17.03.2022 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 15,92 | 1,53 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18.03.2022 | 24,00 | - | 81,32 | 100,47 | -19,15 | 79,76 | 49,62 | 30,14 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 19.03.2022 | 24,00 | - | 255,17 | 255,17 | 0,00 | 78,07 | 52,48 | 25,59 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,54 |
| 20.03.2022 | 24,00 | - | 253,86 | 253,86 | 0,00 | 78,61 | 52,84 | 25,77 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,55 |
| 21.03.2022 | 24,00 | - | 257,18 | 257,18 | 0,00 | 77,34 | 52,78 | 24,56 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,33 |
| 22.03.2022 | 24,00 | - | 257,51 | 257,51 | 0,00 | 75,03 | 51,39 | 23,64 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,10 |
| Среднее | 24,00 | - | 225,91 | 228,02 | -2,10 | 77,20 | 51,11 | 26,09 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | 6,36 |
| Итого | 672,00 | - | 6325,61 | 6384,42 | -58,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,18 |



| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q ЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|--|---------------------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| | 21.03.2022 03:00:00 | 24412,14 | 24468,61 | - | - | - | - | 779,19 | 0,20 | 2373,00 |
| | 22.03.2022 01:00:00 | 24647,82 | 24704,29 | - | - | - | - | 784,97 | 0,20 | 2395,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 178,18 Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ / _____ куб.м.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |