Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 27-1 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 7387.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 27-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2108
Подающ.тр.(M1): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.2 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 27-1_СЦО_март_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0.2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2022	24,00	-	168,58	166,65	1,93	55,12	44,94	10,19	4,07	3,93														1,80
24.02.2022	24,00	-	168,44	166,64	1,80	55,76	45,27	10,48	4,01	3,92														1,84
25.02.2022	24,00	-	168,83	167,05	1,78	56,29	45,80	10,49	4,02	3,91														1,85
26.02.2022	24,00	-	169,34	167,53	1,81	56,20	45,71	10,48	4,12	3,92														1,86
27.02.2022	24,00	-	168,91	167,03	1,88	56,24	45,66	10,58	3,98	3,93														1,87
28.02.2022	24,00	-	169,30	167,47	1,83	56,29	45,68	10,62	3,98	3,92														1,88
01.03.2022	24,00	-	169,29	167,43	1,87	56,21	45,70	10,51	4,01	3,92														1,86
02.03.2022	24,00	-	158,81	157,05	1,76	56,10	45,69	10,42	4,04	3,92														1,75
03.03.2022	24,00	-	170,21	168,37	1,84	56,01	45,75	10,26	4,12	3,92														1,83
04.03.2022	24,00	-	168,64	166,77	1,87	56,88	46,24	10,64	4,13	3,93														1,88
05.03.2022	24,00	-	168,91	167,08	1,83	57,94	46,83	11,10	4,06	3,92														1,96
06.03.2022	24,00	-	168,87	167,01	1,86	58,06	46,96	11,10	4,06	3,92														1,96
07.03.2022	24,00	-	168,75	166,83	1,92	57,60	46,65	10,95	4,02	3,92														1,94
08.03.2022	24,00	-	168,57	166,72	1,85	58,36	46,70	11,66	3,95	3,93														2,05
09.03.2022	24,00	-	169,00	167,18	1,83	59,69	47,61	12,08	3,94	3,92														2,13
10.03.2022	24,00	-	161,59	159,82	1,77	59,71	47,55	12,16	3,93	3,88														2,05
11.03.2022	24,00	-	167,99	166,18	1,81	60,18	47,97	12,21	4,06	3,93														2,13
12.03.2022	24,00	-	167,94	166,14	1,80	60,11	48,20	11,92	4,13	3,93														2,09
13.03.2022	24,00	-	167,60	165,80	1,80	60,02	48,36	11,66	4,13	3,93														2,04
14.03.2022	24,00	-	167,90	166,03	1,87	59,60	48,27	11,34	4,12	3,93														1,99
15.03.2022	24,00	-	146,65	146,68	-0,04	57,84	46,99	10,85	4,10	3,90														1,59
16.03.2022	24,00	-	170,50	168,31	2,19	57,89	47,16	10,73	4,09	3,93														1,93
17.03.2022	24,00	-	168,32	166,13	2,19	56,96	46,48	10,48	4,08	3,93														1,86
18.03.2022	24,00	-	170,34	168,10	2,24	55,71	45,65	10,06	4,08	3,94														1,81
19.03.2022	24,00	-	170,76	168,49	2,27	55,32	45,31	10,01	4,09	3,93														1,81
20.03.2022	24,00	-	170,55	168,28	2,27	55,24	45,33	9,90	4,14	3,94														1,79
21.03.2022	24,00	-	170,60	168,17	2,43	54,36	44,92	9,44	4,14	3,94														1,72
22.03.2022	24,00	-	170,58	168,32	2,27	53,33	44,21	9,13	4,14	3,94														1,66
Среднее	24,00	-	167,71	165,83	1,88	57,11	46,34	10,77	4,06	3,92														1,89
Итого	672,00		4695,76	4643,25	52,52																			52,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.2 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 52,90 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________ /__________/

Представитель теплоснабжающей организации
______________ /__________/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» ______________ 20___ г.