Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6648
Строит.Адрес: Караваевская 33-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

график: 95\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 1793

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_март_Н
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0.2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2022	24,00	-	461,01	468,75	-7,74	55,60	52,37	3,23	4,57	3,50														1,09
24.02.2022	24,00	-	460,99	468,77	-7,77	56,28	52,95	3,33	4,56	3,49														1,13
25.02.2022	24,00	-	461,79	469,71	-7,92	56,79	53,46	3,33	4,55	3,48														1,12
26.02.2022	24,00	-	462,36	470,37	-8,01	56,66	53,34	3,32	4,56	3,48														1,11
27.02.2022	24,00	-	461,19	469,16	-7,97	56,77	53,40	3,37	4,57	3,50														1,14
28.02.2022	24,00	-	462,26	470,23	-7,97	56,84	53,48	3,36	4,56	3,49														1,13
01.03.2022	24,00	-	462,33	470,31	-7,98	56,75	53,42	3,33	4,56	3,49														1,12
02.03.2022	24,00	-	462,36	470,31	-7,95	56,65	53,37	3,28	4,56	3,49														1,10
03.03.2022	24,00	-	431,87	440,59	-8,72	56,46	53,13	3,34	4,56	3,49														0,99
04.03.2022	24,00	-	460,51	468,68	-8,17	57,37	53,99	3,38	4,57	3,50														1,12
05.03.2022	24,00	-	474,80	483,03	-8,23	58,45	55,01	3,43	4,56	3,49														1,18
06.03.2022	24,00	-	474,44	482,63	-8,20	58,57	55,15	3,42	4,56	3,49														1,18
07.03.2022	24,00	-	473,96	482,14	-8,18	58,12	54,74	3,39	4,56	3,50														1,16
08.03.2022	24,00	-	473,53	481,72	-8,19	58,99	55,35	3,64	4,57	3,51														1,28
09.03.2022	24,00	-	474,88	483,10	-8,22	60,29	56,53	3,76	4,56	3,50														1,33
10.03.2022	24,00	-	471,06	479,29	-8,23	60,33	56,55	3,78	4,53	3,45														1,32
11.03.2022	24,00	-	472,16	480,38	-8,21	60,72	56,96	3,76	4,56	3,51														1,32
12.03.2022	24,00	-	472,03	480,18	-8,16	60,62	56,93	3,68	4,56	3,51														1,28
13.03.2022	24,00	-	470,96	479,07	-8,11	60,52	56,89	3,64	4,56	3,51														1,26
14.03.2022	24,00	-	471,80	479,93	-8,12	60,10	56,59	3,51	4,56	3,51														1,20
15.03.2022	24,00	-	457,98	465,95	-7,97	58,48	55,05	3,43	4,56	3,51														1,14
16.03.2022	24,00	-	473,21	481,51	-8,29	58,41	55,08	3,33	4,56	3,51														1,13
17.03.2022	24,00	-	466,74	474,91	-8,18	57,48	54,21	3,27	4,56	3,51														1,09
18.03.2022	24,00	-	472,31	480,61	-8,30	56,22	53,11	3,11	4,57	3,52														1,04
19.03.2022	24,00	-	473,22	481,53	-8,32	55,78	52,69	3,10	4,57	3,51														1,03
20.03.2022	24,00	-	472,45	480,75	-8,30	55,67	52,60	3,07	4,57	3,52														1,02
21.03.2022	24,00	-	472,57	480,82	-8,26	54,78	51,86	2,92	4,57	3,51														0,96
22.03.2022	24,00	-	472,69	480,96	-8,27	53,74	50,92	2,82	4,57	3,52														0,92
Среднее	24,00	-	467,05	475,19	-8,14	57,62	54,25	3,37	4,56	3,50														1,14
Итого	672,00		13077,44	13305,37	-227,93																			31,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:				час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему				куб.м;
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	0.2 °С	=	0,00	Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):			**31,90**	Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.				куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________________ /___________/

Представитель теплоснабжающей организации

_______________________ /___________/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»______________20___ г.