# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6651.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 35 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 35_СЦО_март_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2177 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Тхв, гр.С= 0.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: Питерфло | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: Питерфло | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.02.2022 | 24,00 | - | 443,39 | 439,97 | 3,42 | 55,55 | 51,00 | 4,55 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 24.02.2022 | 24,00 | - | 443,40 | 439,96 | 3,44 | 56,22 | 51,51 | 4,71 | 4,41 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 25.02.2022 | 24,00 | - | 444,02 | 441,13 | 2,89 | 56,73 | 52,03 | 4,70 | 4,40 | 3,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 26.02.2022 | 24,00 | - | 444,60 | 441,85 | 2,75 | 56,60 | 51,94 | 4,66 | 4,40 | 3,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 27.02.2022 | 24,00 | - | 443,45 | 440,64 | 2,82 | 56,72 | 51,97 | 4,75 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 28.02.2022 | 24,00 | - | 444,46 | 441,59 | 2,88 | 56,78 | 52,03 | 4,75 | 4,41 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 01.03.2022 | 24,00 | - | 444,45 | 441,56 | 2,89 | 56,69 | 52,00 | 4,69 | 4,41 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 02.03.2022 | 24,00 | - | 415,62 | 412,88 | 2,74 | 56,62 | 51,97 | 4,65 | 4,41 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 03.03.2022 | 24,00 | - | 448,07 | 445,09 | 2,98 | 56,40 | 51,85 | 4,55 | 4,41 | 3,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 04.03.2022 | 24,00 | - | 442,49 | 439,51 | 2,98 | 57,31 | 52,54 | 4,76 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 05.03.2022 | 24,00 | - | 442,77 | 439,73 | 3,03 | 58,38 | 53,43 | 4,95 | 4,40 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 06.03.2022 | 24,00 | - | 442,51 | 439,46 | 3,05 | 58,51 | 53,55 | 4,96 | 4,40 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 07.03.2022 | 24,00 | - | 442,18 | 439,13 | 3,05 | 58,06 | 53,13 | 4,93 | 4,41 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 08.03.2022 | 24,00 | - | 441,71 | 438,63 | 3,08 | 58,92 | 53,66 | 5,26 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 09.03.2022 | 24,00 | - | 442,87 | 439,74 | 3,13 | 60,22 | 54,80 | 5,43 | 4,41 | 3,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 10.03.2022 | 24,00 | - | 439,33 | 436,20 | 3,13 | 60,26 | 54,76 | 5,50 | 4,37 | 3,54 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 11.03.2022 | 24,00 | - | 440,30 | 437,15 | 3,14 | 60,65 | 55,19 | 5,47 | 4,41 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 12.03.2022 | 24,00 | - | 440,12 | 436,96 | 3,17 | 60,55 | 55,24 | 5,31 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 13.03.2022 | 24,00 | - | 439,07 | 435,90 | 3,17 | 60,46 | 55,22 | 5,24 | 4,41 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 14.03.2022 | 24,00 | - | 439,81 | 436,63 | 3,18 | 60,03 | 54,94 | 5,10 | 4,41 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 15.03.2022 | 24,00 | - | 427,07 | 424,04 | 3,04 | 58,41 | 53,46 | 4,95 | 4,41 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 16.03.2022 | 24,00 | - | 441,37 | 438,20 | 3,17 | 58,35 | 53,51 | 4,83 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 17.03.2022 | 24,00 | - | 435,49 | 432,34 | 3,15 | 57,42 | 52,70 | 4,72 | 4,41 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 18.03.2022 | 24,00 | - | 440,81 | 437,67 | 3,14 | 56,16 | 51,63 | 4,54 | 4,42 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 19.03.2022 | 24,00 | - | 441,68 | 438,56 | 3,13 | 55,72 | 51,23 | 4,49 | 4,42 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 20.03.2022 | 24,00 | - | 441,02 | 437,93 | 3,09 | 55,61 | 51,18 | 4,43 | 4,42 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 21.03.2022 | 24,00 | - | 441,20 | 438,13 | 3,07 | 54,72 | 50,49 | 4,23 | 4,42 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,03 |
| 22.03.2022 | 24,00 | - | 441,37 | 438,32 | 3,05 | 53,69 | 49,61 | 4,08 | 4,42 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| Среднее | 24,00 | - | 440,52 | 437,46 | 3,06 | 57,56 | 52,73 | 4,83 | 4,41 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| Итого | 672,00 | | 12334,64 | 12248,90 | 85,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,18 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.2 °С = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **64,18** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорсервис № 2 Невского района Санкт-Петербурга»
Ответственный за учет теплово
Представитель теплоснаб