

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 12, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9037.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **23560**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 17.07.2022 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 48434 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3153 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 95,7873 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 144,92 | 144,92 | 0,00 | 77,31 | 49,64 | 27,67 | | | | | | | | | | | | | | 4,01 |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 146,17 | 146,17 | 0,00 | 78,78 | 50,31 | 28,47 | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 147,17 | 147,17 | 0,00 | 80,23 | 51,37 | 28,86 | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 80,32 | 51,52 | 28,80 | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 145,52 | 145,52 | 0,00 | 80,19 | 51,00 | 29,19 | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 146,24 | 146,24 | 0,00 | 80,10 | 51,07 | 29,03 | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 147,07 | 147,07 | 0,00 | 80,08 | 51,31 | 28,77 | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 147,07 | 147,07 | 0,00 | 80,98 | 51,87 | 29,11 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 145,96 | 145,96 | 0,00 | 79,97 | 51,26 | 28,71 | | | | | | | | | | | | | | 4,20 |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 145,31 | 145,07 | 0,24 | 81,43 | 51,41 | 30,02 | | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 142,65 | 142,65 | 0,00 | 83,24 | 51,58 | 31,66 | | | | | | | | | | | | | | 4,52 |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 142,57 | 142,57 | 0,00 | 83,25 | 51,76 | 31,49 | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 142,25 | 142,25 | 0,00 | 83,13 | 51,47 | 31,66 | | | | | | | | | | | | | | 4,51 |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 140,94 | 140,94 | 0,00 | 83,70 | 50,75 | 32,95 | | | | | | | | | | | | | | 4,65 |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 141,39 | 141,39 | 0,00 | 83,71 | 50,76 | 32,95 | | | | | | | | | | | | | | 4,67 |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 141,91 | 141,91 | 0,00 | 85,14 | 51,26 | 33,88 | | | | | | | | | | | | | | 4,81 |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 143,11 | 143,11 | 0,00 | 85,03 | 51,86 | 33,17 | | | | | | | | | | | | | | 4,75 |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 144,27 | 144,27 | 0,00 | 85,33 | 52,77 | 32,56 | | | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 144,93 | 144,93 | 0,00 | 85,30 | 53,23 | 32,07 | | | | | | | | | | | | | | 4,66 |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 144,02 | 144,02 | 0,00 | 84,07 | 52,66 | 31,41 | | | | | | | | | | | | | | 4,53 |
| 15.03.2022 | 24,00 | | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 83,13 | 52,40 | 30,73 | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 16.03.2022 | 24,00 | | 145,98 | 145,98 | 0,00 | 82,96 | 52,51 | 30,45 | | | | | | | | | | | | | | 4,45 |
| 17.03.2022 | 24,00 | | 146,91 | 146,91 | 0,00 | 81,88 | 52,48 | 29,40 | | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 148,18 | 148,18 | 0,00 | 78,98 | 51,30 | 27,68 | | | | | | | | | | | | | | 4,11 |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 148,44 | 148,44 | 0,00 | 77,17 | 50,42 | 26,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,97 |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 148,42 | 148,42 | 0,00 | 77,04 | 50,38 | 26,66 | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 146,82 | 146,82 | 0,00 | 75,69 | 50,00 | 25,69 | | | | | | | | | | | | | | 3,78 |
| 22.03.2022 | 24,00 | | 145,82 | 145,82 | 0,00 | 72,91 | 48,48 | 24,43 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| Среднее | 24,00 | | 145,25 | 145,24 | 0,01 | 81,11 | 51,32 | 29,79 | | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| Итого | 672,00 | | 4067,04 | 4066,80 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 121,23 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **121,23** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 13:55 GMT+03:00

3489d045-d835-4d4b-8095-f2b8e7ce03fb

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |