

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9341.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23583**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,327 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,1549 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,0704 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 98,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 28,16 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 145,98 | 133,01 | 12,97 | 79,98 | 51,05 | 28,94 | | | | 13,45 | | 13,45 | 13,82 | | 13,82 | | 79,26 | | | | 4,86 |
| 24.02.2022 | 24,00 | * | 147,38 | 135,83 | 11,55 | 80,85 | 51,54 | 29,31 | | | | 12,01 | | 12,01 | 12,37 | | 12,37 | | 80,04 | | | | 4,91 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 150,90 | 139,53 | 11,37 | 81,68 | 52,88 | 28,80 | | | | 11,97 | | 11,97 | 12,33 | | 12,33 | | 80,93 | | | | 4,95 |
| 26.02.2022 | 24,00 | * | 148,04 | 136,63 | 11,41 | 81,55 | 52,48 | 29,06 | | | | 12,05 | | 12,05 | 12,40 | | 12,40 | | 80,70 | | | | 4,90 |
| 27.02.2022 | 24,00 | * | 148,89 | 134,48 | 14,41 | 81,27 | 51,80 | 29,47 | | | | 15,07 | | 15,07 | 15,49 | | 15,49 | | 80,67 | | | | 5,16 |
| 28.02.2022 | 24,00 | * | 150,08 | 137,03 | 13,05 | 81,74 | 52,47 | 29,27 | | | | 13,76 | | 13,76 | 14,16 | | 14,16 | | 81,04 | | | | 5,08 |
| 01.03.2022 | 24,00 | * | 148,61 | 137,96 | 10,65 | 81,53 | 52,76 | 28,77 | | | | 11,43 | | 11,43 | 11,77 | | 11,77 | | 80,58 | | | | 4,84 |
| 02.03.2022 | 24,00 | * | 149,06 | 137,89 | 11,17 | 81,59 | 52,91 | 28,68 | | | | 11,81 | | 11,81 | 12,17 | | 12,17 | | 80,51 | | | | 4,87 |
| 03.03.2022 | 24,00 | * | 150,34 | 138,43 | 11,91 | 81,16 | 52,76 | 28,40 | | | | 12,21 | | 12,21 | 12,56 | | 12,56 | | 80,36 | | | | 4,89 |
| 04.03.2022 | 24,00 | * | 149,40 | 137,43 | 11,97 | 82,43 | 53,10 | 29,32 | | | | 11,83 | | 11,83 | 12,17 | | 12,17 | | 81,34 | | | | 5,04 |
| 05.03.2022 | 24,00 | * | 147,19 | 135,69 | 11,50 | 83,40 | 53,13 | 30,28 | | | | 11,34 | | 11,34 | 11,68 | | 11,68 | | 82,50 | | | | 5,06 |
| 06.03.2022 | 24,00 | * | 150,64 | 137,34 | 13,30 | 83,61 | 53,51 | 30,10 | | | | 13,09 | | 13,09 | 13,47 | | 13,47 | | 82,27 | | | | 5,26 |
| 07.03.2022 | 24,00 | * | 148,58 | 135,45 | 13,13 | 83,34 | 52,91 | 30,43 | | | | 12,90 | | 12,90 | 13,31 | | 13,31 | | 82,51 | | | | 5,22 |
| 08.03.2022 | 24,00 | * | 147,62 | 132,19 | 15,43 | 83,93 | 52,02 | 31,92 | | | | 15,13 | | 15,13 | 15,61 | | 15,61 | | 83,32 | | | | 5,53 |
| 09.03.2022 | 24,00 | * | 145,84 | 133,34 | 12,50 | 85,53 | 52,88 | 32,65 | | | | 12,28 | | 12,28 | 12,66 | | 12,66 | | 84,68 | | | | 5,42 |
| 10.03.2022 | 24,00 | * | 147,63 | 134,63 | 13,00 | 85,57 | 53,18 | 32,39 | | | | 12,77 | | 12,77 | 13,18 | | 13,18 | | 84,62 | | | | 5,49 |
| 11.03.2022 | 24,00 | * | 149,28 | 137,83 | 11,45 | 86,04 | 54,35 | 31,69 | | | | 11,30 | | 11,30 | 11,66 | | 11,66 | | 85,16 | | | | 5,33 |
| 12.03.2022 | 24,00 | * | 150,72 | 138,07 | 12,65 | 86,13 | 55,18 | 30,95 | | | | 12,43 | | 12,43 | 12,81 | | 12,81 | | 85,31 | | | | 5,38 |
| 13.03.2022 | 24,00 | * | 153,46 | 139,26 | 14,20 | 85,51 | 55,44 | 30,07 | | | | 14,02 | | 14,02 | 14,48 | | 14,48 | | 84,49 | | | | 5,39 |
| 14.03.2022 | 24,00 | * | 149,89 | 138,87 | 11,02 | 84,34 | 54,82 | 29,51 | | | | 10,85 | | 10,85 | 11,18 | | 11,18 | | 82,84 | | | | 5,05 |
| 15.03.2022 | 24,00 | * | 86,75 | 90,04 | -3,29 | 59,06 | 49,98 | 9,09 | | | | 14,62 | | 14,62 | 14,86 | | 14,86 | | 64,80 | | | | 2,87 |
| 16.03.2022 | 24,00 | * | 0,00 | 15,01 | -15,01 | 16,31 | 55,63 | -39,31 | | | | 14,32 | | 14,32 | 14,51 | | 14,51 | | 55,03 | | | | 0,76 |
| 17.03.2022 | 24,00 | * | 2,42 | 23,08 | -20,66 | 15,05 | 44,08 | -29,03 | | | | 20,39 | | 20,39 | 20,59 | | 20,59 | | 44,38 | | | | 0,94 |
| 18.03.2022 | 24,00 | * | 143,04 | 128,68 | 14,36 | 75,34 | 47,16 | 28,17 | | | | 13,62 | | 13,62 | 13,94 | | 13,94 | | 74,72 | | | | 4,74 |
| 19.03.2022 | 24,00 | * | 151,48 | 137,50 | 13,98 | 78,78 | 51,16 | 27,62 | | | | 13,24 | | 13,24 | 13,60 | | 13,60 | | 77,63 | | | | 4,89 |
| 20.03.2022 | 24,00 | * | 154,40 | 137,34 | 17,06 | 79,11 | 51,76 | 27,34 | | | | 16,31 | | 16,31 | 16,77 | | 16,77 | | 78,08 | | | | 5,09 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 152,84 | 137,99 | 14,85 | 77,73 | 51,67 | 26,05 | | | | 14,11 | | 14,11 | 14,48 | | 14,48 | | 77,26 | | | | 4,73 |
| 22.03.2022 | 24,00 | * | 151,37 | 138,01 | 13,36 | 75,70 | 50,59 | 25,11 | | | | 12,77 | | 12,77 | 13,10 | | 13,10 | | 74,71 | | | | 4,49 |
| Среднее | 24,00 | | 136,49 | 126,38 | 10,12 | 76,37 | 52,26 | 24,11 | | | | 13,25 | | 13,25 | 13,61 | | 13,61 | | 78,21 | | | | 4,68 |
| Итого | 672,00 | | 3821,83 | 3538,54 | 283,29 | | | | | | | 371,08 | | 371,08 | 381,13 | | 381,13 | | | | | | 131,14 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **131,04** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **381,13** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 13:55 GMT+03:00
91356574-0552-424e-a45e-774a128e1629





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |