Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_март_Н
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Txв, гр.С= 0.27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлс	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлс	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфлс	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2022	24,00	-	36,92	34,43	2,49	80,12	49,17	30,95	7,34	4,33	1,27	3,21			3,30		3,30		78,16	-	0,25			1,27
24.02.2022	24,00	-	37,46	35,28	2,18	81,01	49,07	31,94	7,43	4,26	1,30	2,92			3,00		3,00		78,60	-	0,23			1,31
25.02.2022	24,00	-	38,73	36,64	2,09	81,72	50,16	31,56	7,59	4,18	1,33	2,85			2,93		2,93		79,45	-	0,23			1,33
26.02.2022	24,00	-	38,01	35,81	2,20	81,69	50,36	31,33	7,45	4,20	1,30	2,95			3,03		3,03		79,42	-	0,23			1,30
27.02.2022	24,00	-	37,32	34,88	2,45	81,38	49,60	31,78	7,36	4,27	1,31	3,18			3,27		3,27		79,47	-	0,25			1,31
28.02.2022	24,00		37,69	35,41	2,28	81,18	49,67	31,51	7,43	4,25	1,30	3,02			3,11		3,11		79,02		0,24			1,30
01.03.2022	24,00	-	38,26	36,16	2,10	81,62	50,63	30,99	7,50	4,18	1,29	2,85			2,93		2,93		79,61	-	0,23			1,29
02.03.2022	24,00	-	38,43	36,18	2,25	81,66	50,79	30,87	7,50	4,18	1,30	3,01			3,10		3,10		79,50	-	0,24			1,30
03.03.2022	24,00	-	38,25	36,39	1,86	81,25	50,97	30,28	7,55	4,19	1,25	2,59			2,66		2,66		79,10	-	0,21			1,26
04.03.2022	24,00	-	37,90	36,13	1,78	82,46	51,42	31,04	7,48	4,17	1,27	2,52			2,59		2,59		80,27	-	0,20			1,27
05.03.2022	24,00	-	37,47	35,41	2,06	83,59	51,35	32,24	7,44	4,25	1,31	2,79			2,88		2,88		81,49	-	0,23			1,32
06.03.2022	24,00	-	37,82	35,88	1,93	83,71	51,52	32,19	7,49	4,22	1,32	2,68			2,76		2,76		81,39	-	0,22			1,32
07.03.2022	24,00	-	37,11	35,40	1,71	83,43	50,96	32,47	7,43	4,24	1,29	2,45			2,52		2,52		80,32	-	0,20			1,29
08.03.2022	24,00	-	36,35	34,18	2,17	84,08	50,00	34,08	7,30	4,34	1,35	2,87			2,96		2,96		81,99	-	0,24			1,35
09.03.2022	24,00	-	36,30	34,52	1,79	85,76	50,91	34,85	7,35	4,32	1,36	2,50			2,58		2,58		83,10	-	0,21			1,36
10.03.2022	24,00	-	36,87	34,94	1,92	85,67	50,75	34,92	7,39	4,28	1,38	2,65			2,73		2,73		82,93	-	0,22			1,39
11.03.2022	24,00	-	38,09	36,17	1,92	86,07	51,93	34,14	7,52	4,19	1,40	2,69			2,78		2,78		83,71	-	0,23			1,40
12.03.2022	24,00	-	38,59	36,49	2,10	86,29	53,15	33,14	7,50	4,12	1,39	2,86			2,95		2,95		83,99	-	0,24			1,39
13.03.2022	24,00	-	39,43	36,90	2,53	85,65	53,40	32,25	7,56	4,09	1,41	3,31			3,42		3,42		84,11	-	0,28			1,41
14.03.2022	24,00	-	38,39	36,75	1,65	84,51	53,01	31,50	7,55	4,11	1,30	2,42			2,49		2,49		81,91	-	0,20			1,30
15.03.2022	24,00	-	23,62	25,00	-1,38	77,34	50,31	27,03	6,70	3,78	0,57	3,21			3,25		3,25		52,73	-	0,17			0,74
16.03.2022	24,00	-	-	-	-	14,73	34,23	-19,50	4,02	3,30	0,00	4,23			4,25		4,25		29,99	-	0,13			0,13
17.03.2022	24,00	-	2,72	6,01	-3,29	69,03	27,33	41,70	6,53	4,13	0,02	4,33			4,35		4,35		30,71	-	0,13			0,16
18.03.2022	24,00	-	35,86	33,03	2,83	75,65	45,28	30,37	7,14	4,36	1,22	3,35			3,43		3,43		74,60	-	0,25			1,22
19.03.2022	24,00	-	38,17	35,90	2,27	78,87	49,03	29,84	7,48	4,21	1,25	2,82			2,90		2,90		76,80	-	0,22			1,25
20.03.2022	24,00	-	38,53	35,95	2,58	79,31	49,77	29,53	7,45	4,18	1,27	3,13			3,22		3,22		77,21	-	0,24			1,27
21.03.2022	24,00	-	38,30	36,12	2,19	77,94	49,57	28,36	7,49	4,19	1,19	2,73			2,80		2,80		75,54	-	0,21			1,20
22.03.2022	24,00	-	39,11	36,11	3,00	75,77	48,71	27,06	7,50	4,20	1,20	3,57			3,66		3,66		74,67	-	0,27			1,21
Среднее	24,00	-	35,99	34,15	1,84	78,98	49,04	29,94	7,27	4,17	1,18	2,99			3,07		3,07		75,35	-	0,22			1,20
Итого	672,00		971,68	922,05	49,64						33,15	83,69			85,83		85,83				6,17			33,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.27 °С = -0,02 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 33,61 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 85,83 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/