

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозерно"**

Договор: **8997.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **25061**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 02.10.2022 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр. давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-50-B1 | 0,16 | 72 | КТСП-Н | ПДТВХ-1-02 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-50-B1 | 0,16 | 72 | КТСП-Н | ПДТВХ-1-02 |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3373 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,3712 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,1687 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 101,19 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 67,48 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|---------------------|----|--------|--------|--------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 138,15 | 120,59 | 17,56 | 78,95 | 52,30 | 26,65 | 7,67 | 5,17 | 15,62 | | 15,62 | 15,91 | 15,91 | | 65,98 | | | | 4,62 | |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 124,22 | 107,07 | 17,15 | 79,69 | 49,39 | 30,30 | 7,80 | 5,09 | 15,32 | | 15,32 | 15,61 | 15,61 | | 65,74 | | | | 4,52 | |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 119,99 | 104,12 | 15,87 | 80,42 | 49,11 | 31,30 | 7,96 | 5,03 | 14,02 | | 14,02 | 14,28 | 14,28 | | 66,46 | | | | 4,49 | |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 125,84 | 107,62 | 18,22 | 80,36 | 50,34 | 30,02 | 7,80 | 5,04 | 16,40 | | 16,40 | 16,74 | 16,74 | | 66,00 | | | | 4,66 | |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 138,78 | 121,96 | 16,82 | 80,19 | 52,52 | 27,68 | 7,69 | 5,11 | 14,87 | | 14,87 | 15,16 | 15,16 | | 66,05 | | | | 4,71 | |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 135,78 | 118,31 | 17,47 | 80,67 | 52,24 | 28,43 | 7,78 | 5,08 | 15,55 | | 15,55 | 15,86 | 15,86 | | 66,50 | | | | 4,77 | |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 118,24 | 102,16 | 16,08 | 80,26 | 48,89 | 31,37 | 7,88 | 5,01 | 14,26 | | 14,26 | 14,52 | 14,52 | | 65,83 | | | | 4,37 | |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 120,47 | 104,29 | 16,18 | 80,35 | 49,49 | 30,86 | 7,87 | 5,03 | 14,29 | | 14,29 | 14,58 | 14,58 | | 65,69 | | | | 4,45 | |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 127,99 | 109,99 | 18,00 | 80,01 | 50,78 | 29,22 | 7,87 | 5,03 | 15,97 | | 15,97 | 16,28 | 16,28 | | 65,81 | | | | 4,61 | |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 128,21 | 110,96 | 17,25 | 81,19 | 51,67 | 29,52 | 7,81 | 5,01 | 15,25 | | 15,25 | 15,55 | 15,55 | | 66,34 | | | | 4,63 | |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 137,25 | 121,15 | 16,10 | 82,26 | 54,01 | 28,25 | 7,75 | 5,10 | 13,99 | | 13,99 | 14,26 | 14,26 | | 66,41 | | | | 4,75 | |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 127,44 | 111,42 | 16,02 | 82,38 | 51,84 | 30,54 | 7,86 | 5,06 | 14,00 | | 14,00 | 14,29 | 14,29 | | 66,47 | | | | 4,66 | |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 137,50 | 120,95 | 16,55 | 82,24 | 54,13 | 28,11 | 7,70 | 5,09 | 14,41 | | 14,41 | 14,68 | 14,68 | | 64,80 | | | | 4,75 | |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 136,21 | 119,24 | 16,97 | 82,82 | 53,40 | 29,42 | 7,66 | 5,16 | 14,70 | | 14,70 | 15,00 | 15,00 | | 66,11 | | | | 4,93 | |
| 09.03.2022 | 24,00 | * | 137,35 | 120,34 | 17,01 | 84,38 | 54,11 | 30,27 | 7,67 | 5,15 | 15,10 | | 15,10 | 15,38 | 15,38 | | 65,90 | | | | 5,08 | |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 137,40 | 119,70 | 17,70 | 84,43 | 53,92 | 30,51 | 7,70 | 5,12 | 15,94 | | 15,94 | 16,24 | 16,24 | | 66,31 | | | | 5,15 | |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 129,22 | 112,09 | 17,13 | 84,79 | 52,25 | 32,54 | 7,84 | 5,06 | 15,36 | | 15,36 | 15,68 | 15,68 | | 65,39 | | | | 5,03 | |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 108,55 | 91,93 | 16,62 | 84,70 | 48,77 | 35,93 | 7,90 | 4,97 | 15,18 | | 15,18 | 15,46 | 15,46 | | 64,61 | | | | 4,60 | |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 92,27 | 75,58 | 16,69 | 83,94 | 44,93 | 39,02 | 7,99 | 4,92 | 15,39 | | 15,39 | 15,66 | 15,66 | | 65,51 | | | | 4,32 | |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 103,56 | 87,09 | 16,47 | 82,82 | 47,74 | 35,08 | 7,99 | 4,94 | 15,03 | | 15,03 | 15,31 | 15,31 | | 64,81 | | | | 4,26 | |
| 15.03.2022 | 24,00 | * | 69,82 | 66,33 | 3,49 | 57,38 | 47,59 | 9,79 | 5,75 | 4,28 | 10,21 | | 10,21 | 10,36 | 10,36 | | 52,80 | | | | 2,32 | |
| 16.03.2022 | 24,00 | * | 0,00 | 11,72 | -11,72 | 18,21 | 49,70 | -31,49 | 4,33 | 4,33 | 10,99 | | 10,99 | 11,10 | 11,10 | | 45,03 | | | | 0,55 | |
| 17.03.2022 | 24,00 | * | 1,54 | 21,65 | -20,11 | 18,54 | 43,15 | -24,61 | 4,87 | 4,99 | 19,80 | | 19,80 | 19,97 | 19,97 | | 40,23 | | | | 0,83 | |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 107,74 | 90,97 | 16,77 | 73,80 | 41,88 | 31,92 | 7,73 | 5,15 | 16,00 | | 16,00 | 16,31 | 16,31 | | 65,26 | | | | 4,03 | |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 119,28 | 101,74 | 17,54 | 77,50 | 46,53 | 30,97 | 7,90 | 5,04 | 16,33 | | 16,33 | 16,65 | 16,65 | | 66,01 | | | | 4,42 | |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 109,87 | 92,23 | 17,64 | 77,86 | 45,88 | 31,98 | 7,88 | 5,01 | 16,43 | | 16,43 | 16,78 | 16,78 | | 66,57 | | | | 4,19 | |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 91,16 | 73,67 | 17,49 | 76,42 | 42,25 | 34,18 | 8,00 | 4,99 | 16,43 | | 16,43 | 16,75 | 16,75 | | 66,49 | | | | 3,74 | |
| 22.03.2022 | 24,00 | * | 103,29 | 87,15 | 16,14 | 74,53 | 43,98 | 30,56 | 7,94 | 5,01 | 14,97 | | 14,97 | 15,24 | 15,24 | | 65,55 | | | | 3,72 | |
| Среднее | 24,00 | | 111,68 | 97,57 | 14,11 | 75,40 | 49,39 | 26,01 | 7,52 | 5,00 | 15,06 | | 15,06 | 15,34 | 15,34 | | 63,74 | | | | 4,18 | |
| Итого | 672,00 | | 3127,12 | 2732,02 | 395,10 | | | | | | 421,81 | | 421,81 | 429,61 | 429,61 | | | | | | 117,16 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27 °C**

0,13 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **117,03** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **429,61** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



— Передан через Диадок 29.03.2022 13:55 GMT+03:00
b61fa13b-c951-4b47-802e-62a23cea06cb

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |