

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 132, лит. Ц**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8699.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23522**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 01.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,0858 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,039 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 15,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--|--|------|--------------|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | | | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | | | | |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 66,42 | 53,12 | 13,30 | 79,77 | 43,49 | 36,28 | | | | 10,53 | | 10,53 | 10,82 | | 10,82 | | | | | | | | 2,97 | | |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 65,11 | 54,56 | 10,55 | 80,68 | 43,91 | 36,78 | | | | 7,85 | | 7,85 | 8,05 | | 8,05 | | | | | | | | | 2,84 | |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 66,95 | 56,33 | 10,62 | 81,50 | 45,14 | 36,36 | | | | 8,05 | | 8,05 | 8,29 | | 8,29 | | | | | | | | | 2,93 | |
| 26.02.2022 | 24,00 | * | 66,10 | 55,21 | 10,89 | 81,40 | 44,88 | 36,52 | | | | 8,33 | | 8,33 | 8,54 | | 8,54 | | | | | | | | | 2,88 | |
| 27.02.2022 | 24,00 | * | 66,05 | 53,96 | 12,09 | 81,04 | 44,00 | 37,04 | | | | 9,39 | | 9,39 | 9,67 | | 9,67 | | | | | | | | | 2,96 | |
| 28.02.2022 | 24,00 | * | 66,34 | 55,17 | 11,17 | 81,63 | 44,63 | 37,01 | | | | 8,55 | | 8,55 | 8,81 | | 8,81 | | | | | | | | | 2,95 | |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 66,66 | 55,56 | 11,10 | 81,31 | 44,84 | 36,47 | | | | 8,57 | | 8,57 | 8,80 | | 8,80 | | | | | | | | | 2,95 | |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 66,33 | 55,60 | 10,73 | 81,38 | 45,09 | 36,29 | | | | 8,17 | | 8,17 | 8,40 | | 8,40 | | | | | | | | | 2,90 | |
| 03.03.2022 | 24,00 | * | 67,15 | 55,80 | 11,35 | 80,98 | 45,11 | 35,87 | | | | 8,80 | | 8,80 | 9,06 | | 9,06 | | | | | | | | | 2,90 | |
| 04.03.2022 | 24,00 | * | 66,46 | 55,47 | 10,99 | 82,16 | 45,48 | 36,68 | | | | 8,40 | | 8,40 | 8,66 | | 8,66 | | | | | | | | | 2,96 | |
| 05.03.2022 | 24,00 | * | 66,47 | 54,77 | 11,70 | 83,20 | 45,13 | 38,08 | | | | 9,45 | | 9,45 | 9,72 | | 9,72 | | | | | | | | | 3,07 | |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 67,80 | 55,61 | 12,19 | 83,37 | 45,43 | 37,95 | | | | 10,02 | | 10,02 | 10,33 | | 10,33 | | | | | | | | | 3,13 | |
| 07.03.2022 | 24,00 | * | 66,30 | 54,61 | 11,69 | 83,14 | 45,11 | 38,02 | | | | 9,37 | | 9,37 | 9,67 | | 9,67 | | | | | | | | | 3,03 | |
| 08.03.2022 | 24,00 | * | 63,52 | 53,05 | 10,47 | 83,65 | 43,98 | 39,67 | | | | 8,17 | | 8,17 | 8,42 | | 8,42 | | | | | | | | | 2,97 | |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 64,03 | 53,64 | 10,39 | 85,33 | 44,79 | 40,54 | | | | 8,10 | | 8,10 | 8,35 | | 8,35 | | | | | | | | | 3,06 | |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 63,95 | 54,19 | 9,76 | 85,32 | 44,92 | 40,40 | | | | 7,55 | | 7,55 | 7,80 | | 7,80 | | | | | | | | | 3,01 | |
| 11.03.2022 | 24,00 | * | 59,42 | 51,00 | 8,42 | 85,74 | 45,89 | 39,85 | | | | 6,91 | | 6,91 | 7,12 | | 7,12 | | | | | | | | | 2,76 | |
| 12.03.2022 | 24,00 | * | 67,37 | 56,08 | 11,29 | 86,01 | 46,93 | 39,07 | | | | 9,18 | | 9,18 | 9,50 | | 9,50 | | | | | | | | | 3,18 | |
| 13.03.2022 | 24,00 | * | 67,68 | 56,61 | 11,07 | 85,35 | 47,19 | 38,16 | | | | 8,89 | | 8,89 | 9,17 | | 9,17 | | | | | | | | | 3,11 | |
| 14.03.2022 | 24,00 | * | 66,71 | 56,49 | 10,22 | 84,21 | 46,80 | 37,41 | | | | 8,05 | | 8,05 | 8,33 | | 8,33 | | | | | | | | | 2,95 | |
| 15.03.2022 | 24,00 | * | 38,23 | 38,89 | -0,66 | 62,52 | 46,60 | 15,92 | | | | 10,47 | | 10,47 | 10,65 | | 10,65 | | | | | | | | | 1,73 | |
| 16.03.2022 | 24,00 | * | 0,00 | 1,02 | -1,02 | 4,75 | 54,53 | -2,15 | | | | 11,02 | | 11,02 | 11,19 | | 11,19 | | | | | | | | | 0,62 | |
| 17.03.2022 | 20,00 | * | | | | | 53,43 | | | | | 8,82 | | 8,82 | 8,92 | | 8,92 | | | | | | | | | 0,43 | |
| 18.03.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.03.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.03.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2022 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 23,83 | | 59,35 | 49,78 | 9,56 | 78,38 | 45,97 | 34,92 | | | | 8,87 | | 8,87 | 9,12 | | 9,12 | | | | | | | | | 2,73 | |
| Итого | 548,00 | | 1355,05 | 1136,74 | 218,31 | | | | | | | 202,64 | | 202,64 | 208,27 | | 208,27 | | | | | | | | | 62,29 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **124** час **13,64** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **124** час **47,12** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27** °C **0,08** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **75,85** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **255,39** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 13:57 GMT+03:00
 29aadfdb-8573-4b10-9af0-ba4aefb1f5fc
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |