

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 72, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9146.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12350**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---|---------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 11.07.2022 | | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ943.1 № 14866 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-50-В1 | 0,16 | 72 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-50-В1 | 0,16 | 72 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,587 | Qвент.= 0 | Qтех.= | Qтех.гвс.= | Qгвс.= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= | Qгвс.ср.= 0,228 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 178,329 | Gвент.= 0 | Gтех.= | Gтех.гвс.= | Qгвс.= 91,2 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|-------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 471,43 | 450,59 | 20,84 | 77,63 | 63,53 | 14,10 | | | | 23,73 | | 23,73 | 24,38 | | 24,38 | | 77,60 | | | | | 7,98 |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 472,29 | 452,76 | 19,53 | 79,02 | 64,36 | 14,66 | | | | 22,31 | | 22,31 | 22,94 | | 22,94 | | 79,12 | | | | | 8,20 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 472,34 | 453,74 | 18,60 | 80,53 | 65,65 | 14,88 | | | | 20,93 | | 20,93 | 21,54 | | 21,54 | | 80,40 | | | | | 8,26 |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 472,88 | 451,26 | 21,62 | 80,65 | 65,71 | 14,94 | | | | 23,38 | | 23,38 | 24,06 | | 24,06 | | 80,54 | | | | | 8,50 |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 468,54 | 445,70 | 22,84 | 80,53 | 65,36 | 15,17 | | | | 24,50 | | 24,50 | 25,21 | | 25,21 | | 80,57 | | | | | 8,62 |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 470,81 | 450,76 | 20,05 | 80,46 | 65,51 | 14,95 | | | | 21,72 | | 21,72 | 22,35 | | 22,35 | | 80,26 | | | | | 8,37 |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 472,73 | 451,59 | 21,14 | 80,37 | 65,57 | 14,80 | | | | 22,86 | | 22,86 | 23,52 | | 23,52 | | 80,35 | | | | | 8,40 |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 472,86 | 452,35 | 20,51 | 81,29 | 66,36 | 14,93 | | | | 22,28 | | 22,28 | 22,94 | | 22,94 | | 81,17 | | | | | 8,44 |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 470,02 | 449,91 | 20,11 | 80,31 | 65,72 | 14,59 | | | | 21,82 | | 21,82 | 22,45 | | 22,45 | | 80,25 | | | | | 8,20 |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 464,82 | 444,54 | 20,28 | 81,69 | 66,60 | 15,09 | | | | 21,99 | | 21,99 | 22,65 | | 22,65 | | 81,83 | | | | | 8,38 |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 455,38 | 435,03 | 20,35 | 83,59 | 67,57 | 16,02 | | | | 22,03 | | 22,03 | 22,71 | | 22,71 | | 83,47 | | | | | 8,69 |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 455,64 | 434,92 | 20,72 | 83,58 | 67,69 | 15,89 | | | | 22,39 | | 22,39 | 23,08 | | 23,08 | | 83,45 | | | | | 8,66 |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 454,48 | 435,13 | 19,35 | 83,50 | 67,69 | 15,81 | | | | 21,07 | | 21,07 | 21,73 | | 21,73 | | 83,27 | | | | | 8,51 |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 450,34 | 428,07 | 22,27 | 83,96 | 67,38 | 16,58 | | | | 23,94 | | 23,94 | 24,69 | | 24,69 | | 84,14 | | | | | 8,99 |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 450,54 | 430,63 | 19,91 | 84,24 | 67,74 | 16,50 | | | | 21,56 | | 21,56 | 22,24 | | 22,24 | | 83,88 | | | | | 8,80 |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 451,12 | 430,92 | 20,20 | 85,28 | 68,30 | 16,98 | | | | 21,88 | | 21,88 | 22,60 | | 22,60 | | 85,43 | | | | | 9,06 |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 454,51 | 434,65 | 19,86 | 85,37 | 68,68 | 16,69 | | | | 21,56 | | 21,56 | 22,26 | | 22,26 | | 85,24 | | | | | 8,97 |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 457,40 | 436,55 | 20,85 | 85,68 | 69,29 | 16,39 | | | | 22,61 | | 22,61 | 23,34 | | 23,34 | | 85,59 | | | | | 8,96 |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 460,55 | 436,63 | 23,92 | 85,64 | 69,50 | 16,14 | | | | 25,80 | | 25,80 | 26,64 | | 26,64 | | 85,66 | | | | | 9,12 |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 458,42 | 438,67 | 19,75 | 84,47 | 68,95 | 15,52 | | | | 21,65 | | 21,65 | 22,33 | | 22,33 | | 84,18 | | | | | 8,50 |
| 15.03.2022 | 24,00 | | 463,22 | 443,62 | 19,60 | 83,46 | 68,37 | 15,09 | | | | 21,49 | | 21,49 | 22,15 | | 22,15 | | 83,38 | | | | | 8,35 |
| 16.03.2022 | 24,00 | | 465,99 | 445,63 | 20,36 | 83,27 | 68,44 | 14,83 | | | | 22,24 | | 22,24 | 22,93 | | 22,93 | | 83,24 | | | | | 8,32 |
| 17.03.2022 | 24,00 | | 469,07 | 448,37 | 20,70 | 82,32 | 67,82 | 14,50 | | | | 22,65 | | 22,65 | 23,33 | | 23,33 | | 81,97 | | | | | 8,23 |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 473,94 | 454,80 | 19,14 | 79,40 | 65,71 | 13,69 | | | | 21,01 | | 21,01 | 21,61 | | 21,61 | | 79,13 | | | | | 7,76 |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 478,90 | 454,48 | 24,42 | 77,53 | 64,15 | 13,38 | | | | 26,20 | | 26,20 | 26,92 | | 26,92 | | 77,37 | | | | | 7,99 |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 478,45 | 454,69 | 23,76 | 77,33 | 63,90 | 13,43 | | | | 25,42 | | 25,42 | 26,11 | | 26,11 | | 77,44 | | | | | 7,96 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 466,87 | 444,89 | 21,98 | 76,16 | 63,25 | 12,91 | | | | 23,41 | | 23,41 | 24,02 | | 24,02 | | 75,70 | | | | | 7,43 |
| 22.03.2022 | 24,00 | | 459,89 | 435,77 | 24,12 | 73,21 | 60,98 | 12,23 | | | | 25,25 | | 25,25 | 25,86 | | 25,86 | | 72,99 | | | | | 7,11 |
| Среднее | 24,00 | | 464,77 | 443,81 | 20,96 | 81,45 | 66,42 | 15,02 | | | | 22,77 | | 22,77 | 23,45 | | 23,45 | | 81,34 | | | | | 8,38 |
| Итого | 672,00 | | 13013,40 | 12426,70 | 586,78 | | | | | | | 637,68 | | 637,68 | 656,59 | | 656,59 | | | | | | | 234,76 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **234,76** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **656,59** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 13:57 GMT+03:00
 19c6863d-447b-4748-8b42-7bd288f3d943





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |