

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28930**

график: **149/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205568 | расходомер: | 31.07.2022 | ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1; |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 |
| Подающий ГВС (M3) | | | Термопреобр.: |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | КТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | КТСП-Н |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2063 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 62,6734 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 95,57 | 95,57 | 0,00 | 77,55 | 48,56 | 28,99 | | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 96,33 | 96,33 | 0,00 | 79,04 | 49,23 | 29,81 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 96,84 | 96,84 | 0,00 | 80,48 | 50,22 | 30,26 | | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 97,02 | 97,02 | 0,00 | 80,54 | 50,27 | 30,27 | | | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 95,72 | 95,72 | 0,00 | 80,45 | 49,87 | 30,58 | | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 96,29 | 96,29 | 0,00 | 80,34 | 50,02 | 30,32 | | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 96,82 | 96,82 | 0,00 | 80,34 | 50,29 | 30,05 | | | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 81,23 | 50,82 | 30,41 | | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 96,14 | 96,14 | 0,00 | 80,21 | 50,20 | 30,01 | | | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 95,49 | 95,49 | 0,00 | 81,75 | 50,73 | 31,02 | | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 93,95 | 93,95 | 0,00 | 83,52 | 50,98 | 32,54 | | | | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 93,91 | 93,91 | 0,00 | 83,49 | 51,02 | 32,47 | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 93,66 | 93,66 | 0,00 | 83,39 | 50,83 | 32,56 | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 92,79 | 92,79 | 0,00 | 83,99 | 50,12 | 33,87 | | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 93,03 | 93,03 | 0,00 | 83,91 | 50,17 | 33,74 | | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 93,42 | 93,42 | 0,00 | 85,45 | 50,87 | 34,58 | | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 94,17 | 94,17 | 0,00 | 85,28 | 51,14 | 34,14 | | | | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 94,90 | 94,90 | 0,00 | 85,60 | 52,06 | 33,54 | | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 95,37 | 95,37 | 0,00 | 85,56 | 52,68 | 32,88 | | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 94,80 | 94,80 | 0,00 | 84,31 | 52,41 | 31,90 | | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 15.03.2022 | 24,00 | | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 83,40 | 52,38 | 31,02 | | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 16.03.2022 | 24,00 | | 96,03 | 96,03 | 0,00 | 83,26 | 52,59 | 30,67 | | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 17.03.2022 | 24,00 | | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 82,14 | 52,20 | 29,94 | | | | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 97,06 | 97,06 | 0,00 | 79,25 | 51,12 | 28,13 | | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 97,16 | 97,16 | 0,00 | 77,41 | 50,16 | 27,25 | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 97,15 | 97,15 | 0,00 | 77,29 | 50,00 | 27,29 | | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 96,09 | 96,09 | 0,00 | 75,88 | 49,51 | 26,37 | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 22.03.2022 | 24,00 | | 95,45 | 95,45 | 0,00 | 73,14 | 48,21 | 24,93 | | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| Среднее | 24,00 | | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 81,36 | 50,67 | 30,70 | | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| Итого | 672,00 | | 2674,08 | 2674,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,12 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **82,12** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

час

°C

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 13:57 GMT+03:00
 bf178dd6-740d-4a3c-a4ef-f6dceb9cf59b
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |