Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= 30 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 14_СЦО+ГВС_март_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2022
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0.27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2022 - 23.03.2022

| Дата | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 159,95 | 152,02 | 7,94 | 80,35 | 58,77 | 21,58 | 8,00 | 3,00 | | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 56,16 | 0,00 | 56,16 | - | 78,15 | 0,00 | 4,27 | | | 3,94 |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 162,56 | 154,63 | 7,92 | 81,29 | 59,41 | 21,88 | 8,00 | 3,00 | | 55,29 | 0,00 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 56,85 | - | 79,10 | 0,00 | 4,38 | | | 4,05 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 167,53 | 158,42 | 9,12 | 82,04 | 60,59 | 21,45 | 8,00 | 3,00 | | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 58,87 | - | 79,88 | 0,00 | 4,57 | | | 4,17 |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 163,53 | 155,79 | 7,74 | 81,94 | 60,41 | 21,53 | 8,00 | 3,00 | | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 56,73 | 0,00 | 56,73 | - | 79,73 | 0,00 | 4,40 | | | 4,01 |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 162,35 | 153,22 | 9,13 | 81,60 | 59,56 | 22,04 | 8,00 | 3,00 | | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 57,37 | 0,00 | 57,37 | - | 79,40 | 0,00 | 4,43 | | | 4,14 |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 164,70 | 155,79 | 8,91 | 82,17 | 60,46 | 21,71 | 8,00 | 3,00 | | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 57,79 | 0,00 | 57,79 | - | 79,97 | 0,00 | 4,49 | | | 4,13 |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 165,16 | 156,61 | 8,55 | 81,87 | 60,60 | 21,27 | 8,00 | 3,00 | | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 57,64 | 0,00 | 57,64 | - | 79,73 | 0,00 | 4,47 | | | 4,05 |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 164,78 | 156,59 | 8,19 | 81,92 | 60,79 | 21,13 | 8,00 | 3,00 | | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 57,21 | 0,00 | 57,21 | - | 79,79 | 0,00 | 4,44 | | | 4,00 |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 165,15 | 157,04 | 8,11 | 81,49 | 60,58 | 20,91 | 8,00 | 3,00 | | 55,61 | 0,00 | 0,00 | 57,19 | 0,00 | 57,19 | - | 79,36 | 0,00 | 4,42 | | | 3,96 |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 163,82 | 155,89 | 7,92 | 82,70 | 60,93 | 21,77 | 8,00 | 3,00 | | 55,04 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | 0,00 | 56,64 | - | 80,49 | 0,00 | 4,43 | | | 4,07 |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 162,26 | 154,30 | 7,96 | 83,78 | 61,25 | 22,53 | 8,00 | 3,00 | | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 56,23 | 0,00 | 56,23 | - | 81,53 | 0,00 | 4,45 | | | 4,16 |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 163,51 | 155,80 | 7,71 | 83,94 | 61,57 | 22,36 | 8,00 | 3,00 | | 54,75 | 0,00 | 0,00 | 56,38 | 0,00 | 56,38 | - | 81,68 | 0,00 | 4,47 | | | 4,15 |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 162,76 | 153,97 | 8,79 | 83,68 | 61,15 | 22,52 | 8,00 | 3,00 | | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 56,89 | 0,00 | 56,89 | - | 81,36 | 0,00 | 4,50 | | | 4,22 |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 159,49 | 150,58 | 8,91 | 84,29 | 60,50 | 23,79 | 8,00 | 3,00 | | 54,48 | 0,00 | 0,00 | 56,11 | 0,00 | 56,11 | - | 81,92 | 0,00 | 4,47 | | | 4,35 |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 159,90 | 151,87 | 8,03 | 85,96 | 61,66 | 24,30 | 8,00 | 3,00 | | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 55,59 | 0,00 | 55,59 | - | 83,52 | 0,00 | 4,51 | | | 4,40 |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 161,08 | 152,93 | 8,14 | 85,94 | 61,86 | 24,08 | 8,00 | 3,00 | | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | - | 83,50 | 0,00 | 4,54 | | | 4,40 |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 163,66 | 156,27 | 7,39 | 86,36 | 62,82 | 23,54 | 8,00 | 3,00 | | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 56,18 | 0,00 | 56,18 | - | 83,98 | 0,00 | 4,58 | | | 4,34 |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 164,93 | 156,64 | 8,28 | 86,56 | 63,61 | 22,95 | 8,00 | 3,00 | | 55,36 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 0,00 | 57,11 | - | 84,26 | 0,00 | 4,67 | | | 4,33 |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 166,98 | 157,71 | 9,27 | 85,88 | 63,75 | 22,13 | 8,00 | 3,00 | | 56,51 | 0,00 | 0,00 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | - | 83,65 | 0,00 | 4,73 | | | 4,31 |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 165,52 | 157,43 | 8,09 | 84,69 | 63,09 | 21,60 | 8,00 | 3,00 | | 55,38 | 0,00 | 0,00 | 57,06 | 0,00 | 57,06 | - | 82,49 | 0,00 | 4,57 | | | 4,11 |
| 15.03.2022 | 24,00 | | 83,80 | 86,62 | -2,82 | 79,10 | 58,54 | 20,56 | 8,00 | 3,00 | | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | 0,00 | 30,67 | - | 58,54 | 0,00 | 1,80 | | | 2,22 |
| 16.03.2022 | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,52 | 61,94 | -24,42 | 8,00 | 3,00 | | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 8,09 | - | 55,43 | 0,00 | 0,44 | | | 0,44 |
| 17.03.2022 | 24,00 | | 19,48 | 19,00 | 0,48 | 67,08 | 47,16 | 19,92 | 8,00 | 3,00 | | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 14,66 | - | 55,71 | 0,00 | 0,80 | | | 0,81 |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 159,29 | 149,39 | 9,91 | 75,84 | 56,38 | 19,46 | 8,00 | 3,00 | | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | - | 73,86 | 0,00 | 4,37 | | | 3,67 |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 168,83 | 158,67 | 10,16 | 79,09 | 59,97 | 19,12 | 8,00 | 3,00 | | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 63,66 | 0,00 | 63,66 | - | 77,06 | 0,00 | 4,78 | | | 3,86 |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 168,73 | 158,23 | 10,49 | 79,51 | 60,40 | 19,11 | 8,00 | 3,00 | | 61,89 | 0,00 | 0,00 | 63,58 | 0,00 | 63,58 | - | 77,52 | 0,00 | 4,80 | | | 3,88 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 169,43 | 160,19 | 9,25 | 78,14 | 60,05 | 18,09 | 8,00 | 3,00 | | 61,36 | 0,00 | 0,00 | 62,98 | 0,00 | 62,98 | - | 76,23 | 0,00 | 4,68 | | | 3,64 |
| 22.03.2022 | 24,00 | | 169,62 | 159,70 | 9,92 | 76,00 | 58,13 | 17,87 | 8,00 | 3,00 | | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 63,33 | 0,00 | 63,33 | - | 74,20 | 0,00 | 4,59 | | | 3,63 |
| Среднее | 24,00 | - | 150,31 | 142,69 | 7,63 | 80,02 | 60,21 | 19,81 | 8,00 | 3,00 | | 52,29 | - | - | 53,78 | - | 53,78 | - | 77,57 | - | 4,14 | - | - | 3,77 |
| Итого | 672,00 | | 4208,81 | 3995,30 | 213,51 | | | | | | | 1464,06 | 0,00 | 0,00 | 217,87 | 0,00 | 217,87 | 0,00 | | | 116,05 | 0,00 | 0,00 | 105,43 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.03.2022 06:00:00 | 191384,04 | 188035,81 | 96455,33 | 0,00 | 98881,11 | 0,00 | 3607,95 | 7132,60 | 30566,35 |
| | 22.03.2022 02:00:00 | 191525,95 | 188169,14 | 96507,26 | 0,00 | 98934,39 | 0,00 | 3611,01 | 7136,53 | 30586,35 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.27 °C = -0,40 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **105,03** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **217,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района Санкт-Петербурга»

Ответственный за учет тепловой

Представитель теплоснаб