

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9106.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23586**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 25.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3158 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,193 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,0536 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 94,74 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 21,44 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2022 по 22.03.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.02.2022 | 24,00 | | 136,94 | 117,57 | 19,37 | 79,30 | 46,22 | 33,09 | | | | 18,72 | | 18,72 | 19,23 | | 19,23 | | | | | | 5,43 | |
| 24.02.2022 | 24,00 | | 125,08 | 112,60 | 12,48 | 80,10 | 46,77 | 33,33 | | | | 11,92 | | 11,92 | 12,12 | | 12,12 | | | | | | | 4,76 |
| 25.02.2022 | 24,00 | | 142,31 | 126,90 | 15,41 | 80,97 | 48,43 | 32,54 | | | | 14,87 | | 14,87 | 15,19 | | 15,19 | | | | | | | 5,38 |
| 26.02.2022 | 24,00 | | 156,63 | 136,86 | 19,77 | 81,00 | 49,19 | 31,81 | | | | 19,15 | | 19,15 | 19,71 | | 19,71 | | | | | | | 5,97 |
| 27.02.2022 | 24,00 | | 154,04 | 134,68 | 19,36 | 80,69 | 48,62 | 32,07 | | | | 18,80 | | 18,80 | 19,34 | | 19,34 | | | | | | | 5,89 |
| 28.02.2022 | 24,00 | | 154,01 | 137,43 | 16,58 | 81,21 | 49,32 | 31,89 | | | | 15,99 | | 15,99 | 16,47 | | 16,47 | | | | | | | 5,71 |
| 01.03.2022 | 24,00 | | 157,82 | 138,17 | 19,65 | 80,98 | 49,50 | 31,47 | | | | 19,08 | | 19,08 | 19,65 | | 19,65 | | | | | | | 5,93 |
| 02.03.2022 | 24,00 | | 155,77 | 138,29 | 17,48 | 81,04 | 49,75 | 31,29 | | | | 16,85 | | 16,85 | 17,35 | | 17,35 | | | | | | | 5,76 |
| 03.03.2022 | 24,00 | | 156,61 | 138,80 | 17,81 | 80,63 | 49,62 | 31,01 | | | | 17,21 | | 17,21 | 17,71 | | 17,71 | | | | | | | 5,75 |
| 04.03.2022 | 24,00 | | 155,76 | 137,79 | 17,97 | 81,91 | 49,98 | 31,92 | | | | 17,34 | | 17,34 | 17,84 | | 17,84 | | | | | | | 5,87 |
| 05.03.2022 | 24,00 | | 153,79 | 136,09 | 17,70 | 82,90 | 49,94 | 32,96 | | | | 17,17 | | 17,17 | 17,68 | | 17,68 | | | | | | | 5,98 |
| 06.03.2022 | 24,00 | | 158,10 | 137,62 | 20,48 | 83,10 | 50,21 | 32,89 | | | | 19,87 | | 19,87 | 20,49 | | 20,49 | | | | | | | 6,21 |
| 07.03.2022 | 24,00 | | 153,90 | 135,84 | 18,06 | 82,86 | 49,86 | 33,00 | | | | 17,50 | | 17,50 | 18,02 | | 18,02 | | | | | | | 6,00 |
| 08.03.2022 | 24,00 | | 152,33 | 132,56 | 19,77 | 83,40 | 48,91 | 34,49 | | | | 19,22 | | 19,22 | 19,81 | | 19,81 | | | | | | | 6,23 |
| 09.03.2022 | 24,00 | | 151,01 | 133,86 | 17,15 | 85,03 | 49,85 | 35,18 | | | | 16,59 | | 16,59 | 17,12 | | 17,12 | | | | | | | 6,17 |
| 10.03.2022 | 24,00 | | 152,98 | 135,16 | 17,82 | 85,06 | 50,07 | 35,00 | | | | 17,35 | | 17,35 | 17,91 | | 17,91 | | | | | | | 6,23 |
| 11.03.2022 | 24,00 | | 155,63 | 138,32 | 17,31 | 85,52 | 50,97 | 34,55 | | | | 16,91 | | 16,91 | 17,44 | | 17,44 | | | | | | | 6,26 |
| 12.03.2022 | 24,00 | | 156,37 | 138,44 | 17,93 | 85,70 | 51,62 | 34,08 | | | | 17,46 | | 17,46 | 18,03 | | 18,03 | | | | | | | 6,27 |
| 13.03.2022 | 24,00 | | 158,04 | 139,62 | 18,42 | 85,09 | 51,69 | 33,39 | | | | 17,98 | | 17,98 | 18,58 | | 18,58 | | | | | | | 6,23 |
| 14.03.2022 | 24,00 | | 158,33 | 139,33 | 19,00 | 83,93 | 51,36 | 32,56 | | | | 18,56 | | 18,56 | 19,15 | | 19,15 | | | | | | | 6,12 |
| 15.03.2022 | 24,00 | * | 85,56 | 82,10 | 3,46 | 61,15 | 46,76 | 14,39 | | | | 14,46 | | 14,46 | 14,76 | | 14,76 | | | | | | | 3,24 |
| 16.03.2022 | 24,00 | * | 0,00 | 9,18 | -9,18 | 29,86 | 47,74 | -17,88 | | | | 8,89 | | 8,89 | 9,00 | | 9,00 | | | | | | | 0,42 |
| 17.03.2022 | 24,00 | * | 21,41 | 17,38 | 4,03 | 17,53 | 15,58 | 1,96 | | | | 6,59 | | 6,59 | 6,64 | | 6,64 | | | | | | | 0,61 |
| 18.03.2022 | 24,00 | | 146,28 | 126,72 | 19,56 | 74,88 | 45,36 | 29,52 | | | | 18,02 | | 18,02 | 18,50 | | 18,50 | | | | | | | 5,21 |
| 19.03.2022 | 24,00 | | 155,55 | 135,84 | 19,71 | 78,36 | 48,20 | 30,15 | | | | 19,10 | | 19,10 | 19,63 | | 19,63 | | | | | | | 5,65 |
| 20.03.2022 | 24,00 | | 155,37 | 136,04 | 19,33 | 78,72 | 48,46 | 30,26 | | | | 18,93 | | 18,93 | 19,46 | | 19,46 | | | | | | | 5,63 |
| 21.03.2022 | 24,00 | | 156,01 | 136,78 | 19,23 | 77,36 | 48,25 | 29,11 | | | | 18,79 | | 18,79 | 19,29 | | 19,29 | | | | | | | 5,46 |
| 22.03.2022 | 24,00 | | 157,10 | 136,68 | 20,42 | 75,27 | 47,31 | 27,97 | | | | 19,94 | | 19,94 | 20,45 | | 20,45 | | | | | | | 5,38 |
| Среднее | 24,00 | | 140,10 | 123,81 | 16,29 | 76,56 | 47,84 | 28,71 | | | | 16,90 | | 16,90 | 17,38 | | 17,38 | | | | | | | 5,35 |
| Итого | 672,00 | | 3922,73 | 3466,65 | 456,08 | | | | | | | 473,26 | | 473,26 | 486,57 | | 486,57 | | | | | | | 149,75 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,27** °C

0,13 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **149,62** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **486,57** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

— Передан через Диадок 29.03.2022 13:58 GMT+03:00
11844dc3-bcd1-49e0-9047-531b0d440622

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 29.03.2022 13:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.03.2022 16:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |