

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2022 по 22.03.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3
 Договор: 31502


Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9748
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, #п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.02.2022 | 24 | 93.747 | 72.6 | 7.8 | 93.857 | 51 | 6.2 | 21.7 | 0.001 | 2.026 | 10.035 | 66.7 | 6 | 3.861 | 48.2 | 5 | 18.5 | 6.174 | 0.484 | 2.509 |
| 24.02.2022 | 24 | 93.649 | 72.9 | 7.8 | 93.8 | 51 | 6.2 | 21.9 | 0 | 2.047 | 9.843 | 66.7 | 6 | 3.712 | 47.4 | 5 | 19.3 | 6.132 | 0.48 | 2.527 |
| 25.02.2022 | 24 | 103.715 | 70.6 | 7.8 | 103.868 | 51.2 | 6.2 | 19.4 | 0 | 2.001 | 9.886 | 66.7 | 6 | 3.905 | 48.6 | 5 | 18.1 | 5.981 | 0.47 | 2.471 |
| 26.02.2022 | 24 | 105.088 | 70.7 | 7.8 | 105.24 | 51.2 | 6.2 | 19.4 | 0 | 2.031 | 11.122 | 66.8 | 6 | 3.844 | 49.3 | 5 | 17.5 | 7.278 | 0.554 | 2.585 |
| 27.02.2022 | 24 | 92.115 | 73.3 | 7.8 | 92.262 | 51 | 6.2 | 22.4 | 0.001 | 2.053 | 11.97 | 67 | 6 | 3.689 | 49.3 | 5 | 17.8 | 8.281 | 0.621 | 2.673 |
| 28.02.2022 | 24 | 89.323 | 74.3 | 7.8 | 89.412 | 50.9 | 6.2 | 23.4 | 0.004 | 2.084 | 10.539 | 66.9 | 6 | 3.98 | 48.8 | 5 | 18.1 | 6.559 | 0.511 | 2.595 |
| 01.03.2022 | 24 | 103.665 | 70.5 | 7.8 | 103.725 | 50.9 | 6.2 | 19.6 | 0.015 | 2.025 | 10.777 | 66.9 | 6 | 4.22 | 49.4 | 5 | 17.5 | 6.557 | 0.513 | 2.538 |
| 02.03.2022 | 24 | 119.294 | 68.1 | 7.8 | 119.195 | 51.4 | 6.2 | 16.8 | 0.102 | 2.005 | 10.819 | 67 | 6 | 4.351 | 50 | 5 | 17 | 6.469 | 0.507 | 2.512 |
| 03.03.2022 | 24 | 114.766 | 68.6 | 7.8 | 114.718 | 51.3 | 6.2 | 17.3 | 0.055 | 1.987 | 10.305 | 66.9 | 6 | 4.403 | 49.1 | 5 | 17.8 | 5.903 | 0.473 | 2.461 |
| 04.03.2022 | 24 | 85.074 | 75 | 7.8 | 85.137 | 50.8 | 6.2 | 24.2 | 0.011 | 2.051 | 10.059 | 66.9 | 6 | 4.019 | 49.1 | 5 | 17.8 | 6.041 | 0.475 | 2.527 |
| 05.03.2022 | 24 | 91.192 | 73.3 | 7.8 | 91.237 | 50.9 | 6.2 | 22.4 | 0.008 | 2.04 | 9.972 | 66.7 | 6 | 3.907 | 48.6 | 5 | 18.1 | 6.065 | 0.476 | 2.516 |
| 06.03.2022 | 24 | 95.338 | 72.6 | 7.8 | 95.336 | 51.1 | 6.2 | 21.5 | 0.023 | 2.053 | 11.63 | 66.8 | 6 | 4.335 | 50.7 | 5 | 16.2 | 7.295 | 0.558 | 2.61 |
| 07.03.2022 | 24 | 94.936 | 72.9 | 7.8 | 94.95 | 50.9 | 6.2 | 22 | 0.014 | 2.085 | 11.523 | 66.9 | 6 | 3.894 | 49.3 | 5 | 17.6 | 7.629 | 0.579 | 2.664 |
| 08.03.2022 | 24 | 78.382 | 78.1 | 7.8 | 78.367 | 50.4 | 6.2 | 27.8 | 0.036 | 2.176 | 11.579 | 66.9 | 6 | 3.758 | 49.3 | 5 | 17.6 | 7.821 | 0.59 | 2.766 |
| 09.03.2022 | 24 | 80.41 | 77.3 | 7.8 | 80.398 | 50.3 | 6.2 | 27 | 0.042 | 2.168 | 10.056 | 66.7 | 6 | 3.627 | 47 | 5 | 19.6 | 6.429 | 0.5 | 2.668 |
| 10.03.2022 | 24 | 82.455 | 76.9 | 7.8 | 82.476 | 50.4 | 6.2 | 26.5 | 0.023 | 2.183 | 10.012 | 66.7 | 6 | 3.61 | 47.6 | 5 | 19.1 | 6.402 | 0.496 | 2.679 |
| 11.03.2022 | 24 | 96.388 | 73 | 7.8 | 96.377 | 50.9 | 6.2 | 22.1 | 0.033 | 2.132 | 9.305 | 66.7 | 6 | 3.839 | 47.2 | 5 | 19.5 | 5.467 | 0.439 | 2.571 |
| 12.03.2022 | 24 | 99.114 | 71.5 | 7.8 | 99.073 | 50.9 | 6.2 | 20.7 | 0.05 | 2.053 | 11.797 | 67 | 6 | 4.122 | 50 | 5 | 17 | 7.675 | 0.585 | 2.637 |
| 13.03.2022 | 24 | 116.576 | 67.7 | 7.8 | 116.507 | 50.8 | 6.2 | 16.9 | 0.069 | 1.973 | 11.14 | 67.2 | 6 | 4.349 | 50.5 | 5 | 16.7 | 6.791 | 0.529 | 2.502 |
| 14.03.2022 | 24 | 128.536 | 65.7 | 7.8 | 128.38 | 50.8 | 6.2 | 14.9 | 0.155 | 1.924 | 11.318 | 67 | 6 | 4.288 | 50.2 | 5 | 16.9 | 7.03 | 0.543 | 2.467 |
| 15.03.2022 | 24 | 131.386 | 64.3 | 7.8 | 131.181 | 50.1 | 6.2 | 14.2 | 0.205 | 1.874 | 9.979 | 66.9 | 6 | 4.244 | 49 | 5 | 17.9 | 5.736 | 0.46 | 2.334 |
| 16.03.2022 | 24 | 143.617 | 64 | 7.8 | 143.305 | 50.8 | 6.2 | 13.1 | 0.312 | 1.902 | 9.729 | 66.9 | 6 | 4.276 | 49 | 5 | 17.9 | 5.453 | 0.441 | 2.343 |
| 17.03.2022 | 24 | 146.844 | 62.4 | 7.8 | 146.452 | 50 | 6.2 | 12.5 | 0.393 | 1.85 | 9.723 | 66.8 | 6 | 4.197 | 49.1 | 5 | 17.7 | 5.526 | 0.443 | 2.294 |
| 18.03.2022 | 24 | 144.878 | 58.5 | 7.8 | 144.594 | 47.3 | 6.2 | 11.2 | 0.284 | 1.634 | 10.278 | 66.8 | 6 | 3.953 | 49.2 | 5 | 17.6 | 6.325 | 0.492 | 2.126 |
| 19.03.2022 | 24 | 146.241 | 58.7 | 7.8 | 145.949 | 47.5 | 6.2 | 11.3 | 0.292 | 1.661 | 10.635 | 68.8 | 6 | 3.684 | 49.1 | 5 | 19.6 | 6.95 | 0.55 | 2.211 |
| 20.03.2022 | 24 | 145.008 | 58 | 7.8 | 144.684 | 47 | 6.2 | 11 | 0.324 | 1.603 | 11.09 | 69.3 | 6 | 3.925 | 50.5 | 5 | 18.8 | 7.165 | 0.57 | 2.173 |
| 21.03.2022 | 24 | 144.749 | 57.7 | 7.8 | 144.399 | 46.9 | 6.2 | 10.8 | 0.35 | 1.574 | 10.68 | 68.5 | 6 | 4.229 | 50.9 | 5 | 17.6 | 6.451 | 0.516 | 2.091 |
| 22.03.2022 | 24 | 145.25 | 58.1 | 7.8 | 144.862 | 47.3 | 6.2 | 10.8 | 0.388 | 1.593 | 10.814 | 69.2 | 6 | 4.239 | 50.9 | 5 | 18.3 | 6.575 | 0.533 | 2.126 |
| Среднее | | 111.133 | 68.8 | 7.8 | 111.062 | 50.2 | 6.2 | 18.7 | 0.114 | | 10.594 | 67.2 | 6 | 4.016 | 49.2 | 5 | 18 | 6.577 | | |
| Итого | 672 | 3111.734 | | | 3109.741 | | | | 3.189 | 54.788 | 296.622 | | | 112.459 | | | | 184.164 | 14.388 | 69.175 |
| Досчёт | | 1000.2 | | | 999.56 | | | | 1.025 | 17.61 | 95.343 | | | 36.148 | | | | 59.195 | 4.625 | 22.235 |
| Снятие | | -545.863 | | | -547.353 | | | | 0 | -12.412 | -64.952 | | | -24.937 | | | | -40.015 | -3.115 | -15.526 |
| Сумма | | 3566.071 | | | 3561.947 | | | | 4.214 | 59.986 | 327.014 | | | 123.67 | | | | 203.344 | 15.898 | 75.884 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.03.29 15:47:01
 Комментарий ответственного лица : Принят.



/Подпись _____