

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2022 по 22.03.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.31, КОРП.2[ОТОПЛЕНИЕ]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-941.11
 Номер прибора: 26961
 Схема измерения: СИ-1

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.02.2022 | | 24 | 171.88 | 71.9 | | 171.138 | 50.7 | | 21.2 | 0.741 | 3.685 | |
| 24.02.2022 | | 24 | 242.045 | 71.9 | | 239.338 | 49.4 | | 22.4 | 2.707 | 5.566 | |
| 25.02.2022 | | 24 | 247.442 | 69.7 | | 245.19 | 48.6 | | 21 | 2.252 | 5.307 | |
| 26.02.2022 | | 24 | 243.223 | 71.5 | | 240.946 | 49.2 | | 22.3 | 2.277 | 5.547 | |
| 27.02.2022 | | 24 | 236.621 | 72.8 | | 234.166 | 49 | | 23.8 | 2.455 | 5.745 | |
| 28.02.2022 | | 24 | 247.076 | 71.6 | | 244.739 | 49 | | 22.6 | 2.337 | 5.7 | |
| 01.03.2022 | | 24 | 249.621 | 70.6 | | 247.419 | 48.9 | | 21.7 | 2.202 | 5.525 | |
| 02.03.2022 | | 24 | 251.378 | 68.2 | | 249.237 | 48 | | 20.2 | 2.141 | 5.169 | |
| 03.03.2022 | | 24 | 251.061 | 64.6 | | 249.383 | 46 | | 18.6 | 1.678 | 4.737 | |
| 04.03.2022 | | 24 | 247.337 | 72.4 | | 244.946 | 49.5 | | 22.9 | 2.391 | 5.778 | |
| 05.03.2022 | | 24 | 249.48 | 71.1 | | 247.598 | 49.4 | | 21.7 | 1.882 | 5.508 | |
| 06.03.2022 | | 24 | 248.576 | 68.3 | | 246.88 | 47.5 | | 20.8 | 1.696 | 5.253 | |
| 07.03.2022 | | 24 | 246.96 | 70.1 | | 245.12 | 48.7 | | 21.4 | 1.84 | 5.368 | |
| 08.03.2022 | | 24 | 234.581 | 75.8 | | 231.953 | 49.9 | | 25.9 | 2.628 | 6.2 | |
| 09.03.2022 | | 24 | 231.686 | 76.8 | | 228.75 | 50.1 | | 26.7 | 2.936 | 6.339 | |
| 10.03.2022 | | 24 | 231.893 | 78.1 | | 228.976 | 50.6 | | 27.5 | 2.917 | 6.516 | |
| 11.03.2022 | | 24 | 245.766 | 77.5 | | 242.843 | 51.3 | | 26.2 | 2.923 | 6.593 | |
| 12.03.2022 | | 24 | 253.393 | 66 | | 251.718 | 46.5 | | 19.5 | 1.675 | 5.018 | |
| 13.03.2022 | | 24 | 253.73 | 68.7 | | 251.863 | 48.1 | | 20.6 | 1.867 | 5.305 | |
| 14.03.2022 | | 24 | 251.532 | 66.5 | | 249.91 | 47.1 | | 19.4 | 1.622 | 4.956 | |
| 15.03.2022 | | 24 | 251.102 | 64.5 | | 249.617 | 46.1 | | 18.4 | 1.485 | 4.684 | |
| 16.03.2022 | | 24 | 251.362 | 64.8 | | 249.832 | 46.3 | | 18.5 | 1.53 | 4.724 | |
| 17.03.2022 | | 24 | 251.516 | 63.1 | | 250.131 | 45.4 | | 17.7 | 1.385 | 4.513 | |
| 18.03.2022 | | 24 | 250.996 | 58.6 | | 250.029 | 43.1 | | 15.6 | 0.967 | 3.946 | |
| 19.03.2022 | | 24 | 249.955 | 57.1 | | 249.084 | 41.9 | | 15.2 | 0.871 | 3.834 | |
| 20.03.2022 | | 24 | 251.084 | 57.6 | | 250.216 | 42.3 | | 15.4 | 0.868 | 3.892 | |
| 21.03.2022 | | 24 | 251.414 | 58.2 | | 250.47 | 42.8 | | 15.4 | 0.944 | 3.902 | |
| 22.03.2022 | | 24 | 251.155 | 58 | | 249.885 | 43 | | 15 | 1.27 | 3.826 | |
| Среднее | | | 244.424 | 68.1 | | 242.549 | 47.4 | | 20.6 | 1.875 | | |
| Итого | | 672 | 6843.866 | | | 6791.379 | | | | 52.487 | 143.136 | |
| Досчёт | | | 2199.814 | | | 2182.943 | | | | 16.871 | 46.008 | |
| Снятие | | | -1522.068 | | | -1504.883 | | | | -17.185 | -34.089 | |
| Сумма | | | 7521.612 | | | 7469.438 | | | | 52.173 | 155.054 | |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.03.30 14:12:16
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____