

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2022

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 2, лит. X
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 32819.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 105288

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 13.06.2023
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 расходомер: Gmin= Tmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) PRЭM-40-B1 0,1 45 КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2) PRЭM-40-B1 0,1 45 КТСП-Н
Подающий ГВС (M3) PRЭM-32-D 0,2 30 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,379 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,1628
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: Qот.гв.= 0 Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Got.= 113,7 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 29,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2022 по 22.11.2022
Таблица с колонками: Дата, Ти, НС, M1, M2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV (излив), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Содержит ежедневные данные за ноябрь 2022 года.



Показания счетчиков на момент снятия данных:
Таблица с колонками: Дата, время, M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Траб, ч.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 6,05 °С 2,73 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 123,6 Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / ____ /
Передан через Диадок 29.11.2022 10:57 GMT+03:00
Представитель: 96347535-caea-4612-b8b3-b535676c01cf
Страница 1 из 2

Идентификатор документа 9b347533-caea-46f2-b8b3-b535676c01cf



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.11.2022 10:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.11.2022 12:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа