

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 27, лит. Е**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33089.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106115**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | расходомер: | 27.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM | Gmin= 0,1 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM | 0,1 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,307 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 92,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,1914 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,087 |
| | | | Gгвс.= 34,8 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2022 по 22.11.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|----|----------------|----------------|---------------|---------|----|-----------|---------|---------|----|------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | | |
| 23.10.2022 | 24,00 | | 128,17 | 110,56 | 17,61 | 66,35 | 41,63 | 24,71 | | | | | | 130,78 | 111,52 | 19,26 | | | | | | | 3,92 | |
| 24.10.2022 | 24,00 | | 122,07 | 109,07 | 13,00 | 65,97 | 41,10 | 24,87 | | | | | | 124,53 | 109,99 | 14,54 | | | | | | | | 3,56 |
| 25.10.2022 | 24,00 | | 120,86 | 106,79 | 14,07 | 66,59 | 40,74 | 25,85 | | | | | | 123,33 | 107,67 | 15,66 | | | | | | | | 3,69 |
| 26.10.2022 | 24,00 | | 123,96 | 111,02 | 12,94 | 67,57 | 41,99 | 25,57 | | | | | | 126,58 | 111,98 | 14,60 | | | | | | | | 3,72 |
| 27.10.2022 | 24,00 | | 67,08 | 58,67 | 8,41 | 59,57 | 43,49 | 16,08 | | | | | | 68,42 | 59,15 | 9,27 | | | | | | | | 1,88 |
| 28.10.2022 | 24,00 | * | 51,07 | 40,28 | 10,79 | 43,99 | 41,27 | 2,72 | | | | | | 51,71 | 40,48 | 11,23 | | | | | | | | 1,25 |
| 29.10.2022 | 24,00 | | 111,56 | 95,81 | 15,75 | 63,48 | 39,01 | 24,47 | | | | | | 113,64 | 96,52 | 17,12 | | | | | | | | 3,36 |
| 30.10.2022 | 24,00 | | 115,51 | 95,85 | 19,66 | 63,58 | 43,79 | 19,79 | | | | | | 117,65 | 96,77 | 20,88 | | | | | | | | 3,13 |
| 31.10.2022 | 24,00 | * | 66,94 | 54,79 | 12,15 | 63,34 | 53,82 | 9,52 | | | | | | 68,28 | 55,71 | 12,57 | | | | | | | | 1,11 |
| 01.11.2022 | 24,00 | * | 42,64 | 30,84 | 11,80 | 45,12 | 27,34 | 17,78 | | | | | | 43,39 | 31,03 | 12,36 | | | | | | | | 1,49 |
| 02.11.2022 | 24,00 | | 111,72 | 94,72 | 17,00 | 65,31 | 38,93 | 26,39 | | | | | | 113,91 | 95,44 | 18,47 | | | | | | | | 3,60 |
| 03.11.2022 | 24,00 | | 106,60 | 91,52 | 15,08 | 64,85 | 38,47 | 26,38 | | | | | | 108,68 | 92,22 | 16,46 | | | | | | | | 3,40 |
| 04.11.2022 | 24,00 | | 108,17 | 90,65 | 17,52 | 65,52 | 38,02 | 27,50 | | | | | | 110,29 | 91,29 | 19,00 | | | | | | | | 3,63 |
| 05.11.2022 | 24,00 | | 104,86 | 90,23 | 14,63 | 66,83 | 37,75 | 29,08 | | | | | | 107,02 | 90,87 | 16,15 | | | | | | | | 3,65 |
| 06.11.2022 | 24,00 | | 108,55 | 91,66 | 16,89 | 68,37 | 38,62 | 29,76 | | | | | | 110,86 | 92,38 | 18,48 | | | | | | | | 3,90 |
| 07.11.2022 | 24,00 | | 110,64 | 94,51 | 16,13 | 68,45 | 39,96 | 28,49 | | | | | | 113,05 | 95,23 | 17,82 | | | | | | | | 3,83 |
| 08.11.2022 | 24,00 | | 109,65 | 93,75 | 15,90 | 67,46 | 39,96 | 27,50 | | | | | | 111,95 | 94,47 | 17,48 | | | | | | | | 3,64 |
| 09.11.2022 | 24,00 | | 108,74 | 94,26 | 14,48 | 67,27 | 40,45 | 26,82 | | | | | | 111,00 | 94,98 | 16,02 | | | | | | | | 3,49 |
| 10.11.2022 | 24,00 | | 109,89 | 94,47 | 15,42 | 67,24 | 41,05 | 26,19 | | | | | | 112,20 | 95,19 | 17,01 | | | | | | | | 3,51 |
| 11.11.2022 | 24,00 | | 109,65 | 94,73 | 14,92 | 67,83 | 41,31 | 26,52 | | | | | | 111,98 | 95,45 | 16,53 | | | | | | | | 3,53 |
| 12.11.2022 | 24,00 | | 111,44 | 94,84 | 16,60 | 67,89 | 41,72 | 26,17 | | | | | | 113,76 | 95,56 | 18,20 | | | | | | | | 3,60 |
| 13.11.2022 | 24,00 | | 110,75 | 92,02 | 18,73 | 66,43 | 40,28 | 26,14 | | | | | | 112,99 | 92,74 | 20,25 | | | | | | | | 3,65 |
| 14.11.2022 | 24,00 | | 106,66 | 92,27 | 14,39 | 69,12 | 40,27 | 28,85 | | | | | | 108,99 | 92,99 | 16,00 | | | | | | | | 3,66 |
| 15.11.2022 | 24,00 | | 108,99 | 92,84 | 16,15 | 69,87 | 40,40 | 29,47 | | | | | | 111,41 | 93,56 | 17,85 | | | | | | | | 3,88 |
| 16.11.2022 | 24,00 | | 108,77 | 94,68 | 14,09 | 72,15 | 41,28 | 30,86 | | | | | | 111,37 | 95,40 | 15,97 | | | | | | | | 3,96 |
| 17.11.2022 | 24,00 | | 109,30 | 96,02 | 13,28 | 74,25 | 42,29 | 31,96 | | | | | | 112,03 | 96,76 | 15,27 | | | | | | | | 4,08 |
| 18.11.2022 | 24,00 | | 82,93 | 73,89 | 9,04 | 71,59 | 42,25 | 29,34 | | | | | | 85,02 | 74,45 | 10,57 | | | | | | | | 3,11 |
| 19.11.2022 | 24,00 | | 117,60 | 103,23 | 14,37 | 77,69 | 42,97 | 34,72 | | | | | | 120,80 | 104,17 | 16,63 | | | | | | | | 4,70 |
| 20.11.2022 | 24,00 | | 118,99 | 103,72 | 15,27 | 81,77 | 44,78 | 36,99 | | | | | | 122,52 | 104,68 | 17,84 | | | | | | | | 5,09 |
| 21.11.2022 | 24,00 | | 117,21 | 103,59 | 13,62 | 82,84 | 45,22 | 37,62 | | | | | | 120,78 | 104,55 | 16,23 | | | | | | | | 5,03 |
| 22.11.2022 | 24,00 | | 116,38 | 103,39 | 12,99 | 84,56 | 45,92 | 38,64 | | | | | | 120,07 | 104,36 | 15,71 | | | | | | | | 5,10 |
| Среднее | 24,00 | | 104,75 | 90,15 | 14,60 | 67,51 | 41,16 | 26,35 | | | | | | 107,06 | 90,89 | 16,18 | | | | | | | | 3,52 |
| Итого | 744,00 | | 3247,35 | 2794,67 | 452,68 | | | | | | | | | 3318,99 | 2817,56 | 501,43 | | | | | | | | 109,15 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,05 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **106,4** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 29.11.2022 10:58 GMT+03:00
 Представитель Теплоснабжающей организации
 бае07fbb-5231-49fe-50ce-7267b0f239f1



Идентификатор документа 6ae077bb-5231-49fe-90ce-7267b0f239f1



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 29.11.2022 10:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 29.11.2022 12:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |